

平成25年度環境技術実証事業ヒートアイランド対策技術分野（地中熱・下水等を利用したヒートポンプ空調システム）第2回技術実証検討会 議事要旨（案）

開催日時・場所

日時：平成26年3月11日（火）10:00～12:00

場所：中央区立環境情報センター 研修室2（東京スクエアガーデン6階）

出席者

検討員：藤井座長、大岡検討員、関根検討員、早瀬検討員、（検討員は五十音順）

事務局：環境省、特定非営利活動法人地中熱利用促進協会

議事

1. 前回議事録の確認
2. 今年度の実証対象技術について
3. 実証試験要領の見直しについて
4. 実証試験結果報告書の検討について【非公開】
  - (1) 実証単位(A) PEC 申請案件
  - (2) 実証単位(B) サンポット申請案件
  - (3) 実証単位(C) イノアック住環境申請案件
5. その他【非公開】

配布資料

資料0 検討員名簿

資料1-1 第1回技術実証検討会議事録（案）【非公開】

資料1-2 第1回技術実証検討会議事概要

資料1-3 第1回技術実証検討会での指摘事項とその対応

資料2 今年度の実証対象技術について

資料3-1 実証試験要領改正の検討

資料3-2 実証試験要領（案）（改正前後対比版）

資料4-1 実証試験結果報告書（案）

実証単位(A) 株式会社PEC 申請案件【非公開】

資料4-2 実証試験結果報告書（案）

実証単位(B) サンポット株式会社申請案件【非公開】

資料4-3-1 実証試験結果報告書（案）

実証単位(C) 株式会社イノアック住環境申請案件（GUP-25AN）【非公開】

資料4-3-2 イノアック住環境申請案件（GUP-30AN）の実証試験中止の報告【非公開】

## 検討内容

1. 前回議事録の確認
  - ・資料 1-1 に基づき前回議事録（案）について、実証機関より説明し、一部修正のうえで承認された。
2. 今年度の実証対象技術について
  - ・資料 2 に基づき、実証機関より今年度の実証対象技術について説明した。
  - ・今年度は 4 件の実証技術を採択し、実証試験を実施したが、1 件は実証試験を中止したことを報告した。
3. 実証試験要領の見直しについて
  - ・資料 3-1、3-2 に基づき、実証機関より実証試験要領の改正案を説明した。
  - ・実証単位(C)の熱媒循環部と熱媒に関する項目の改正案については、了解された。
  - ・稼働率の算出方法について、検討員からの意見を受け、p.31（資料 3-2）の「システム稼働時間中の 80%以上のデータを取得」は、「測定期間中の 80%以上のデータを取得」とすることとなった。
  - ・上記の通り、実証試験要領の改正案とすることとなった。
4. 実証試験結果報告書の検討について【非公開】
  - ・資料 4-1、4-2、4-3-1 に基づき、3 件の実証試験結果報告書（案）が審議され、一部修正のうえで承認された。
5. その他【非公開】
  - ・特になし。

以上