

## 【府省全体】

### 人事院温室効果ガス削減計画

		平成13年度	平成18年度目標		
				(13年度比)	
		(単位)			
公用車燃料	kg-CO2	57,016	53,020	93.0%	
施設のエネルギー使用	kg-CO2	1,660,703	1,544,447	93.0%	
電気	kg-CO2	1,099,328	1,022,371	93.0%	
	(電気使用量)	kWh	2,908,276	2,631,917	90.5%
	(電気の排出係数)	kg-CO2/kWh	4	4	102.7%
	電気以外	kg-CO2	561,374	522,075	93.0%
その他	kg-CO2	0	0		
合計	kg-CO2	1,717,719	1,597,467	93.0%	

・ 平成13年度から必要な削減数

120.3 t-CO2

## 【本府省】

### 人事院本院温室効果ガス削減計画

		平成13年度	平成18年度目標		
				(13年度比)	
		(単位)			
公用車燃料	kg-CO2	29,393	27,335	93.0%	
施設のエネルギー使用	kg-CO2	782,582	727,801	93.0%	
	電気	kg-CO2	576,640	536,275	93.0%
	(電気使用量)	kWh	1,525,503	1,361,104	89.2%
	(電気の排出係数)	kg-CO2/kWh	0.378	0.394	
	電気以外	kg-CO2	205,942	191,526	93.0%
その他	kg-CO2	0	0	0.0%	
合 計	kg-CO2	811,975	755,136	93.0%	

- ・ 平成13年度から必要な削減数 56.8 t-CO2

#### ○主な削減対策

- ・ 運転・管理等ソフト対策
  - (1) 冷暖房等の空調の省エネ運転(停止を含む)
  - (2) エレベーターの間引き運転やコピー機等のこまめな運転停止等の実
  - (3) 昼休みの一斉消灯、トイレ等使用していない部屋等の消灯の徹底
  - (4) 廊下等の可能な限りの消灯又は間引き点灯
  - (5) 使用していない電気器具のコンセントを抜く等の節電対策の実施

#### ○推進体制

- ①対策の実施責任者は総括審議官とし、対策の徹底を図るため各部局の筆頭課長で構成される委員会を設置する。
- ②会計課において、毎月、電力・ガスの使用量をもとに、二酸化炭素排出量及び目標達成の見込みを把握し、委員会に報告する。
- ③会計課長は、目標達成の見込みを踏まえ、必要に応じ、各部局に対策の強化を指示する。

## 【地方支分部局等】

### 人事院北海道事務局温室効果ガス削減計画

		平成13年度	平成18年度目標		
				(13年度比)	
		(単位)			
公用車燃料	kg-CO2	1,611	1,498	93.0%	
施設のエネルギー使用	kg-CO2	38,777	36,062	93.0%	
	電気	kg-CO2	22,852	21,252	93.0%
	(電気使用量)	kWh	60,454	56,222	93.0%
	(電気の排出係数)	kg-CO2/kWh	0.378	0.378	
	電気以外	kg-CO2	15,925	14,810	93.0%
その他	kg-CO2	0	0	0.0%	
合 計	kg-CO2	40,388	37,560	93.0%	

・ 平成13年度から必要な削減数

2.8 t-CO2

#### ○主な削減対策

・ 運転・管理等ソフト対策

- (1) 昼休みの一斉消灯、使用していない部屋等の消灯の徹底等
- (2) 廊下等の可能な限りの消灯又は間引き点灯
- (3) 使用していないコピー機等のこまめな運転停止等の実施
- (4) 使用していない電気器具のコンセントを抜く等の節電対策の実施

#### ○推進体制

- ①委員会の指示に基づき対策の徹底を図る。
- ②毎月、電力・ガスの使用量を本院総務課を通じ会計課に報告し会計課において二酸化炭素排出量及び目標達成の見込みを把握し、委員会に報告する。
- ③総務課長又は会計課長は、目標達成の見込みを踏まえ、必要に応じ、対策の強化を指示する。

## 【地方支分部局等】

### 人事院東北事務局温室効果ガス削減計画

		平成13年度	平成18年度目標	
				(13年度比)
	(単位)			
公用車燃料	kg-CO2	1,609	1,496	93.0%
施設のエネルギー使用	kg-CO2	60,976	56,707	93.0%
電気	kg-CO2	38,253	35,575	93.0%
	(電気使用量) kWh	101,199	94,114	93.0%
	(電気の排出係数) kg-CO2/kWh	0.378	0.378	
	電気以外	kg-CO2	22,723	21,132
その他	kg-CO2	0	0	0.0%
合計	kg-CO2	62,585	58,203	93.0%

・ 平成13年度から必要な削減数

4.4 t-CO2

#### ○主な削減対策

・ 運転・管理等ソフト対策

- (1) 昼休みの一斉消灯、使用していない部屋等の消灯の徹底等
- (2) 廊下等の可能な限りの消灯又は間引き点灯
- (3) 使用していないコピー機等のこまめな運転停止等の実施
- (4) 使用していない電気器具のコンセントを抜く等の節電対策の実施

#### ○推進体制

- ①委員会の指示に基づき対策の徹底を図る。
- ②毎月、電力・ガスの使用量を本院総務課を通じ会計課に報告し会計課において二酸化炭素排出量及び目標達成の見込みを把握し、委員会に報告する。
- ③総務課長又は会計課長は、目標達成の見込みを踏まえ、必要に応じ、対策の強化を指示する。

## 【地方支分部局等】

### 人事院関東事務局温室効果ガス削減計画

		平成13年度	平成18年度目標		
				(13年度比)	
		(単位)			
公用車燃料	kg-CO2	3,006	2,795	93.0%	
施設のエネルギー使用	kg-CO2	69,793	64,907	93.0%	
	電気	kg-CO2	29,917	27,822	93.0%
	(電気使用量)	kWh	79,146	58,449	73.8%
	(電気の排出係数)	kg-CO2/kWh	0.378	0.476	
	電気以外	kg-CO2	39,876	37,084	93.0%
その他	kg-CO2	0	0	0.0%	
合 計	kg-CO2	72,799	67,702	93.0%	

・ 平成13年度から必要な削減数

5.1 t-CO2

#### ○主な削減対策

・ 運転・管理等ソフト対策

- (1) 昼休みの一斉消灯、使用していない部屋等の消灯の徹底等
- (2) 廊下等の可能な限りの消灯又は間引き点灯
- (3) 使用していないコピー機等のこまめな運転停止等の実施
- (4) 使用していない電気器具のコンセントを抜く等の節電対策の実施

#### ○推進体制

- ①委員会の指示に基づき対策の徹底を図る。
- ②毎月、電力・ガスの使用量を本院総務課を通じ会計課に報告し会計課において二酸化炭素排出量及び目標達成の見込みを把握し、委員会に報告する。
- ③総務課長又は会計課長は、目標達成の見込みを踏まえ、必要に応じ、対策の強化を指示する。

## 【地方支分部局等】

### 人事院中部事務局温室効果ガス削減計画

		平成13年度	平成18年度目標		
				(13年度比)	
		(単位)			
公用車燃料	kg-CO2	2,079	1,933	93.0%	
施設のエネルギー使用	kg-CO2	27,143	25,242	93.0%	
	電気	kg-CO2	19,052	17,718	93.0%
	(電気使用量)	kWh	50,401	46,872	93.0%
	(電気の排出係数)	kg-CO2/kWh	0.378	0.378	
	電気以外	kg-CO2	8,091	7,524	93.0%
その他	kg-CO2	0	0	0.0%	
合 計	kg-CO2	29,222	27,175	93.0%	

・ 平成13年度から必要な削減数

2.1 t-CO2

#### ○主な削減対策

・ 運転・管理等ソフト対策

- (1) 昼休みの一斉消灯、使用していない部屋等の消灯の徹底等
- (2) 廊下等の可能な限りの消灯又は間引き点灯
- (3) 使用していないコピー機等のこまめな運転停止等の実施
- (4) 使用していない電気器具のコンセントを抜く等の節電対策の実施

#### ○推進体制

- ①委員会の指示に基づき対策の徹底を図る。
- ②毎月、電力・ガスの使用量を本院総務課を通じ会計課に報告し会計課において二酸化炭素排出量及び目標達成の見込みを把握し、委員会に報告する。
- ③総務課長又は会計課長は、目標達成の見込みを踏まえ、必要に応じ、対策の強化を指示する。

## 【地方支分部局等】

### 人事院近畿事務局温室効果ガス削減計画

		平成13年度	平成18年度目標	
				(13年度比)
		(単位)		
公用車燃料	kg-CO2	2,882	2,680	93.0%
施設のエネルギー使用	kg-CO2	64,209	59,714	93.0%
電気	kg-CO2	51,058	47,483	93.0%
	(電気使用量) kWh	135,073	125,617	93.0%
	(電気の排出係数) kg-CO2/kWh	0.378	0.378	
	電気以外	kg-CO2	13,151	12,230
その他	kg-CO2	0	0	0.0%
合 計	kg-CO2	67,091	62,394	93.0%

・ 平成13年度から必要な削減数

4.7 t-CO2

#### ○主な削減対策

・ 運転・管理等ソフト対策

- (1) 昼休みの一斉消灯、使用していない部屋等の消灯の徹底等
- (2) 廊下等の可能な限りの消灯又は間引き点灯
- (3) 使用していないコピー機等のこまめな運転停止等の実施
- (4) 使用していない電気器具のコンセントを抜く等の節電対策の実施

#### ○推進体制

- ①委員会の指示に基づき対策の徹底を図る。
- ②毎月、電力・ガスの使用量を本院総務課を通じ会計課に報告し会計課において二酸化炭素排出量及び目標達成の見込みを把握し、委員会に報告する。
- ③総務課長又は会計課長は、目標達成の見込みを踏まえ、必要に応じ、対策の強化を指示する。

## 【地方支分部局等】

### 人事院中国事務局温室効果ガス削減計画

		平成13年度	平成18年度目標		
				(13年度比)	
		(単位)			
公用車燃料	kg-CO2	2,865	2,664	93.0%	
施設のエネルギー使用	kg-CO2	29,534	27,466	93.0%	
	電気	kg-CO2	21,255	19,767	93.0%
	(電気使用量)	kWh	56,231	52,294	93.0%
	(電気の排出係数)	kg-CO2/kWh	0.378	0.378	
	電気以外	kg-CO2	8,279	7,699	93.0%
その他	kg-CO2	0	0	0.0%	
合 計	kg-CO2	32,399	30,130	93.0%	

・ 平成13年度から必要な削減数

2.3 t-CO2

#### ○主な削減対策

・ 運転・管理等ソフト対策

- (1) 昼休みの一斉消灯、使用していない部屋等の消灯の徹底等
- (2) 廊下等の可能な限りの消灯又は間引き点灯
- (3) 使用していないコピー機等のこまめな運転停止等の実施
- (4) 使用していない電気器具のコンセントを抜く等の節電対策の実施

#### ○推進体制

- ①委員会の指示に基づき対策の徹底を図る。
- ②毎月、電力・ガスの使用量を本院総務課を通じ会計課に報告し会計課において二酸化炭素排出量及び目標達成の見込みを把握し、委員会に報告する。
- ③総務課長又は会計課長は、目標達成の見込みを踏まえ、必要に応じ、対策の強化を指示する。



## 【地方支分部局等】

### 人事院四国事務局温室効果ガス削減計画

		平成13年度	平成18年度目標		
				(13年度比)	
	(単位)				
公用車燃料	kg-CO2	2,123	1,974	93.0%	
施設のエネルギー使用	kg-CO2	40,490	37,655	93.0%	
	電気	kg-CO2	17,863	16,612	93.0%
	(電気使用量)	kWh	47,256	43,947	93.0%
	(電気の排出係数)	kg-CO2/kWh	0.378	0.378	
	電気以外	kg-CO2	22,628	21,044	93.0%
その他	kg-CO2	0	0	0.0%	
合 計	kg-CO2	42,613	39,629	93.0%	

・ 平成13年度から必要な削減数

3.0 t-CO2

#### ○主な削減対策

・ 運転・管理等ソフト対策

- (1) 昼休みの一斉消灯、使用していない部屋等の消灯の徹底等
- (2) 廊下等の可能な限りの消灯又は間引き点灯
- (3) 使用していないコピー機等のこまめな運転停止等の実施
- (4) 使用していない電気器具のコンセントを抜く等の節電対策の実施

#### ○推進体制

- ①委員会の指示に基づき対策の徹底を図る。
- ②毎月、電力・ガスの使用量を本院総務課を通じ会計課に報告し会計課において二酸化炭素排出量及び目標達成の見込みを把握し、委員会に報告する。
- ③総務課長又は会計課長は、目標達成の見込みを踏まえ、必要に応じ、対策の強化を指示する。

## 【地方支分部局等】

### 人事院九州事務局温室効果ガス削減計画

		平成13年度	平成18年度目標	
				(13年度比)
		(単位)		
公用車燃料	kg-CO2	2,692	2,503	93.0%
施設のエネルギー使用	kg-CO2	36,678	34,110	93.0%
電気	kg-CO2	28,337	26,353	93.0%
	(電気使用量) kWh	74,965	69,717	93.0%
	(電気の排出係数) kg-CO2/kWh	0.378	0.378	
	電気以外	kg-CO2	8,342	7,758
その他	kg-CO2	0	0	0.0%
合計	kg-CO2	39,370	36,613	93.0%

・ 平成13年度から必要な削減数

2.8 t-CO2

#### ○主な削減対策

・ 運転・管理等ソフト対策

- (1) 昼休みの一斉消灯、使用していない部屋等の消灯の徹底等
- (2) 廊下等の可能な限りの消灯又は間引き点灯
- (3) 使用していないコピー機等のこまめな運転停止等の実施
- (4) 使用していない電気器具のコンセントを抜く等の節電対策の実施

#### ○推進体制

- ①委員会の指示に基づき対策の徹底を図る。
- ②毎月、電力・ガスの使用量を本院総務課を通じ会計課に報告し会計課において二酸化炭素排出量及び目標達成の見込みを把握し、委員会に報告する。
- ③総務課長又は会計課長は、目標達成の見込みを踏まえ、必要に応じ、対策の強化を指示する。

## 【地方支分部局等】

### 人事院沖縄事務所温室効果ガス削減計画

		平成13年度	平成18年度目標	
				(13年度比)
		(単位)		
公用車燃料	kg-CO2	2,632	2,447	93.0%
施設のエネルギー使用	kg-CO2	18,238	16,961	93.0%
電気	kg-CO2	18,177	16,904	93.0%
	(電気使用量) kWh	48,088	44,719	93.0%
	(電気の排出係数) kg-CO2/kWh	0.378	0.378	
	電気以外	kg-CO2	61	56
その他	kg-CO2	0	0	0.0%
合計	kg-CO2	20,870	19,408	93.0%

・ 平成13年度から必要な削減数

1.5 t-CO2

#### ○主な削減対策

・ 運転・管理等ソフト対策

- (1) 昼休みの一斉消灯、使用していない部屋等の消灯の徹底等
- (2) 廊下等の可能な限りの消灯又は間引き点灯
- (3) 使用していないコピー機等のこまめな運転停止等の実施
- (4) 使用していない電気器具のコンセントを抜く等の節電対策の実施

#### ○推進体制

- ①委員会の指示に基づき対策の徹底を図る。
- ②毎月、電力・ガスの使用量を本院総務課を通じ会計課に報告し会計課において二酸化炭素排出量及び目標達成の見込みを把握し、委員会に報告する。
- ③総務課長又は会計課長は、目標達成の見込みを踏まえ、必要に応じ、対策の強化を指示する。

## 【地方支分部局等】

### 人事院公務員研修所温室効果ガス削減計画

		平成13年度	平成18年度目標	
				(13年度比)
		(単位)		
公用車燃料	kg-CO2	6,124	5,695	93.0%
施設のエネルギー使用	kg-CO2	492,282	457,822	93.0%
電気	kg-CO2	275,925	256,610	93.0%
	(電気使用量) kWh	729,960	678,862	93.0%
	(電気の排出係数) kg-CO2/kWh	0.378	0.378	
	電気以外	kg-CO2	216,357	201,212
その他	kg-CO2	0	0	0.0%
合計	kg-CO2	498,406	463,517	93.0%

・ 平成13年度から必要な削減数

34.9 t-CO2

#### ○主な削減対策

・ 運転・管理等ソフト対策

- (1) 昼休みの一斉消灯、使用していない部屋等の消灯の徹底等
- (2) 廊下等の可能な限りの消灯又は間引き点灯
- (3) 冷暖房等の空調の省エネ運転(停止を含む)
- (4) 使用していないコピー機等のこまめな運転停止等の実施
- (5) 使用していない電気器具のコンセントを抜く等の節電対策の実施

#### ○推進体制

- ①対策の実施責任者は総括審議官とし、対策の徹底を図るため各部局の筆頭課長で構成される委員会を設置する。
- ②会計課において、毎月、電力・ガスの使用量をもとに、二酸化炭素排出量及び目標達成の見込みを把握するため、委員会に報告する。
- ③会計課長は、目標達成の見込みを踏まえ、必要に応じ、各部局に対策の強化を指示する。