

維持管理記録 2 号

	項目	規制基準	平成25年度												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
一般廃棄物	処理量 ton	—	0.00	0.00	1947.17	0.00	1543.66	0.00	0.00	1933.96	2784.71	2284.87	3006.58	1209.36	
燃焼ガス ※1	測定結果通知日	—	-	-	7月4日	-	9月1日	-	-	12月1日	1月5日	2月1日	3月1日	3月20日	
	燃焼室ガス温度	測定結果 °C	800以上	-	-	911	-	882	-	-	858	837	877	875	862
	集じん器入口温度	測定結果 °C	200以下	-	-	190	-	191	-	-	190	190	190	190	190
	一酸化炭素濃度	測定結果 ppm	100以下	-	-	2.5	-	2.0	-	-	4.8	4.9	4.6	5.4	5.4
堆積したばいじんの除去	冷却設備 排ガス処理設備	—	冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、仮設焼却炉稼働中は自動で行われます。												
排ガス中のダイオキシン類濃度	測定位置	—	煙突												
	排ガス採取日	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12月14日	-	-	-
	測定結果通知日	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1月15日	-	-	-
	測定結果 ng-TEQ/m ³ N	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.019	-	-	-
排ガス中のばい煙量 またはばい煙濃度	測定位置	—	煙突												
	排ガス採取日	—	-	-	6月22日	-	8月21日	-	-	11月5日	12月14日	1月17日	2月8日	3月1日	
	測定結果通知日	—	-	-	7月4日	-	9月3日	-	-	11月25日	1月7日	1月31日	2月26日	3月20日	
	窒素酸化物	測定結果 ppm	250以下	-	-	96	-	79	-	-	73	150	92	120	100
	硫黄酸化物	測定結果 K値	6.42以下	-	-	0.27	-	0.38	-	-	0.17	0.31	0.16	0.28	0.53
	塩化水素	測定結果 mg/m ³ _N	310以下	-	-	77	-	45	-	-	42	150	78	80	110
	ばいじん	測定結果 g/m ³ _N	0.04以下	-	-	0.0008	-	<0.0009	-	-	<0.001	0.002	<0.0009	<0.0009	<0.0008
	放射性物質濃度	測定結果 ¹³⁴ Cs	Bq/m ³	-	-	ND	-	ND	-	-	ND	ND	ND	ND	ND
		¹³⁷ Cs	Bq/m ³	-	-	ND	-	ND	-	-	ND	ND	ND	ND	ND
		合計	Bq/m ³	-	-	ND	-	ND	-	-	ND	ND	ND	ND	ND

※1 燃焼ガスの各数値は、連続記録計の平均値を示します。