

## H25年 10月空間線量率測定結果

測定日	測定項目											
	空間線量率(μSv/h)			空間線量率(μSv/h)				空間線量率(μSv/h)				
	焼却施設入口			仮設焼却炉周囲				灰仮置場周囲				
	朝	昼	夕	東	西	南	北	東	西	南	北	
1	0.08	0.1	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0.08	0.08	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	0.08	0.08	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	0.08	0.09	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	0.09	0.09	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	0.09	0.09	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	0.08	0.08	0.08	0.10	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	-
8	0.09	0.09	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	0.08	0.09	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	0.09	0.08	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	0.08	0.08	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	0.1	0.1	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	0.09	0.08	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.10	-
15	0.08	0.08	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	0.11	0.09	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	0.08	0.07	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	0.08	0.08	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	0.08	0.08	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	0.09	0.08	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.10	0.10	0.08	-
22	0.11	0.11	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	0.08	0.08	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	0.08	0.09	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	0.08	0.07	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	0.07	0.08	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	0.09	0.08	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	0.09	0.09	0.07	0.09	0.09	0.09	0.07	0.07	0.10	0.09	0.08	-
29	0.09	0.08	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	0.08	0.08	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	0.08	0.08	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 10月9日～12日に3号炉において災害廃棄物と除染廃棄物との混合物による試験焼却を行いましたが、試験焼却に伴う仮設焼却炉周辺の空間線量率への影響は見られませんでした。