

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始年月日	排ガス中のダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	令和3年3月31日時点の稼働状況
42201-02-1	長崎県	長崎市	長崎市東工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	150	6.25	BF	1988/4/1	0.00000018	2021/2/17	稼働中
42201-02-2	長崎県	長崎市	長崎市東工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	150	6.25	BF	1988/4/1	0.000057	2020/12/23	稼働中
42201-03-1	長崎県	長崎市	長崎市西工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	120	5	BF	2016/10/1	0	2021/2/2	稼働中
42201-03-2	長崎県	長崎市	長崎市西工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	120	5	BF	2016/10/1	0.000011	2021/2/3	稼働中
42202-01-1	長崎県	佐世保市	佐世保市西部クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	55	2.3	BF	2020/4/1	0.0033	2020/11/2	稼働中
42202-01-2	長崎県	佐世保市	佐世保市西部クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	55	2.3	BF	2020/4/1	0.0014	2020/11/4	稼働中
42202-03-1	長崎県	佐世保市	佐世保市東部クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	100	4.2	BF	2001/1/9	0.0032	2020/12/21	稼働中
42202-03-2	長崎県	佐世保市	佐世保市東部クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	100	4.2	BF	2001/1/9	0.001	2020/12/22	稼働中
42205-01-1	長崎県	大村市	大村市環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	55	2.3	BF	1997/4/1	0.67	2020/12/21	稼働中
42205-01-2	長崎県	大村市	大村市環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	55	2.3	BF	1997/4/1	0.094	2020/12/21	稼働中
42205-01-3	長崎県	大村市	大村市環境センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	55	2.3	BF	1997/4/1	0.67	2020/12/21	稼働中
42209-01-1	長崎県	対馬市	対馬クリーンセンター	1号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続	30	1.25	BF	2003/4/1	0.00035	2020/9/29	稼働中
42209-01-2	長崎県	対馬市	対馬クリーンセンター	2号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続	30	1.25	BF	2003/4/1	0.00067	2020/9/30	稼働中
42210-05-1	長崎県	香岐市	香岐市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	13	0.8125	BF	2012/4/1	0.084	2020/7/21	稼働中
42210-05-2	長崎県	香岐市	香岐市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	13	0.8125	BF	2012/4/1	0.061	2020/7/22	稼働中
42211-02-1	長崎県	五島市	富江クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ	10	1.28	BF	1998/12/1	0.009	2021/2/26	稼働中
42211-03-1	長崎県	五島市	五島市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	20.5	0.85	BF	2019/12/1	0.0088	2021/1/13	稼働中
42211-03-2	長崎県	五島市	五島市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	20.5	0.85	BF	2019/12/1	0.0041	2021/1/14	稼働中
42212-03-1	長崎県	西海市	西海市炭化センター	1号炉	その他	全連続	15	0.625	BF	2015/7/1	0.036	2020/11/19	稼働中
42212-03-2	長崎県	西海市	西海市炭化センター	2号炉	その他	全連続	15	0.625	BF	2015/7/1	0.026	2020/11/20	稼働中
42214-01-1	長崎県	南島原市	南島原市南有馬クリーンセンター ごみ処理施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	30	1.875	BF	2000/3/25	0.072	2020/7/16	稼働中
42214-01-2	長崎県	南島原市	南島原市南有馬クリーンセンター ごみ処理施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	30	1.875	BF	2000/3/25	0.058	2020/7/16	稼働中
42383-01-1	長崎県	小値賀町	小値賀町ごみ焼却場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ	6	0.75	BF	1992/4/1	25	2020/10/20	休止中
42391-01-1	長崎県	佐々町	佐々クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ	18	2.25	BF	1996/4/1	0.035	2020/8/25	稼働中
42391-01-2	長崎県	佐々町	佐々クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ	18	2.25	BF	1996/4/1	0.16	2020/8/26	稼働中
42424-01-1	長崎県	新上五島町	新上五島町クリーンセンター・ごみ焼却施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	20	1.25	BF	2002/12/1	0.031	2020/9/28	稼働中
42424-01-2	長崎県	新上五島町	新上五島町クリーンセンター・ごみ焼却施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	20	1.25	BF	2002/12/1	0.0058	2020/9/29	稼働中
42817-01-1	長崎県	東彼地区保健福祉組合	東彼地区清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	23	1.4375	BF	2018/4/1	0.039	2020/10/22	稼働中
42817-01-2	長崎県	東彼地区保健福祉組合	東彼地区清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	23	1.4375	BF	2018/4/1	0.04	2020/10/22	稼働中
42867-01-1	長崎県	県央県南広域環境組合	県央県南クリーンセンター	1号炉(2号炉と共通)	ガス化改質	全連続	100	4.17	EP	2005/4/1	0.000016	2020/10/8	稼働中
42867-01-2	長崎県	県央県南広域環境組合	県央県南クリーンセンター	2号炉(1号炉と共通)	ガス化改質	全連続	100	4.17	EP	2005/4/1	0.000016	2020/10/8	稼働中
42867-02-3	長崎県	県央県南広域環境組合	県央県南クリーンセンター	3号炉(1号炉と共通)	ガス化改質	全連続	100	4.17	EP	2005/4/1	0.000016	2020/10/8	稼働中
42872-01-1	長崎県	北松北部環境組合	北松北部クリーンセンター ごみ処理施設	1号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続	35	1.46	BF	2004/4/1	0.043	2020/12/23	稼働中
42872-01-2	長崎県	北松北部環境組合	北松北部クリーンセンター ごみ処理施設	2号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続	35	1.46	BF	2004/4/1	0.016	2020/12/22	稼働中
42876-01-1	長崎県	長与・時津環境施設組合	クリーンパーク長与	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	27	1.125	BF	2015/4/1	0.098	2020/8/4	稼働中
42876-01-2	長崎県	長与・時津環境施設組合	クリーンパーク長与	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	27	1.125	BF	2015/4/1	0.037	2020/11/10	稼働中