

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン 類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定 年月日	平成27年 3月31日 時点の稼 働状況
14100-03-1	神奈川県	横浜市	都筑工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	400	16.7	BF	1984/4/1	0.0046	2014/7/8	稼働中
14100-03-2	神奈川県	横浜市	都筑工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	400	16.7	BF	1984/4/1	0.015	2014/7/9	稼働中
14100-03-3	神奈川県	横浜市	都筑工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	400	16.7	BF	1984/4/1	0.015	2014/8/27	稼働中
14100-04-1	神奈川県	横浜市	鶴見工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	400	16.7	BF	1995/4/1	0.0039	2014/6/12	稼働中
14100-04-2	神奈川県	横浜市	鶴見工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	400	16.7	BF	1995/4/1	0.00028	2014/9/18	稼働中
14100-04-3	神奈川県	横浜市	鶴見工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	400	16.7	BF	1995/4/1	0.00013	2014/6/11	稼働中
14100-05-1	神奈川県	横浜市	旭工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	180	7.5	BF	1999/4/1	0.0014	2014/7/1	稼働中
14100-05-2	神奈川県	横浜市	旭工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	180	7.5	BF	1999/4/1	0.00016	2014/8/5	稼働中
14100-05-3	神奈川県	横浜市	旭工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	180	7.5	BF	1999/4/1	0.0009	2014/8/7	稼働中
14100-06-1	神奈川県	横浜市	金沢工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	400	16.7	BF	2001/4/1	0.000011	2014/9/4	稼働中
14100-06-2	神奈川県	横浜市	金沢工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	400	16.7	BF	2001/4/1	0.000082	2014/6/24	稼働中
14100-06-3	神奈川県	横浜市	金沢工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	400	16.7	BF	2001/4/1	0.0000012	2014/6/25	稼働中
14130-01-1	神奈川県	川崎市	川崎市橋処理センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.3	BF	1974/12/1	0.00008	2015/1/26	廃止
14130-01-2	神奈川県	川崎市	川崎市橋処理センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.3	BF	1974/12/1	0.00014	2014/6/16	廃止
14130-01-3	神奈川県	川崎市	川崎市橋処理センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.3	BF	1974/12/1	0.0011	2014/8/26	廃止
14130-02-1	神奈川県	川崎市	川崎市堤根処理センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	EP	1979/4/1	0.27	2014/7/3	稼働中
14130-02-2	神奈川県	川崎市	川崎市堤根処理センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	EP	1979/4/1	0.0038	2014/7/30	稼働中
14130-03-1	神奈川県	川崎市	川崎市浮島処理センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	BF	1995/10/1	0.02	2014/8/12	稼働中
14130-03-2	神奈川県	川崎市	川崎市浮島処理センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	BF	1995/10/1	0.024	2014/9/11	稼働中
14130-03-3	神奈川県	川崎市	川崎市浮島処理センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	300	12.5	BF	1995/10/1	0.026	2014/8/12	稼働中
14130-04-1	神奈川県	川崎市	川崎市王禅寺処理センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	2012/4/1	0.0023	2015/1/28	稼働中
14130-04-2	神奈川県	川崎市	川崎市王禅寺処理センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	2012/4/1	0.00017	2015/1/28	稼働中
14130-04-3	神奈川県	川崎市	川崎市王禅寺処理センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	2012/4/1	0.00015	2014/6/25	稼働中
14150-02-1	神奈川県	相模原市	北清掃工場1号炉	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1991/12/1	0.013	2014/11/17	稼働中
14150-02-2	神奈川県	相模原市	北清掃工場2号炉	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1991/12/1	0.0076	2014/10/7	稼働中
14150-02-3	神奈川県	相模原市	北清掃工場3号炉	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1991/12/1	0.0069	2014/10/9	稼働中
14150-04-1	神奈川県	相模原市	南清掃工場1号炉系焼却炉	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	175	7.29	BF	2010/3/15	0.0047	2014/11/6	稼働中
14150-04-2	神奈川県	相模原市	南清掃工場2号炉系焼却炉	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	175	7.29	BF	2010/3/15	0.00044	2014/9/10	稼働中
14150-04-3	神奈川県	相模原市	南清掃工場3号炉系焼却炉	3号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	175	7.29	BF	2010/3/15	0.0021	2014/11/7	稼働中
14201-01-1	神奈川県	横須賀市	南処理工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.3333	BF	1983/10/1	0.0025	2014/12/1	稼働中
14201-01-2	神奈川県	横須賀市	南処理工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.3333	BF	1983/10/1	0.018	2014/12/16	稼働中
14201-01-3	神奈川県	横須賀市	南処理工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.3333	BF	1983/10/1	0.0030	2014/8/22	稼働中
14203-02-1	神奈川県	平塚市	平塚市環境事業センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	105	4.37	BF	2013/10/1	0.000066	2015/2/18	稼働中
14203-02-2	神奈川県	平塚市	平塚市環境事業センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	105	4.37	BF	2013/10/1	0.000086	2015/1/20	稼働中
14203-02-3	神奈川県	平塚市	平塚市環境事業センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	105	4.37	BF	2013/10/1	0.000087	2015/2/19	稼働中
14204-01-1	神奈川県	鎌倉市	鎌倉市今泉クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1972/5/1	0.019	2015/2/2	廃止
14204-02-1	神奈川県	鎌倉市	鎌倉市名越クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1982/2/1	0.00064	2015/1/9	稼働中
14205-01-1	神奈川県	藤沢市	北部環境事業所	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1972/5/1	0.025	2014/7/5	稼働中
14205-02-2	神奈川県	藤沢市	石名坂環境事業所	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	130	5.416	BF	1984/4/1	0.13	2014/9/19	稼働中
14205-02-3	神奈川県	藤沢市	石名坂環境事業所	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	130	5.416	BF	1984/4/1	0.04	2015/1/20	稼働中
14206-01-1	神奈川県	小田原市	小田原市清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1979/6/7	0.11	2015/1/20	稼働中
14206-01-2	神奈川県	小田原市	小田原市清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1979/6/7	0.093	2015/1/20	稼働中
14206-02-1	神奈川県	小田原市	小田原市清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1991/4/1	0.055	2014/12/9	稼働中
14206-02-1	神奈川県	小田原市	小田原市清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1991/4/1	0.095	2014/12/9	稼働中
14207-01-1	神奈川県	茅ヶ崎市	環境事業センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	120	5	BF	1995/10/1	0.00067	2014/12/9	稼働中
14207-01-2	神奈川県	茅ヶ崎市	環境事業センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	120	5	BF	1995/10/1	0.00057	2015/1/6	稼働中
14207-01-3	神奈川県	茅ヶ崎市	環境事業センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	120	5	BF	1995/10/1	0.00079	2015/1/27	稼働中
14208-01-1	神奈川県	逗子市	清掃センターじん芥処理場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	70	2.92	BF	1981/11/1	0.028	2015/1/9	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン 類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定 年月日	平成27年 3月31日 時点の稼 働状況
14208-01-2	神奈川県	逗子市	清掃センターじん芥処理場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	70	2.92	BF	1981/11/1	0.0037	2014/12/16	稼働中
14212-01-1	神奈川県	厚木市	厚木市環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	109	4.54	BF	1987/12/1	0.13	2014/6/20	稼働中
14212-01-2	神奈川県	厚木市	厚木市環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	109	4.54	BF	1987/12/1	0.075	2014/9/5	稼働中
14212-01-3	神奈川県	厚木市	厚木市環境センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	109	4.54	BF	1987/12/1	0.048	2014/6/20	稼働中
14213-01-1	神奈川県	大和市	大和市環境管理センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1994/4/1	0.023	2014/9/22	稼働中
14213-01-2	神奈川県	大和市	大和市環境管理センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1994/4/1	0.0023	2014/12/9	稼働中
14213-01-3	神奈川県	大和市	大和市環境管理センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1994/4/1	0.036	2014/10/28	稼働中
14217-01-1	神奈川県	南足柄市	南足柄市清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	36.5	2.2	EP	1983/3/8	0.43	2014/10/31	稼働中
14217-01-2	神奈川県	南足柄市	南足柄市清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	36.5	2.2	EP	1983/3/8	0.64	2014/10/31	稼働中
14382-01-1	神奈川県	箱根町	環境センター清掃第1プラント	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	67.5	4.21	BF	1993/4/1	0.17	2014/8/21	稼働中
14382-01-2	神奈川県	箱根町	環境センター清掃第1プラント	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	67.5	4.21	BF	1993/4/1	0.15	2014/8/22	稼働中
14815-02-1	神奈川県	秦野市伊勢原市環境衛生組合	90t/日焼却施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1985/8/5	0.000024	2014/10/3	稼働中
14815-03-1	神奈川県	秦野市伊勢原市環境衛生組合	はだのクリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.16	BF	2013/1/31	0.000042	2014/12/2	稼働中
14815-03-2	神奈川県	秦野市伊勢原市環境衛生組合	はだのクリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.16	BF	2013/1/31	0.000034	2014/12/3	稼働中
14818-01-1	神奈川県	高座清掃施設組合	第二清掃処理場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1984/4/1	0.0065	2015/2/13	稼働中
14818-01-2	神奈川県	高座清掃施設組合	第二清掃処理場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	BF	1992/4/1	0.0037	2015/3/6	稼働中
14827-01-1	神奈川県	湯河原町真鶴町衛生組合	湯河原美化センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	35	2.1875	BF	1997/7/1	0.18	2014/10/14	稼働中
14827-01-2	神奈川県	湯河原町真鶴町衛生組合	湯河原美化センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	35	2.1875	BF	1997/7/1	0.068	2014/10/15	稼働中
14829-01-1	神奈川県	足柄東部清掃組合	大井美化センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	50	3.125	BF	1984/4/1	0.1	2014/10/21	稼働中
14837-01-1	神奈川県	足柄西部清掃組合	足柄西部環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	25	1.56	BF	1995/4/1	2.9	2014/7/25	稼働中
14837-01-2	神奈川県	足柄西部清掃組合	足柄西部環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	25	1.56	BF	1995/4/1	0.77	2014/7/25	稼働中