

| 施設コード | 都道府県名 | 市町村・組合名 | 施設名 | 炉番号 | 施設の種類 | 炉の稼働方式 | 処理能力 (t/日) | 処理能力 (t/h) | 集じん器 | 稼働開始 年月日 | 排ガス中の ダイオキシン 類濃度 (ng-TEQ/m ³ N) | 測定 年月日 | 平成27年 3月31日 時点の稼 働状況 |
|------------|-------|--------------|----------------|-----|---------------|--------|---------------|---------------|------|-------------|---|------------|-------------------------------|
| 37201-01-1 | 香川県 | 高松市 | 西部クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 140 | 5.833 | EP | 1988/4/1 | 0.42 | 2015/1/28 | 稼働中 |
| 37201-01-2 | 香川県 | 高松市 | 西部クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 140 | 5.833 | EP | 1988/4/1 | 0.15 | 2015/1/28 | 稼働中 |
| 37201-02-1 | 香川県 | 高松市 | 南部クリーンセンター | 1号炉 | 直接溶融・ガス化溶融 | 全連続 | 100 | 4.17 | BF | 2004/3/16 | 0.00029 | 2014/9/12 | 稼働中 |
| 37201-02-2 | 香川県 | 高松市 | 南部クリーンセンター | 2号炉 | 直接溶融・ガス化溶融 | 全連続 | 100 | 4.17 | BF | 2004/3/16 | 0.0001 | 2014/9/12 | 稼働中 |
| 37201-02-3 | 香川県 | 高松市 | 南部クリーンセンター | 3号炉 | 直接溶融・ガス化溶融 | 全連続 | 100 | 4.17 | BF | 2004/3/16 | 0.00017 | 2014/9/12 | 稼働中 |
| 37866-01-1 | 香川県 | 小豆地区広域行政事務組合 | 小豆島クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 25 | 1.5625 | BF | 1994/4/1 | 2.6 | 2014/5/26 | 稼働中 |
| 37866-01-2 | 香川県 | 小豆地区広域行政事務組合 | 小豆島クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 25 | 1.5625 | BF | 1994/4/1 | 1.9 | 2014/9/19 | 稼働中 |
| 37867-01-1 | 香川県 | 中讃広域行政事務組合 | クリントピア丸亀 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 130 | 5.4 | BF | 1997/3/14 | 0.08 | 2014/7/17 | 稼働中 |
| 37867-01-2 | 香川県 | 中讃広域行政事務組合 | クリントピア丸亀 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 130 | 5.4 | BF | 1997/3/14 | 0.0068 | 2015/1/22 | 稼働中 |
| 37867-03-1 | 香川県 | 中讃広域行政事務組合 | 仲善クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 30 | 1.875 | BF | 1997/10/1 | 0.003 | 2014/9/17 | 稼働中 |
| 37867-03-2 | 香川県 | 中讃広域行政事務組合 | 仲善クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 30 | 1.875 | BF | 1997/10/1 | 0.003 | 2014/9/17 | 稼働中 |
| 37869-01-1 | 香川県 | 坂出、宇多津行政事務組合 | 角山環境センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 82.5 | 3.4375 | BF | 1985/9/1 | 0.016 | 2014/11/6 | 稼働中 |
| 37869-01-2 | 香川県 | 坂出、宇多津行政事務組合 | 角山環境センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 82.5 | 3.4375 | BF | 1985/9/1 | 0.1 | 2014/11/27 | 稼働中 |
| 37882-01-1 | 香川県 | 香川県東部清掃施設組合 | 香川東部溶融クリーンセンター | 1号炉 | 直接溶融・ガス化溶融 | 全連続 | 65 | 2.7 | BF | 1997/6/1 | 0.00048 | 2015/3/5 | 稼働中 |
| 37882-01-2 | 香川県 | 香川県東部清掃施設組合 | 香川東部溶融クリーンセンター | 2号炉 | 直接溶融・ガス化溶融 | 全連続 | 65 | 2.7 | BF | 1997/6/1 | 0.00025 | 2015/1/29 | 稼働中 |
| 37882-01-3 | 香川県 | 香川県東部清掃施設組合 | 香川東部溶融クリーンセンター | 3号炉 | 直接溶融・ガス化溶融 | 全連続 | 65 | 2.7 | BF | 2002/4/4 | 0.0018 | 2014/7/30 | 稼働中 |