

| 施設コード | 都道府県名 | 市町村・組合名 | 施設名 | 炉番号 | 施設の種類 | 炉の稼働方式 | 処理能力 (t/日) | 処理能力 (t/h) | 集じん器 | 稼働開始 年月日 | 排ガス中の ダイオキシン 類濃度 (ng-TEQ/m ³ N) | 測定 年月日 | 平成28年 3月31日 時点の稼 働状況 |
|------------|-------|--------------|-----------------------|-----|---------------|--------|---------------|---------------|-------|-------------|---|------------|-------------------------------|
| 25201-01-1 | 滋賀県 | 大津市 | 大津市環境美化センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 90 | 3.75 | BF+MC | 1988/4/1 | 0.2 | 2016/3/16 | 稼働中 |
| 25201-01-2 | 滋賀県 | 大津市 | 大津市環境美化センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 90 | 3.75 | BF+MC | 1988/4/1 | 0.053 | 2016/3/16 | 稼働中 |
| 25201-02-1 | 滋賀県 | 大津市 | 大津市北部クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 85 | 3.5 | BF | 1989/4/1 | 0.098 | 2016/1/6 | 稼働中 |
| 25201-02-2 | 滋賀県 | 大津市 | 大津市北部クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 85 | 3.5 | BF | 1989/4/1 | 0.11 | 2016/1/6 | 稼働中 |
| 25202-01-1 | 滋賀県 | 彦根市 | 彦根市ごみ焼却場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 機械化バッチ | 30 | 3.75 | BF | 1977/4/1 | 0.0032 | 2016/1/12 | 稼働中 |
| 25202-01-2 | 滋賀県 | 彦根市 | 彦根市ごみ焼却場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 機械化バッチ | 30 | 3.75 | BF | 1977/4/1 | 0.0094 | 2016/1/12 | 稼働中 |
| 25202-01-3 | 滋賀県 | 彦根市 | 彦根市ごみ焼却場 | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 機械化バッチ | 30 | 3.75 | BF | 1977/4/1 | 0.038 | 2016/1/12 | 稼働中 |
| 25206-01-1 | 滋賀県 | 草津市 | 草津市クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 准連続 | 75 | 3.125 | BF | 1995/4/1 | 0.018 | 2015/6/10 | 稼働中 |
| 25206-01-2 | 滋賀県 | 草津市 | 草津市クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 准連続 | 75 | 3.125 | BF | 1995/4/1 | 0.035 | 2015/7/8 | 稼働中 |
| 25206-01-3 | 滋賀県 | 草津市 | 草津市クリーンセンター | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 准連続 | 75 | 3.125 | BF | 1995/4/1 | 0.0095 | 2015/6/24 | 稼働中 |
| 25207-01-1 | 滋賀県 | 守山市 | 守山市環境センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 45 | 1.875 | BF | 1985/4/1 | 0.025 | 2016/1/13 | 稼働中 |
| 25207-01-2 | 滋賀県 | 守山市 | 守山市環境センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 45 | 1.875 | BF | 1985/4/1 | 0.2 | 2016/1/13 | 稼働中 |
| 25208-01-1 | 滋賀県 | 栗東市 | 栗東市環境センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 38 | 1.58 | BF | 2002/12/1 | 0.000099 | 2015/10/30 | 稼働中 |
| 25208-01-2 | 滋賀県 | 栗東市 | 栗東市環境センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 38 | 1.58 | BF | 2002/12/1 | 0.00029 | 2015/11/4 | 稼働中 |
| 25210-01-1 | 滋賀県 | 野洲市 | 野洲クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 45 | 1.875 | EP | 1982/4/1 | 0.0086 | 2016/2/5 | 稼働中 |
| 25210-01-2 | 滋賀県 | 野洲市 | 野洲クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 45 | 1.875 | EP | 1982/4/1 | 0.0033 | 2016/2/5 | 稼働中 |
| 25212-01-1 | 滋賀県 | 高島市 | 高島市環境センター | 1号炉 | 直接溶解・ガス化溶解 | 全連続 | 37.5 | 1.56 | BF | 2002/12/1 | 0.012 | 2016/3/7 | 稼働中 |
| 25212-01-2 | 滋賀県 | 高島市 | 高島市環境センター | 2号炉 | 直接溶解・ガス化溶解 | 全連続 | 37.5 | 1.56 | BF | 2002/12/1 | 0.014 | 2016/1/19 | 稼働中 |
| 25831-02-1 | 滋賀県 | 湖北広域行政事務センター | 湖北広域行政事務センター クリスタルプラザ | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 84 | 3.5 | BF | 1998/8/5 | 0.0019 | 2015/11/25 | 稼働中 |
| 25831-02-2 | 滋賀県 | 湖北広域行政事務センター | 湖北広域行政事務センター クリスタルプラザ | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 全連続 | 84 | 3.5 | BF | 1998/8/5 | 0.00047 | 2015/11/26 | 稼働中 |
| 25841-01-1 | 滋賀県 | 中部清掃組合 | 日野清掃センター | 1号炉 | 直接溶解・ガス化溶解 | 全連続 | 60 | 2.5 | BF | 2007/3/26 | 0.001 | 2015/8/10 | 稼働中 |
| 25841-01-2 | 滋賀県 | 中部清掃組合 | 日野清掃センター | 2号炉 | 直接溶解・ガス化溶解 | 全連続 | 60 | 2.5 | BF | 2007/3/26 | 0.00078 | 2015/8/10 | 稼働中 |
| 25841-01-3 | 滋賀県 | 中部清掃組合 | 日野清掃センター | 3号炉 | 直接溶解・ガス化溶解 | 全連続 | 60 | 2.5 | BF | 2007/3/26 | 0.0015 | 2015/9/11 | 稼働中 |
| 25847-01-1 | 滋賀県 | 甲賀広域行政組合 | 第2施設 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 准連続 | 50 | 3.125 | BF | 1995/4/1 | 0.5 | 2015/10/5 | 稼働中 |
| 25847-01-2 | 滋賀県 | 甲賀広域行政組合 | 第2施設 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 准連続 | 50 | 3.125 | BF | 1995/4/1 | 0.94 | 2015/10/5 | 稼働中 |
| 25847-01-3 | 滋賀県 | 甲賀広域行政組合 | 第2施設 | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶解を含む) | 准連続 | 50 | 3.125 | BF | 1995/4/1 | 0.6 | 2015/10/28 | 稼働中 |