

| 施設コード | 都道府県名 | 市町村・組合名 | 施設名 | 炉番号 | 施設の種類 | 炉の稼働方式 | 処理能力 (t/日) | 処理能力 (t/h) | 集じん器 | 稼働開始 年月日 | 排ガス中の ダイオキシン類 濃度 (ng-TEQ/m ³ N) | 測定 年月日 | 平成29年 3月31日 時点の 稼働状況 |
|------------|-------|----------------|----------------------|-----|---------------|--------|---------------|---------------|-------|-------------|---|------------|-------------------------------|
| 22201-02-1 | 静岡県 | 静岡市 | 沼上清掃工場(焼却施設) | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 200 | 8.33 | BF | 1995/6/21 | 0.046 | 2016/7/20 | 稼働中 |
| 22201-02-2 | 静岡県 | 静岡市 | 沼上清掃工場(焼却施設) | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 200 | 8.33 | BF | 1995/6/21 | 0.028 | 2016/9/15 | 稼働中 |
| 22201-02-3 | 静岡県 | 静岡市 | 沼上清掃工場(焼却施設) | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 200 | 8.33 | BF | 1995/6/21 | 0.019 | 2016/7/21 | 稼働中 |
| 22201-03-1 | 静岡県 | 静岡市 | 沼上清掃工場(灰溶融施設) | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 60 | 2.5 | BF | 2004/4/1 | 0.00001 | 2016/7/29 | 休止中 |
| 22201-03-2 | 静岡県 | 静岡市 | 沼上清掃工場(灰溶融施設) | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 60 | 2.5 | BF | 2004/4/1 | 0.0000016 | 2016/10/5 | 休止中 |
| 22201-04-1 | 静岡県 | 静岡市 | 西ヶ谷清掃工場 | 1号炉 | 直接溶融・ガス化溶融 | 全連続 | 250 | 10.42 | BF | 2010/4/1 | 0.0091 | 2016/9/8 | 稼働中 |
| 22201-04-2 | 静岡県 | 静岡市 | 西ヶ谷清掃工場 | 2号炉 | 直接溶融・ガス化溶融 | 全連続 | 250 | 10.42 | BF | 2010/4/1 | 0.0088 | 2016/7/22 | 稼働中 |
| 22202-02-1 | 静岡県 | 浜松市 | 浜松市南部清掃工場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 | BF | 2012/1/25 | 0.02 | 2016/6/2 | 稼働中 |
| 22202-02-2 | 静岡県 | 浜松市 | 浜松市南部清掃工場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 | BF | 2011/5/18 | 0.017 | 2016/6/1 | 稼働中 |
| 22202-02-3 | 静岡県 | 浜松市 | 浜松市南部清掃工場 | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 | BF | 2010/10/20 | 0.015 | 2016/6/3 | 稼働中 |
| 22202-10-1 | 静岡県 | 浜松市 | 浜松市西部清掃工場 | 1号炉 | 直接溶融・ガス化溶融 | 全連続 | 150 | 6.25 | BF | 2009/2/1 | 0.0029 | 2017/1/30 | 稼働中 |
| 22202-10-2 | 静岡県 | 浜松市 | 浜松市西部清掃工場 | 2号炉 | 直接溶融・ガス化溶融 | 全連続 | 150 | 6.25 | BF | 2009/2/1 | 0.0028 | 2017/1/25 | 稼働中 |
| 22202-10-3 | 静岡県 | 浜松市 | 浜松市西部清掃工場 | 3号炉 | 直接溶融・ガス化溶融 | 全連続 | 150 | 6.25 | BF | 2009/2/1 | 0.0025 | 2017/1/11 | 稼働中 |
| 22203-01-1 | 静岡県 | 沼津市 | 沼津市清掃プラント | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 | BF | 1976/10/21 | 0.00015 | 2016/7/29 | 稼働中 |
| 22203-01-2 | 静岡県 | 沼津市 | 沼津市清掃プラント | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 | BF | 1976/10/21 | 0.00045 | 2016/8/22 | 稼働中 |
| 22205-01-1 | 静岡県 | 熱海市 | 熱海市エコ・プラント施設の沢 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 102 | 4.25 | BF | 1997/4/1 | 0.00041 | 2016/7/12 | 稼働中 |
| 22205-01-2 | 静岡県 | 熱海市 | 熱海市エコ・プラント施設の沢 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 102 | 4.25 | BF | 1997/4/1 | 0.23 | 2016/10/12 | 稼働中 |
| 22206-01-1 | 静岡県 | 三島市 | 三島市清掃センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 90 | 3.75 | BF | 1989/11/1 | 0.056 | 2016/11/18 | 稼働中 |
| 22206-01-2 | 静岡県 | 三島市 | 三島市清掃センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 90 | 3.75 | BF | 1989/11/1 | 0.49 | 2016/10/21 | 稼働中 |
| 22207-01-1 | 静岡県 | 富士宮市 | 富士宮市清掃センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 120 | 5 | BF | 1994/9/1 | 0.038 | 2016/12/22 | 稼働中 |
| 22207-01-2 | 静岡県 | 富士宮市 | 富士宮市清掃センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 120 | 5 | BF | 1994/9/1 | 0.017 | 2016/10/28 | 稼働中 |
| 22208-01-3 | 静岡県 | 伊東市 | 伊東市環境美化センター | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 71 | 2.958 | BF | 2014/6/9 | 0.032 | 2016/11/1 | 稼働中 |
| 22208-01-4 | 静岡県 | 伊東市 | 伊東市環境美化センター | 4号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 71 | 2.958 | BF | 2013/10/9 | 0.023 | 2016/10/11 | 休止中 |
| 22209-01-1 | 静岡県 | 島田市 | 島田市田代環境プラザ | 1号炉 | 直接溶融・ガス化溶融 | 全連続 | 74 | 3.08 | BF | 2006/4/1 | 0.0041 | 2016/12/2 | 稼働中 |
| 22209-01-2 | 静岡県 | 島田市 | 島田市田代環境プラザ | 2号炉 | 直接溶融・ガス化溶融 | 全連続 | 74 | 3.08 | BF | 2006/4/1 | 0.000048 | 2017/2/6 | 稼働中 |
| 22210-01-1 | 静岡県 | 富士市 | 富士市環境クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 | EP | 1986/4/1 | 0.19 | 2016/9/30 | 稼働中 |
| 22210-01-2 | 静岡県 | 富士市 | 富士市環境クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 150 | 6.25 | EP | 1986/4/1 | 0.2 | 2016/10/7 | 稼働中 |
| 22211-01-1 | 静岡県 | 磐田市 | 磐田市クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 112 | 4.66 | BF | 2011/5/1 | 0.000028 | 2017/3/17 | 稼働中 |
| 22211-01-2 | 静岡県 | 磐田市 | 磐田市クリーンセンター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 112 | 4.66 | BF | 2011/5/1 | 0.0025 | 2017/1/16 | 稼働中 |
| 22219-01-1 | 静岡県 | 下田市 | 下田市営じん芥処理場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 28 | 1.75 | BF | 1982/4/1 | 0.15 | 2016/7/28 | 稼働中 |
| 22219-01-2 | 静岡県 | 下田市 | 下田市営じん芥処理場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 28 | 1.75 | BF | 1982/4/1 | 0.15 | 2016/7/27 | 稼働中 |
| 22220-01-1 | 静岡県 | 裾野市 | 裾野市美化センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 46.5 | 1.9375 | EP | 1988/5/6 | 1.2 | 2016/6/1 | 稼働中 |
| 22220-01-2 | 静岡県 | 裾野市 | 裾野市美化センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 46.5 | 1.9375 | EP | 1988/5/6 | 2.1 | 2016/5/24 | 稼働中 |
| 22222-01-1 | 静岡県 | 伊豆市 | 伊豆市清掃センター焼却施設 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 25 | 1.6 | BF | 1986/4/7 | 0.088 | 2016/8/3 | 稼働中 |
| 22225-01-1 | 静岡県 | 伊豆の国市 | 葦山こみ焼却場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 40 | 2.5 | BF | 1974/12/16 | 0.0034 | 2017/2/23 | 稼働中 |
| 22225-02-1 | 静岡県 | 伊豆の国市 | 長岡清掃センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 32 | 2 | BF | 1982/3/1 | 0.024 | 2017/1/13 | 稼働中 |
| 22304-01-1 | 静岡県 | 南伊豆町 | 南伊豆町清掃センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 15 | 1.875 | BF | 1991/5/1 | 0.013 | 2016/11/26 | 稼働中 |
| 22304-01-2 | 静岡県 | 南伊豆町 | 南伊豆町清掃センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 15 | 1.875 | BF | 1991/5/1 | 0.12 | 2016/11/15 | 稼働中 |
| 22305-01-1 | 静岡県 | 松崎町 | クリーンピア松崎 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 16 | 2 | BF | 1999/9/8 | 0.011 | 2016/5/25 | 稼働中 |
| 22306-02-1 | 静岡県 | 西伊豆町 | 西伊豆町クリーンセンター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 45 | 1.875 | BF | 1998/4/1 | 7.4 | 2016/11/28 | 稼働中 |
| 22325-01-1 | 静岡県 | 函南町 | 函南町こみ焼却場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 52.5 | 2.19 | BF | 1999/10 | 0.3 | 2016/11/30 | 稼働中 |
| 22325-01-2 | 静岡県 | 函南町 | 函南町こみ焼却場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 52.5 | 2.19 | BF | 1999/10 | 0.13 | 2016/12/21 | 稼働中 |
| 22342-01-1 | 静岡県 | 長泉町 | 長泉町塵芥焼却場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 75 | 3.125 | BF | 2000/3/1 | 0.0000006 | 2016/5/12 | 稼働中 |
| 22342-01-2 | 静岡県 | 長泉町 | 長泉町塵芥焼却場 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 75 | 3.125 | BF | 2000/3/1 | 0.0000021 | 2016/6/30 | 稼働中 |
| 22820-01-1 | 静岡県 | 牧之原市御前崎市広域施設組合 | 環境保全センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 70.5 | 2.94 | BF | 1992/4/1 | 0.38 | 2016/7/13 | 稼働中 |
| 22820-01-2 | 静岡県 | 牧之原市御前崎市広域施設組合 | 環境保全センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 70.5 | 2.94 | BF | 1992/4/1 | 0.87 | 2016/7/11 | 稼働中 |
| 22824-01-1 | 静岡県 | 御殿場市・小山町広域行政組合 | 御殿場市・小山町広域行政組合焼却センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 71.5 | 3 | BF | 2015/4/1 | 0.016 | 2017/2/7 | 稼働中 |
| 22824-01-2 | 静岡県 | 御殿場市・小山町広域行政組合 | 御殿場市・小山町広域行政組合焼却センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 71.5 | 3 | BF | 2015/4/1 | 0.016 | 2017/2/8 | 稼働中 |
| 22825-01-1 | 静岡県 | 東河環境センター | エコクリーンセンター東河 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 30 | 1.875 | BF | 2002/11/1 | 0.12 | 2016/12/14 | 稼働中 |
| 22825-01-2 | 静岡県 | 東河環境センター | エコクリーンセンター東河 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続 | 30 | 1.875 | BF | 2002/11/1 | 0.077 | 2016/12/13 | 稼働中 |
| 22861-33-1 | 静岡県 | 伊豆市沼津市衛生施設組合 | 土肥戸田衛生センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 15 | 1.875 | BF | 1987/4/1 | 0.00047 | 2016/5/25 | 稼働中 |
| 22861-33-2 | 静岡県 | 伊豆市沼津市衛生施設組合 | 土肥戸田衛生センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ | 15 | 1.875 | BF | 1987/4/1 | 0.00077 | 2016/10/14 | 稼働中 |
| 22909-01-1 | 静岡県 | 袋井市森町広域行政組合 | 中遠クリーンセンター | 1号炉 | 直接溶融・ガス化溶融 | 全連続 | 66 | 2.75 | BF | 2008/3/20 | 0.0077 | 2016/7/1 | 稼働中 |
| 22909-01-2 | 静岡県 | 袋井市森町広域行政組合 | 中遠クリーンセンター | 2号炉 | 直接溶融・ガス化溶融 | 全連続 | 66 | 2.75 | BF | 2008/3/20 | 0.00063 | 2016/9/2 | 稼働中 |
| 22921-01-1 | 静岡県 | 志太広域事務組合 | 一色清掃工場 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 120 | 5 | EP+BF | 1974/4/1 | 0.21 | 2017/1/5 | 稼働中 |
| 22921-02-1 | 静岡県 | 志太広域事務組合 | 高柳清掃工場(1号炉) | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 85 | 3.54 | EP+BF | 1984/4/1 | 0.028 | 2017/2/2 | 稼働中 |
| 22921-02-2 | 静岡県 | 志太広域事務組合 | 高柳清掃工場(2号炉) | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 85 | 3.54 | EP+BF | 1984/4/1 | 0.0049 | 2016/12/13 | 稼働中 |
| 22921-02-3 | 静岡県 | 志太広域事務組合 | 高柳清掃工場(3号炉) | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 85 | 3.54 | EP+BF | 1984/4/1 | 0.0029 | 2017/2/3 | 稼働中 |
| 22937-01-1 | 静岡県 | 吉田町牧之原市広域施設組合 | 吉田町牧之原市広域施設組合清掃センター | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 50.25 | 2.1 | BF | 1999/4/1 | 0 | 2016/12/8 | 稼働中 |
| 22937-01-2 | 静岡県 | 吉田町牧之原市広域施設組合 | 吉田町牧之原市広域施設組合清掃センター | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続 | 50.25 | 2.1 | BF | 1999/4/1 | 0.00014 | 2016/12/9 | 稼働中 |
| 22954-01-1 | 静岡県 | 掛川市・菊川市衛生施設組合 | 環境資源キャリヤー | 1号炉 | 直接溶融・ガス化溶融 | 全連続 | 70 | 2.917 | BF | 2005/9/5 | 0.0099 | 2016/5/18 | 稼働中 |
| 22954-01-2 | 静岡県 | 掛川市・菊川市衛生施設組合 | 環境資源キャリヤー | 2号炉 | 直接溶融・ガス化溶融 | 全連続 | 70 | 2.917 | BF | 2005/9/5 | 0.00000085 | 2016/5/18 | 稼働中 |