

施設コード	都道府 県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類 濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	測定 年月日	平成31年 3月31日 時点の 稼働状況
34100-05-1	広島県	広島市	南工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	150	6.25	EP	1988/6/1	0.11	2019/2/18	稼働中
34100-05-2	広島県	広島市	南工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	150	6.25	EP	1988/6/1	0.16	2019/1/21	稼働中
34100-06-1	広島県	広島市	安佐北工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	100	4.17	EP	1990/4/1	0.015	2019/1/9	稼働中
34100-06-2	広島県	広島市	安佐北工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	100	4.17	EP	1990/4/1	0.01	2018/12/7	稼働中
34100-08-1	広島県	広島市	中工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	200	8.33	BF	2003/12/20	0.0000017	2018/9/28	稼働中
34100-08-2	広島県	広島市	中工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	200	8.33	BF	2003/12/20	0.0000015	2018/8/24	稼働中
34100-08-3	広島県	広島市	中工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	200	8.33	BF	2003/12/20	0.0000012	2018/10/25	稼働中
34100-10-1	広島県	広島市	安佐南工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	200	8.33	BF	2013/3/9	0.000015	2018/8/10	稼働中
34100-10-2	広島県	広島市	安佐南工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	200	8.33	BF	2013/3/9	0.00000068	2018/7/10	稼働中
34202-02-1	広島県	呉市	芸予環境衛生センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ	7	0.875	BF	1997/4/1	6.1	2018/8/31	稼働中
34202-03-1	広島県	呉市	クリーンセンターくれ	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	126.8	5.28	BF	2002/12/1	0.0037	2018/11/6	稼働中
34202-03-2	広島県	呉市	クリーンセンターくれ	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	126.8	5.28	BF	2002/12/1	0.0023	2018/9/14	稼働中
34202-03-3	広島県	呉市	クリーンセンターくれ	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	126.8	5.28	BF	2002/12/1	0.00075	2018/11/30	稼働中
34204-02-1	広島県	三原市	三原市清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	64	3.75	BF	1999/4/1	0.57	2019/3/19	稼働中
34204-02-2	広島県	三原市	三原市清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	64	3.75	BF	1999/4/1	0.22	2019/2/26	稼働中
34205-01-1	広島県	尾道市	尾道市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	60	3.75	BF	1994/3/1	1.9	2018/9/7	稼働中
34205-01-2	広島県	尾道市	尾道市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	60	3.75	BF	1994/3/1	0.079	2018/11/29	稼働中
34205-02-1	広島県	尾道市	尾道市因瀬クリーンセンター	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	25	1.56	BF	1990/11/1	0.68	2018/11/22	稼働中
34205-02-2	広島県	尾道市	尾道市因瀬クリーンセンター	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	25	1.56	BF	1990/11/1	0.68	2018/11/22	稼働中
34207-01-1	広島県	福山市	西部清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	75	3.125	BF	1980/8/1	0.016	2018/12/26	稼働中
34207-01-2	広島県	福山市	西部清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	75	3.125	BF	1980/8/1	0.0015	2018/12/27	稼働中
34207-03-1	広島県	福山市	新市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ	15	1.875	BF	1994/4/28	1.7	2018/5/24	稼働中
34207-03-2	広島県	福山市	新市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ	15	1.875	BF	1994/4/28	0.62	2018/5/25	稼働中
34207-04-1	広島県	福山市	深品クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	40	2.5	BF	1994/12/10	1.5	2019/3/23	稼働中
34207-04-2	広島県	福山市	深品クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	40	2.5	BF	1994/12/10	0.5	2019/3/28	稼働中
34209-01-1	広島県	三次市	三次環境クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	45	1.875	BF	1996/10/1	0.0049	2018/12/19	稼働中
34209-01-2	広島県	三次市	三次環境クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	45	1.875	BF	1996/10/1	0.0062	2018/12/20	稼働中
34210-01-1	広島県	庄原市	庄原市備北クリーンセンター	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1990/4/1	0.034	2018/9/19	稼働中
34210-01-2	広島県	庄原市	庄原市備北クリーンセンター	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1990/4/1	0.034	2018/9/19	稼働中
34213-02-1	広島県	廿日市市	廿日市市佐伯クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ	7.5	0.9375	BF	1999/4/1	0.076	2018/6/7	稼働中
34213-02-2	広島県	廿日市市	廿日市市佐伯クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ	7.5	0.9375	BF	1999/4/1	0.05	2018/6/8	稼働中
34213-03-1	広島県	廿日市市	廿日市市大野清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	30	1.25	BF	1997/1/4	2.4	2018/7/6	稼働中
34213-03-2	広島県	廿日市市	廿日市市大野清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	30	1.25	BF	1997/1/4	2.5	2018/7/20	稼働中
34839-01-1	広島県	安芸地区衛生施設管理組合	安芸クリーンセンター	1号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続	65	2.7	BF	2002/12/1	0.0022	2018/11/19	稼働中
34839-01-2	広島県	安芸地区衛生施設管理組合	安芸クリーンセンター	2号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続	65	2.7	BF	2002/12/1	0.0064	2018/12/27	稼働中
34908-01-1	広島県	芸北広域環境施設組合	芸北広域きれいセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	22	0.917	BF	1995/4/3	0.0042	2018/11/2	稼働中
34908-01-2	広島県	芸北広域環境施設組合	芸北広域きれいセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続	22	0.917	BF	1995/4/3	0.028	2018/11/2	稼働中
34918-01-1	広島県	広島中央環境衛生組合	賀茂環境衛生センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	75	3.125	BF	1985/10/1	0.027	2018/10/10	稼働中
34918-01-2	広島県	広島中央環境衛生組合	賀茂環境衛生センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	75	3.125	BF	1985/10/1	0.017	2019/2/8	稼働中
34918-01-3	広島県	広島中央環境衛生組合	賀茂環境衛生センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	150	6.25	BF	2001/4/1	0.038	2018/8/6	稼働中
34918-02-1	広島県	広島中央環境衛生組合	竹原安芸津環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	52.5	2.19	BF	1991/4/1	0.017	2018/8/16	稼働中
34918-02-2	広島県	広島中央環境衛生組合	竹原安芸津環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	52.5	2.19	BF	1991/4/1	0.015	2018/7/19	稼働中
34918-03-1	広島県	広島中央環境衛生組合	大崎上島環境センター	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ	7.5	0.94	BF	1991/4/1	0.022	2018/7/11	稼働中
34918-03-2	広島県	広島中央環境衛生組合	大崎上島環境センター	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ	7.5	0.94	BF	1991/4/1	0.022	2018/7/11	稼働中