

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力(t/日)	処理能力(t/h)	集じん器	稼働開始年月日	排ガス中のダイオキシン類濃度(ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成31年3月31日時点の稼働状況
45202-02-1	宮崎県	都城市	都城市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	115	4.79	BF	2015/3/1	0.000036	2019/2/26	稼働中
45202-02-2	宮崎県	都城市	都城市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	115	4.79	BF	2015/3/1	0.0003	2019/2/27	稼働中
45203-05-1	宮崎県	延岡市	延岡市清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	109	4.5	BF	2009/4/1	0.0023	2018/8/8	稼働中
45203-05-2	宮崎県	延岡市	延岡市清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	109	4.5	BF	2009/4/1	0.0031	2018/8/9	稼働中
45204-02-1	宮崎県	日南市	日南市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	BF	1999/4/1	0.14	2018/11/22	稼働中
45204-02-2	宮崎県	日南市	日南市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	BF	1999/4/1	0.027	2019/1/18	稼働中
45209-01-1	宮崎県	えびの市	えびの市美化センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	35	2.188	BF	1996/4/1	3.3	2018/11/28	稼働中
45209-01-2	宮崎県	えびの市	えびの市美化センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	35	2.188	BF	1996/4/1	2.8	2018/12/4	稼働中
45834-01-1	宮崎県	日向東臼杵広域連合	日向東臼杵広域連合 清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	80	3.33	BF	1991/4/1	0.026	2018/9/6	稼働中
45834-01-2	宮崎県	日向東臼杵広域連合	日向東臼杵広域連合 清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	80	3.33	BF	1991/4/1	0.07	2018/10/17	稼働中