

| 施設コード      | 都道府県名 | 市町村・組合名         | 施設名              | 炉番号 | 施設の種類         | 炉の稼働方式    | 処理能力<br>(t/日) | 処理能力<br>(t/h) | 集じん器 | 稼働開始<br>年月日 | 排ガス中の<br>ダイオキシン類<br>濃度<br>(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N) | 測定<br>年月日  | 平成26年<br>3月31日<br>時点の稼<br>働状況 |
|------------|-------|-----------------|------------------|-----|---------------|-----------|---------------|---------------|------|-------------|---|------------|-------------------------------|
| 07201-01-1 | 福島県   | 福島市             | あらかわクリーンセンター     | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続炉      | 110           | 4.58          | BF   | 2008/9/1    | 0.00024   | 2013/12/10 | 稼働中                           |
| 07201-01-2 | 福島県   | 福島市             | あらかわクリーンセンター     | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続炉      | 110           | 4.58          | BF   | 2008/9/1    | 0.00013   | 2013/12/10 | 稼働中                           |
| 07201-02-1 | 福島県   | 福島市             | 福島市あぶくまクリーンセンター  | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続炉      | 120           | 5             | BF   | 1988/2/1    | 0.00082   | 2013/9/2   | 稼働中                           |
| 07201-02-2 | 福島県   | 福島市             | 福島市あぶくまクリーンセンター  | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続炉      | 120           | 5             | BF   | 1988/2/1    | 0.0056  | 2013/11/18 | 稼働中                           |
| 07203-01-1 | 福島県   | 郡山市             | 河内クリーンセンター       | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続炉      | 150           | 6.25          | BF   | 1984/3/1    | 0.00039   | 2014/1/9   | 稼働中                           |
| 07203-01-2 | 福島県   | 郡山市             | 河内クリーンセンター       | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続炉      | 150           | 6.25          | BF   | 1984/3/1    | 0.00042   | 2014/1/10  | 稼働中                           |
| 07203-02-1 | 福島県   | 郡山市             | 富久山クリーンセンター      | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続炉      | 150           | 6.25          | BF   | 1996/4/1    | 0.0039  | 2013/12/10 | 稼働中                           |
| 07203-02-2 | 福島県   | 郡山市             | 富久山クリーンセンター      | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続炉      | 150           | 6.25          | BF   | 1996/4/1    | 0.0025  | 2013/12/11 | 稼働中                           |
| 07204-01-1 | 福島県   | いわき市            | いわき市北部清掃センター     | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続炉      | 150           | 6.25          | BF   | 1980/10/1   | 0.00055   | 2013/12/10 | 稼働中                           |
| 07204-01-2 | 福島県   | いわき市            | いわき市北部清掃センター     | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続炉      | 150           | 6.25          | BF   | 1980/10/1   | 0.0019  | 2014/1/31  | 稼働中                           |
| 07204-02-1 | 福島県   | いわき市            | いわき市南部清掃センター     | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続炉      | 130           | 5.42          | BF   | 2000/4/1    | 0.0049  | 2013/10/8  | 稼働中                           |
| 07204-02-2 | 福島県   | いわき市            | いわき市南部清掃センター     | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続炉      | 130           | 5.42          | BF   | 2000/4/1    | 0.00055   | 2013/11/29 | 稼働中                           |
| 07204-02-3 | 福島県   | いわき市            | いわき市南部清掃センター     | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続炉      | 130           | 5.42          | BF   | 2000/4/1    | 0.016   | 2013/10/8  | 稼働中                           |
| 07212-01-1 | 福島県   | 南相馬市            | クリーン原町センター       | 1号炉 | その他           | 全連続炉      | 52.5          | 2.1875        | BF   | 1988/4/1    | 0.073   | 2013/11/1  | 稼働中                           |
| 07212-01-2 | 福島県   | 南相馬市            | クリーン原町センター       | 2号炉 | その他           | 全連続炉      | 52.5          | 2.1875        | BF   | 1988/4/1    | 0.13  | 2013/10/31 | 稼働中                           |
| 07364-01-1 | 福島県   | 檜枝岐村            | 檜枝岐村クリーンセンター     | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 固定火格子バッチ炉 | 8             | 1             | BF   | 1993/11/25  | 6.5   | 2013/11/27 | 稼働中                           |
| 07811-02-1 | 福島県   | 伊達地方衛生処理組合      | 焼却施設             | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続炉      | 50            | 3.125         | EP   | 1995/4/1    | 0.83  | 2014/2/4   | 稼働中                           |
| 07811-02-2 | 福島県   | 伊達地方衛生処理組合      | 焼却施設             | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続炉      | 50            | 3.125         | EP   | 1995/4/1    | 0.71  | 2014/2/5   | 稼働中                           |
| 07811-02-3 | 福島県   | 伊達地方衛生処理組合      | 焼却施設             | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続炉      | 50            | 3.125         | EP   | 1995/4/1    | 1   | 2014/2/6   | 稼働中                           |
| 07820-01-1 | 福島県   | 須賀川地方保健環境組合     | 須賀川地方衛生センター      | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続炉      | 50            | 3.125         | EP   | 1990/4/1    | 0.26  | 2013/12/19 | 稼働中                           |
| 07820-01-2 | 福島県   | 須賀川地方保健環境組合     | 須賀川地方衛生センター      | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続炉      | 50            | 3.125         | EP   | 1990/4/1    | 0.14  | 2013/12/20 | 稼働中                           |
| 07840-01-1 | 福島県   | 白河地方広域市町村圏整備組合  | 西白河地方クリーンセンター    | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続炉      | 60            | 3.75          | BF   | 1995/4/1    | 0.027   | 2013/11/19 | 稼働中                           |
| 07840-01-2 | 福島県   | 白河地方広域市町村圏整備組合  | 西白河地方クリーンセンター    | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続炉      | 60            | 3.75          | BF   | 1995/4/1    | 0.061   | 2013/11/19 | 稼働中                           |
| 07844-01-1 | 福島県   | 東白衛生組合          | 東白クリーンセンターごみ処理施設 | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続炉      | 25            | 1.5           | BF   | 1987/4/1    | 0.02  | 2013/12/5  | 稼働中                           |
| 07844-01-2 | 福島県   | 東白衛生組合          | 東白クリーンセンターごみ処理施設 | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続炉      | 25            | 1.5           | BF   | 1987/4/1    | 0.0022  | 2013/12/5  | 稼働中                           |
| 07846-01-1 | 福島県   | 石川地方生活環境施設組合    | ごみ処理施設           | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続炉      | 30            | 1.875         | BF   | 1985/4/1    | 0.0088  | 2013/11/14 | 稼働中                           |
| 07846-01-2 | 福島県   | 石川地方生活環境施設組合    | ごみ処理施設           | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続炉      | 30            | 1.875         | BF   | 1985/4/1    | 0.00044   | 2013/11/15 | 稼働中                           |
| 07853-01-1 | 福島県   | 田村広域行政組合        | 田村東部環境センター       | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ炉   | 16.45         | 1.828         | BF   | 1996/4/1    | 2.7   | 2013/7/25  | 稼働中                           |
| 07853-01-2 | 福島県   | 田村広域行政組合        | 田村東部環境センター       | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ炉   | 16.45         | 1.828         | BF   | 1996/4/1    | 2.5   | 2013/7/25  | 稼働中                           |
| 07853-02-1 | 福島県   | 田村広域行政組合        | 田村西部環境センター       | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続炉      | 40            | 1.67          | BF   | 2006/4/1    | 0.012   | 2013/12/12 | 稼働中                           |
| 07862-02-1 | 福島県   | 相馬方部衛生組合        | 光陽クリーンセンター       | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続炉      | 21.5          | 0.9           | BF   | 2012/8/25   | 0.0016  | 2013/11/22 | 稼働中                           |
| 07862-02-2 | 福島県   | 相馬方部衛生組合        | 光陽クリーンセンター       | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続炉      | 21.5          | 0.9           | BF   | 2012/8/25   | 0.0011  | 2013/11/20 | 稼働中                           |
| 07868-02-1 | 福島県   | 喜多方地方広域市町村圏組合   | 環境センター山都工場       | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続炉      | 45            | 2.81          | BF   | 1991/4/1    | 0.27  | 2013/9/13  | 稼働中                           |
| 07868-02-2 | 福島県   | 喜多方地方広域市町村圏組合   | 環境センター山都工場       | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続炉      | 45            | 2.81          | BF   | 1991/4/1    | 0.52  | 2013/9/12  | 稼働中                           |
| 07871-02-1 | 福島県   | 安達地方広域行政組合      | もとみやクリーンセンター     | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続炉      | 40            | 1.67          | BF   | 2002/11/7   | 0.00038   | 2013/10/9  | 稼働中                           |
| 07871-02-2 | 福島県   | 安達地方広域行政組合      | もとみやクリーンセンター     | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続炉      | 40            | 1.67          | BF   | 2002/11/7   | 0.00022   | 2013/10/10 | 稼働中                           |
| 07872-01-1 | 福島県   | 会津若松地方広域市町村圏整備組 | ごみ焼却処理施設         | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続炉      | 75            | 3.125         | BF   | 1988/12/15  | 0.45  | 2013/10/2  | 稼働中                           |
| 07872-01-2 | 福島県   | 会津若松地方広域市町村圏整備組 | ごみ焼却処理施設         | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続炉      | 75            | 3.125         | BF   | 1988/12/15  | 0.16  | 2013/10/3  | 稼働中                           |
| 07872-01-3 | 福島県   | 会津若松地方広域市町村圏整備組 | ごみ焼却処理施設         | 3号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 全連続炉      | 75            | 3.125         | BF   | 1988/12/15  | 0.1   | 2013/10/3  | 稼働中                           |
| 07873-01-1 | 福島県   | 双葉地方広域市町村圏組合    | 南部衛生センター         | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続炉      | 25            | 3.125         | BF   | 1981/4/1    | 0.14  | 2013/9/19  | 稼働中                           |
| 07873-01-2 | 福島県   | 双葉地方広域市町村圏組合    | 南部衛生センター         | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続炉      | 25            | 3.125         | BF   | 1981/4/1    | 0.17  | 2013/9/10  | 稼働中                           |
| 07893-01-1 | 福島県   | 南会津地方環境衛生組合     | 東部クリーンセンター       | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続炉      | 20            | 1.25          | BF   | 1992/4/1    | 0.08  | 2013/9/25  | 稼働中                           |
| 07893-01-2 | 福島県   | 南会津地方環境衛生組合     | 東部クリーンセンター       | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 准連続炉      | 20            | 1.25          | BF   | 1992/4/1    | 0.062   | 2013/9/26  | 稼働中                           |
| 07893-02-1 | 福島県   | 南会津地方環境衛生組合     | 西部クリーンセンター       | 1号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ炉   | 12.5          | 1.5625        | EP   | 1995/4/1    | 1.2   | 2013/9/12  | 稼働中                           |
| 07893-02-2 | 福島県   | 南会津地方環境衛生組合     | 西部クリーンセンター       | 2号炉 | 焼却(焼却+灰溶融を含む) | 機械化バッチ炉   | 12.5          | 1.5625        | EP   | 1995/4/1    | 1.5   | 2013/9/13  | 稼働中                           |