

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類 濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定 年月日	平成26年 3月31日 時点の稼 働状況
27100-02-1	大阪府	大阪市	平野工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	450	18.75	BF	2003/4/1	0.0044	2013/8/16	稼働中
27100-02-2	大阪府	大阪市	平野工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	450	18.75	BF	2003/4/1	0.0023	2013/8/19	稼働中
27100-03-1	大阪府	大阪市	東淀工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	200	8.33	BF	2010/4/1	0.00067	2013/11/14	稼働中
27100-03-2	大阪府	大阪市	東淀工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	200	8.33	BF	2010/4/1	0.00067	2013/11/14	稼働中
27100-06-1	大阪府	大阪市	大正工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	300	12.5	EP+BF	1980/8/8	0.00013	2013/10/18	稼働中
27100-06-2	大阪府	大阪市	大正工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	300	12.5	EP+BF	1980/8/8	0.00043	2013/10/18	稼働中
27100-07-1	大阪府	大阪市	住之江工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	300	12.5	EP+BF	1988/8/1	0.12	2013/11/22	稼働中
27100-07-2	大阪府	大阪市	住之江工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	300	12.5	EP+BF	1988/8/1	0.091	2013/11/22	稼働中
27100-08-1	大阪府	大阪市	鶴見工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	300	12.5	EP+BF	1990/4/1	0.00066	2013/9/25	稼働中
27100-08-2	大阪府	大阪市	鶴見工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	300	12.5	EP+BF	1990/4/1	0.0013	2013/9/25	稼働中
27100-09-1	大阪府	大阪市	西淀工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	300	12.5	BF	1995/4/1	0.053	2013/12/10	稼働中
27100-09-2	大阪府	大阪市	西淀工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	300	12.5	BF	1995/4/1	0.3	2013/12/10	稼働中
27100-10-1	大阪府	大阪市	八尾工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	300	12.5	BF	1995/4/1	0.065	2013/12/17	稼働中
27100-10-2	大阪府	大阪市	八尾工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	300	12.5	BF	1995/4/1	0.036	2013/10/8	稼働中
27100-11-1	大阪府	大阪市	木津川事務所	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ炉	0.595	0.085	BF	1996/8/1	0.064	2014/1/20	廃止
27100-11-2	大阪府	大阪市	木津川事務所	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ炉	0.595	0.085	BF	1996/8/1	0.052	2014/1/21	廃止
27100-11-3	大阪府	大阪市	木津川事務所	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	固定火格子バッチ炉	0.63	0.09	BF	1996/8/1	0.47	2014/1/21	廃止
27100-12-1	大阪府	大阪市	舞洲工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	450	18.75	BF	2001/4/28	0.0042	2013/11/12	稼働中
27100-12-2	大阪府	大阪市	舞洲工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	450	18.75	BF	2001/4/28	0.003	2013/11/12	稼働中
27201-01-1	大阪府	堺市	南工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	150	6.25	EP	1973/4/1	0.039	2013/8/23	休止中
27201-01-2	大阪府	堺市	南工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	150	6.25	EP	1973/4/1	0.0098	2013/8/23	休止中
27201-01-3	大阪府	堺市	南工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	150	6.25	EP	1973/4/1	0.31	2013/8/23	休止中
27201-02-1	大阪府	堺市	東工場第一工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	150	6.25	BF	1977/4/1	0.067	2013/10/25	稼働中
27201-02-2	大阪府	堺市	東工場第一工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	150	6.25	BF	1977/4/1	0.00053	2013/10/25	稼働中
27201-04-1	大阪府	堺市	臨海工場	1号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続炉	225	9.375	BF	2013/4/1	0.00056	2013/12/25	稼働中
27201-04-2	大阪府	堺市	臨海工場	2号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続炉	225	9.375	BF	2013/4/1	0.0015	2013/12/25	稼働中
27204-01-1	大阪府	池田市	池田市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	60	2.5	BF	1983/10/1	0.0054	2013/9/13	稼働中
27204-01-2	大阪府	池田市	池田市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	60	2.5	BF	1983/10/1	0.0031	2013/7/29	稼働中
27204-01-3	大阪府	池田市	池田市クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	60	2.5	BF	1983/10/1	0.0049	2013/6/17	稼働中
27205-02-1	大阪府	吹田市	吹田市資源循環エネルギーセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	240	10	BF	2010/3/26	0.000071	2013/7/30	稼働中
27205-02-2	大阪府	吹田市	吹田市資源循環エネルギーセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	240	10	BF	2010/3/26	0.000011	2013/6/18	稼働中
27207-01-1	大阪府	高槻市	高槻クリーンセンター 第一工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	150	6.25	EP	1980/7/1	0.0023	2013/7/19	稼働中
27207-01-2	大阪府	高槻市	高槻クリーンセンター 第一工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	150	6.25	EP	1980/7/1	0.00076	2013/6/25	稼働中
27207-02-1	大阪府	高槻市	高槻クリーンセンター 第二工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	180	7.5	EP	1995/2/1	0.0079	2013/7/18	稼働中
27207-02-2	大阪府	高槻市	高槻クリーンセンター 第二工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	180	7.5	EP	1995/2/1	0.013	2013/6/21	稼働中
27209-02-4	大阪府	守口市	守口市クリーンセンター 第4号炉	4号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	142	5.9	BF	1988/4/1	0.0099	2013/9/10	稼働中
27210-02-1	大阪府	枚方市	枚方市穂谷川清掃工場第3プラント	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	200	8.33	EP	1988/3/11	0.12	2013/12/18	稼働中
27210-03-1	大阪府	枚方市	枚方市東部清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	120	5	BF	2008/12/10	0.0073	2013/12/25	稼働中
27210-03-2	大阪府	枚方市	枚方市東部清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	120	5	BF	2008/12/10	0.0085	2013/12/26	稼働中
27211-02-1	大阪府	茨木市	茨木市環境衛生センター第2工場1号炉	1号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続炉	150	6.25	BF	1996/3/19	0.0019	2013/5/15	稼働中
27211-02-2	大阪府	茨木市	茨木市環境衛生センター第2工場2号炉	2号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続炉	150	6.25	BF	1996/3/19	0.0021	2013/5/16	稼働中
27211-03-1	大阪府	茨木市	茨木市環境衛生センター第1工場1号炉	1号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続炉	150	6.25	BF	1999/3/19	0.0034	2013/7/18	稼働中
27215-04-1	大阪府	寝屋川市	寝屋川市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	180	7.5	EP	1980/9/30	0.24	2014/1/8	稼働中
27215-04-2	大阪府	寝屋川市	寝屋川市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	180	7.5	EP	1980/9/30	0.24	2014/1/8	稼働中
27220-01-1	大阪府	箕面市	箕面市環境クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	135	5.63	BF	1992/2/1	0.00032	2013/7/9	稼働中
27220-01-2	大阪府	箕面市	箕面市環境クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	135	5.63	BF	1992/2/1	0.00092	2013/10/23	稼働中
27223-01-4	大阪府	門真市	クリーンセンター4号炉	4号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	144	6	BF	1989/4/1	0.13	2013/9/11	稼働中
27223-02-5	大阪府	門真市	クリーンセンター5号炉	5号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	156	6.5	BF	1996/4/1	0.001	2013/10/18	稼働中
27224-01-3	大阪府	摂津市	摂津市環境センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	90	3.75	BF	1983/11/1	0.015	2013/6/21	稼働中
27224-04-4	大阪府	摂津市	摂津市環境センター	4号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	90	3.75	BF	1993/4/1	0.044	2013/7/3	稼働中
27301-01-1	大阪府	島本町	島本町清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ炉	23	2.875	BF	1991/4/1	0.0099	2013/8/8	稼働中
27301-01-2	大阪府	島本町	島本町清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	機械化バッチ炉	23	2.875	BF	1991/4/1	0.0051	2013/8/8	稼働中
27341-01-1	大阪府	忠岡町	忠岡町クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	30	1.25	BF	1986/4/1	0.1	2014/2/27	稼働中
27361-01-1	大阪府	熊取町	熊取町環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	61.5	2.56	BF	1992/4/1	0.12	2013/7/10	稼働中
27361-01-2	大阪府	熊取町	熊取町環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	61.5	2.56	BF	1992/4/1	0.13	2013/11/21	稼働中
27366-01-1	大阪府	岬町	岬町美化センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	准連続炉	50	2.1	BF	1986/4/1	1.2	2014/2/12	稼働中
27827-01-1	大阪府	豊中市伊丹市クリーンランド	豊中市伊丹市クリーンランド	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	225	9.375	BF	1975/5/1	0.042	2013/9/13	稼働中
27827-01-2	大阪府	豊中市伊丹市クリーンランド	豊中市伊丹市クリーンランド	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	225	9.375	BF	1975/5/1	0.03	2013/10/24	稼働中
27827-01-3	大阪府	豊中市伊丹市クリーンランド	豊中市伊丹市クリーンランド	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	225	9.375	BF	1975/5/1	0.031	2013/9/19	稼働中
27827-02-1	大阪府	豊中市伊丹市クリーンランド	豊中市伊丹市クリーンランド	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	195	8.125	BF	1995/4/1	0.079	2013/9/9	稼働中
27828-04-1	大阪府	泉北環境整備施設組合	泉北クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	150	6.25	BF	2003/3/25	0.00068	2013/11/28	稼働中
27828-04-2	大阪府	泉北環境整備施設組合	泉北クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	150	6.25	BF	2003/3/25	0.0027	2013/11/28	稼働中
27831-01-1	大阪府	柏羽藤環境事業組合	柏羽藤クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	150	6.25	BF	1992/4/1	0.025	2013/6/6	稼働中
27831-01-2	大阪府	柏羽藤環境事業組合	柏羽藤クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	150	6.25	BF	1992/4/1	0.034	2013/6/27	稼働中
27831-01-3	大阪府	柏羽藤環境事業組合	柏羽藤クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続炉	150	6.25	BF	1992/4/1	0.06	2013/6/14	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類 濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定 年月日	平成26年 3月31日 時点の稼 働状況
27833-01-1	大阪府	泉佐野市田尻町清掃施設組合	第二事業所	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	80	3.33	BF	1986/4/1	0.0078	2014/2/19	稼働中
27833-01-2	大阪府	泉佐野市田尻町清掃施設組合	第二事業所	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	80	3.33	BF	1986/4/1	0.054	2014/2/20	稼働中
27833-01-3	大阪府	泉佐野市田尻町清掃施設組合	第二事業所	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	80	3.33	BF	1986/4/1	0.037	2014/2/21	稼働中
27834-01-1	大阪府	東大阪都市清掃施設組合	第3工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	200	8.33	BF	1975/3/1	0.25	2013/6/3	稼働中
27834-01-2	大阪府	東大阪都市清掃施設組合	第3工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	200	8.33	BF	1975/3/1	0.21	2014/1/30	稼働中
27834-01-3	大阪府	東大阪都市清掃施設組合	第3工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	200	8.33	BF	1975/3/1	0.18	2013/6/10	稼働中
27834-02-1	大阪府	東大阪都市清掃施設組合	第4工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	300	12.5	BF	1981/4/1	0.0045	2013/7/4	稼働中
27834-02-2	大阪府	東大阪都市清掃施設組合	第4工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	300	12.5	BF	1981/4/1	0.0023	2013/7/5	稼働中
27835-01-1	大阪府	四條畷市交野市清掃施設組合	清掃工場1号炉	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	90	3.75	BF	1967/7/1	0.013	2013/11/5	稼働中
27835-02-1	大阪府	四條畷市交野市清掃施設組合	清掃工場2号炉	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	90	3.75	BF	1973/4/1	0.061	2013/6/21	稼働中
27836-05-1	大阪府	岸和田市貝塚市清掃施設組合	岸和田市貝塚市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	177	7.375	BF	2006/8/17	0.0000088	2013/9/20	稼働中
27836-05-2	大阪府	岸和田市貝塚市清掃施設組合	岸和田市貝塚市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	177	7.375	BF	2006/8/17	0.0014	2013/8/15	稼働中
27836-05-3	大阪府	岸和田市貝塚市清掃施設組合	岸和田市貝塚市クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	177	7.375	BF	2006/8/17	0.0000087	2013/8/16	稼働中
27837-01-1	大阪府	南河内環境事業組合	第1清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	150	6.25	EP	1985/8/	0.21	2013/8/8	稼働中
27837-01-2	大阪府	南河内環境事業組合	第1清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	150	6.25	EP	1985/8/	0.16	2014/1/10	稼働中
27837-02-1	大阪府	南河内環境事業組合	第2清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	95	3.958	BF	2000/4/1	0.0066	2013/12/13	稼働中
27837-02-2	大阪府	南河内環境事業組合	第2清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	95	3.958	BF	2000/4/1	0.0055	2014/1/16	稼働中
27838-01-1	大阪府	泉南清掃事務組合	泉南清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	95	3.95	BF	1986/4/1	0.013	2013/9/7	稼働中
27838-01-2	大阪府	泉南清掃事務組合	泉南清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続炉	95	3.95	BF	1986/4/1	0.01	2013/9/7	稼働中