

掘り起こし調査の進捗状況(変圧器・コンデンサー、令和5年3月末時点)

- ◆ 全国の5事業エリアの掘り起こし調査によって、約1.9万台の変圧器・コンデンサーを掘り起こした。
- ◆ 最終通知を約7.2万通発出した。
- ◆ 発見率は約1.7%、発見事業者当たりの発見台数は約1.3台/事業者であった。

○豊田事業エリア、東京事業エリア、北海道事業エリアも掘り起こし調査を完了(令和4年度末完了)

事業地域	調査対象事業者数(A)	回答件数(B)	回答率 ((B)+(I))/(A)	未回答事業者数	掘り起こされた事業者数(C)	発見率(C)/(B)	掘り起こし量						最終通知発出数(I)
							保管中変圧器(D)	使用中変圧器(E)	保管中コンデンサー(F)	使用中コンデンサー(G)	総台数(H)=(D)+(E)+(F)+(G)	発見事業者あたり発見台数(H)/(C)	
豊田	112,252	105,070	100%	0	1,068	1.1%	228	90	636	217	1,171	1.1	4,214
東京	184,461	175,641	100%	0	2,469	1.4%	316	545	1,977	564	3,402	1.4	5,924
北海道	228,427	210,051	100%	0	6,424	3.4%	686	938	3,234	645	5,503	0.9	11,632
合計	525,140	490,762	100%	0	9,961	2.2%	1,230	1,573	5,847	1,426	10,076	1.0	21,770

○北九州事業エリア、大阪事業エリアの掘り起こし調査結果(令和3年度末までに完了)

北九州	204,440	173,863	100%	0	1,223	0.7%	226	27	1,131	301	1,685	1.4	30,577
大阪	134,325	113,944	100%	0	3,290	2.9%	746	236	6,089	265	7,336	2.2	20,381
合計	338,765	287,807	100%	0	4,513	1.6%	972	263	7,220	566	9,021	2.0	50,958

掘り起こし調査の進捗状況（安定器、令和5年3月末時点）

- ◆ 全国の5事業エリアの掘り起こし調査によって、約19万台の安定器を掘り起こした。
- ◆ 最終通知を約23万通発出した。
- ◆ 発見率は約0.7%、発見事業者当たりの発見台数は約34台/事業者であった。

○東京事業エリア、北海道事業エリアは掘り起こし調査を実施中（令和5年度未完了）

事業対象地域	調査対象事業者数(A)	回答件数(B)	回答率((B)+(H))/(A)	未回答事業者数	掘り起こされた事業者数(C)	うち台数報告のあった事業者数(D)	発見率(C)/(B)	掘り起こされた安定器の台数				最終通知発出数(H)
								保管中(E)	設置中(F)	総台数(G)=(E)+(F)	発見事業者あたり発見台数(G)/(D)	
東京	429,148	349,397	100%	0	885	454	0.3%	6,667	781	7,448	16	79,751
北海道	496,906	425,012	100%	0	4,804	1,679	1.1%	44,585	6,390	50,975	30	71,894
東日本合計	926,054	774,409	2	0	5,689	2,133	0.7%	51,252	7,171	58,423	27	151,645

○北九州事業エリア、大阪事業エリア、豊田事業エリアの掘り起こし調査結果（令和3年度未完了）

北九州	472,773	368,736	100%	0	1,516	1,382	0.4%	33,524	5,101	38,625	28	104,037
大阪	289,130	218,152	100%	0	1,975	1,320	0.9%	55,170	23,111	78,281	59	70,979
豊田	238,385	200,065	100%	0	1,506	788	0.8%	15,608	1,506	17,114	22	38,320
西日本合計	1,000,288	786,953	100%	0	4,997	3,490	0.6%	104,302	29,718	134,020	38	213,336