

別紙 2

「水道水質管理計画の策定に当たっての留意事項について」(平成4年12月21日付け衛水第270号水道整備課長通知) 新旧対照表

(下線の部分は改正部分)

改正後(新)					改正前(旧)				
(略)					(略)				
記					記				
1～4 (略)					1～4 (略)				
別表第1 <u>水質検査に係る計画の記載例</u>					別表第1				
別表第2 <u>水質監視に係る計画の記載例</u>					別表第2				
別表第3 <u>原水の汚染の程度を表し浄水処理等の工程管理のために有用となる項目</u>					別表第3				
別表第4 <u>要検討項目</u>					別表第4				
番号	項目			目標値 (mg/L)	番号	項目			目標値 (mg/L)
1～48	(略)			(略)	1～48	(略)			(略)
49	<u>ペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS)</u>			＝	(新設)				
別表第5 <u>要検討農薬類</u>					別表第5				
別表第6 <u>その他農薬類</u>					別表第6				
番号	項目	用途	目標値 (mg/L)	検査方法	番号	項目	用途	目標値 (mg/L)	検査方法
1～58	(略)	(略)	(略)	(略)	1～43	(略)	(略)	(略)	(略)
59	<u>バリダマイシン</u>	殺虫剤 殺菌剤	<u>0.9</u>	—	59	バリダマイシン	殺虫剤 殺菌剤	＝	—
60～86	(略)	(略)	(略)	(略)	60～86	(略)	(略)	(略)	(略)
注1)～注5) (略)					注1)～注5) (略)				