

## フロン類等対策の現状と課題の整理（素案）

### I フロン類等対策に関する取組と進捗状況

#### 1. オゾン層保護対策

- 地球全体のオゾン全量は、1980年代から1990年代前半にかけて地球規模で大きく減少し、現在も減少した状態が継続している。また、南極域上空のオゾンホールは、1980年代から1990年代にかけて急激に拡大し、その後もほぼ毎年大規模に形成しており、現時点でオゾンホールに縮小する兆しがあるとは判断できず、オゾン層は依然として深刻な状況といえる。
- 1985年に採択された「オゾン層の保護のためのウィーン条約」及び1987年に採択された「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」（モントリオール議定書）により、オゾン層保護のための国際的な取組が進められている。モントリオール議定書に基づく削減義務に基づき、全世界におけるオゾン層破壊物質の生産量は1989年の約180万トン（オゾン破壊係数（ODP）換算）から削減されており、2008年では約5万トンとなった。
- 我が国は、1988年に「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」（オゾン層保護法）を制定。クロロフルオロカーボン（CFC）などは1996年までに既に全廃、ハイドロクロロフルオロカーボン（HCFC）は基準量の15%以下に消費量を削減しており、2020年までの全廃に向けて進んでいる。
- オゾン層破壊物質の大気中濃度の状況を見ると、北半球中緯度域（北海道の観測地点）における環境省の観測結果によれば、CFCについては、CFC-11の大気中濃度は約1%/年の割合で減少しており、CFC-12の濃度は1990年代後半以降ほぼ横ばいであったが、最近僅かに減少の兆しが見られる。一方、HCFCについては、HCFC-22の濃度は約3%/年と急速に増加している。
- 以上の状況を踏まえると、オゾン層をできる限り早期に回復させるためには、CFC、HCFC等のオゾン層破壊物質について引き続き排出抑制対策を講じていくことが必要である。

## 2. 地球温暖化対策（代替フロン等3ガス対策）

- 我が国は、京都議定書に基づき、第一約束期間（2008年度から2012年度まで）において温室効果ガスを1990年（代替フロン等3ガスは1995年）比で6%削減、また、中長期目標として、2020年までに25%削減、2050年までに80%削減を行うこととしている。
- 京都議定書目標達成計画（平成20年3月全部改定）などにより、代替フロン等3ガス排出量は、約51百万トン-CO<sub>2</sub>（1995年）から削減され、約24百万トン-CO<sub>2</sub>（2008年）となった。
- しかし、今後、主に冷媒分野でオゾン層破壊物質からハイドロフルオロカーボン（HFC）への転換が進むことで代替フロン等3ガス排出量が急増し、2020年には約56百万トン-CO<sub>2</sub>（BAUケース）まで増加する見込みである。
- 以上の状況を踏まえると、中長期目標を確実に達成するためには、対策効果の発現時期を見据えて、取組を進めていく必要があるのではないか。

## 3. 冷媒フロン類の回収及び破壊

- 我が国では、機器の種類に応じて冷媒フロン類（CFC、HCFC、HFC）の回収及び破壊に関する法律が定められており、業務用冷蔵・冷凍・空調機器については特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（フロン回収・破壊法）、家庭用エアコン、家庭用電気冷蔵庫・電気冷凍庫及び家庭用衣類乾燥機については特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）並びにカーエアコンについては使用済自動車の再資源化等に関する法律（自動車リサイクル法）に基づき、冷媒として用いられたフロン類の回収及び破壊が義務付けられている。
- フロン回収・破壊法は、平成13年の成立時において廃棄者及び回収業者の引渡し義務、回収業者の登録制度、破壊業者の許可制度、破壊業者の引取・破壊義務、廃棄者の費用負担、みだり放出の禁止、対象製品の表示義務等についての措置を定めた。
- 平成18年改正においては、行程管理制度の創設、部品リサイクル時等における回収義務化、整備時回収の適正化、建物解体時の確認義務、都道府県知事の権限強化等の措置を追加した。なお、京都議定書目標達成計画に定める廃棄時回収率としては6割を達成することが目標となっている。
- フロン回収・破壊法に基づく都道府県知事による立入検査は、平成20年度において1,508件であり、件数は近年増加傾向にある。また、第一種フロン類回収

業者は 32,109 業者、フロン類破壊業者は 75 業者である（平成 22 年 4 月現在）。

- 平成 20 年度にフロン回収・破壊法に基づき回収されたフロン類の量は 3,773 トン（廃棄時等 2,276 トン、整備時 1,497 トン）であり、法に基づく回収量の全体は年々増加しているが、廃棄時回収率は約 3 割であり横ばいで推移している状況である。
- フロン回収・破壊法の施行に当たっては、都道府県において限られた人員の中で取組を実施しているのが実態であり、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）の全国一斉パトロールとタイアップした回収状況の現場確認等による立入検査等が実施されている。
- 以上の状況を踏まえると、フロン回収・破壊法の平成 18 年改正による規制の強化によって、廃棄時及び整備時の回収量全体は増加しており、一定程度の効果は見られるが、廃棄時回収率は約 3 割程度にとどまっている状況であり、今後、回収率を大幅に引き上げるための更なる取組を検討する必要があるのではないか。

#### 4. 使用時排出問題

- 使用中の冷蔵・冷凍・空調機器からの冷媒フロン類の漏えいなど（使用時排出）が従前の見込みより多いことが、経済産業省の調査によって判明した。これによって使用時排出係数（機器整備時に回収される冷媒フロン類、事故・故障等による排出も含む）が見直され、大型冷凍冷蔵機器で 7～12%、中型冷凍冷蔵機器で 13～17%、業務用空調機器で 3～4.5%、家庭用エアコンで 2%と従前の係数と比べて大幅に増加した。
- 冷媒 HFC の使用時排出量の推計（2020 年 BAU ケース）によれば、合計約 23 百万トン-CO<sub>2</sub>（冷媒分野の約 6 割）となる。そのうち業務用冷蔵・冷凍・空調機器からの使用時排出量は約 18 百万トン-CO<sub>2</sub> であり、使用時排出量の約 8 割を占めることとなる。
- 使用時排出の発生要因については、関係者の意見や公開されている事故情報によれば、初期施工不良、不適切な使用・整備、経年劣化等が考えられる。
- 業界の自主的な取り組みとして、使用時排出の低減を考慮した機器の設計時・製造時の工夫、点検方法の明確化、技術者の点検資格に関する規定の策定、冷媒フロン類の総合的な管理体制の構築等の取組が開始されている。
- 以上の状況を踏まえると、使用時排出量が大きいと推計されている業務用冷蔵・冷凍・空調機器等について、業界が自主的に冷媒フロン類の管理強化のため

の取組を進めていることは評価されるものであり、今後、関係者による取組を一層進展させる必要があるのではないか。

## 5. 新冷媒の開発・ノンフロン化の推進等

- 排出抑制対策が不要となるノンフロン製品等への転換を図ることは、抜本的な対策として重要である。
- 冷媒分野における自然冷媒（アンモニア、二酸化炭素、空気、炭化水素、水等）への転換については、家庭用冷凍冷蔵庫、給湯器などの一部の用途では、既に代替技術の確立が進んでいるが、空調用途などを中心に技術的に未確立の分野が存在している。
- HFO-1234ze などの地球温暖化効果（GWP）の低いフッ素系ガスが、マグネシウム casting カバーガスなどの分野において既に実用化されている。また、HFO-1234yf などの物質についても実用化に向けて開発・研究等が進められている。
- 既にノンフロン製品が実用化されており、国等による環境物品等の調達等の推進等に関する法律（グリーン購入法）による国等の率先導入などにより普及が進められているものとしては、ダストブロワー、断熱材等がある。
- 以上の状況を踏まえると、ノンフロン製品等の実用化が図られている分野が存在しているものの、導入・普及が十分な状況とは言えないのではないか。

## Ⅱ 今後検討すべき課題

### 1. 廃棄時等における冷媒フロン類の回収及び破壊

- フロン回収・破壊法の廃棄時回収率が約3割にとどまっている現状については、法律の不知、回収・破壊にかかるコスト負担を免れるための故意の放出、回収技術力の不足等のさまざまな原因が想定されるが、その原因をさらに明らかにするための法律の施行状況の詳細な実態把握が必要ではないか。
- これまでにみだり放出に係る罰則の適用及び勧告・命令の発出はない。各都道府県においては、人員等の限られた体制の中で指導・監督等を実施しているが、より効率的かつ効果的に法の周知、回収・破壊の促進、不法放出の抑止等を図るための方策を検討すべきではないか。
- 冷媒フロン類使用機器が廃棄される場所を、ある程度網羅的に把握する方策を検討すべきではないか。
- 回収業者の技術力を確保、向上させる仕組みを検討すべきでないか。
- 回収した冷媒フロン類を再生する場合の取扱いの明確化を図るべきでないか。

### 2. 使用時排出対策

- これまでの冷媒フロン類対策は、廃棄時及び整備時における措置に主眼がおかれてきたが、代替物質が開発されていない空調用途等については、フロン類冷媒を当面使用し続けなければならない現状にかんがみ、使用中の機器から冷媒が漏えいしないよう厳格に管理する方策を検討すべきでないか。
- 業界においては、冷媒フロン類の管理に関する取組について検討されており、設備の管理登録、定期的な点検、補充量履歴の記録等の取組が進められようとしている。この取組を進展させつつ、今後の方策を検討すべきでないか。
- 市中に既に出回っている冷蔵・冷凍・空調機器の冷媒として使用・貯蔵されているフロン類（いわゆるバンク）の漏えいについては、冷媒の補充量等の把握を通じて冷媒フロン類の履歴の管理、漏えい防止のための点検等の措置を検討すべきではないか。
- 一方、新規に出荷される冷媒フロン類使用機器については、これらに加えて、使用時排出を考慮した機器設計や設置等を進める措置が必要ではないか。
- 冷媒フロン類使用機器の保守・点検サービスを実施する整備業者について、使用時排出への対応を考慮した技術力の確保が必要ではないか。

- 冷媒フロン類の充てん量や保有量等について、記録・公表させる方策を検討すべきでないか。

### 3. 新冷媒の開発・ノンフロン化の推進等

- ノンフロン製品等がまだ実用化されていない分野においては、引き続き自然冷媒や低GWPの新冷媒を用いた製品の開発に努力しなければならないが、当分の間使用せざるを得ない空調機器等のHFC冷媒等については厳格な管理の徹底や段階的な削減を図るための方策を検討すべきでないか。
- 一方、実用化されている分野については、実用化の実態を踏まえて、できる限り早期の導入、普及の加速化を図るための方策を検討すべきでないか。その際、ライフサイクルでの地球温暖化への寄与や安全性等の評価を踏まえ、ノンフロン製品導入へのインセンティブの付与、代替可能な用途の使用規制等について検討が必要ではないか。

### 4. その他

- 悪意のある者を逃さないように、ある程度の性悪説に立っても仕組みが有効となるような対策、あるいは真面目に回収した者には見返りがあるような対策が必要ではないか。例えば、フロン税、デポジット、拡大生産者責任等の経済的手法を用いた費用負担の在り方について検討すべきではないか。
- フロン類対策の重要性に関して、関係企業及び市民の理解促進や意識向上を促すため、フロン類に係る情報公表の在り方について検討が必要ではないか。
- フロン類対策が遅れている途上国に対して、特に、途上国が抱えているバンクの回収・破壊を促進するため、さらに日本の制度・技術等の知見を生かした支援が必要ではないか。