


※7月31日掲載②において後日回答としたもの

No.	図面番号	質問	回答
		(構造関係)	
21		【参考】金抜き内訳書において、P108の束石に下記の項目が計上されておりますが、図面上で 詳細図 及び 設置場所・設置位置が確認出来ませんでした。 詳細図、設置場所を御指示下さい。 【参考】金抜き内訳書 P108 束石 ・化粧束 花崗岩 御影石水磨き (t30) 接着工法 2.0m2	構造質疑回答41より、A-19, 20の化粧束石範囲のコンクリート束石の仕上げとして計上しています。 150x150 15か所 300x300 4か所
		(外部仕上関係)	
28	A-19 A-20	立面図において、下記の部分に『縦格子』の指示がありますが図示と異なります。図示を正と考えて宜しいでしょうか。縦格子が必要な場合は寸法と数量を御指示下さい。 ・北側X1-2間 ・南側a2-3間 ・東側Y10(倉庫2下部) ・西側Y9-12間	よい。
41	A-21・26	通り土間キヤリに指示がある下がりかゝC(左図赤部)について、CH2650の周囲に指示があるため天井上に必要という指示に思われますが、エントランス部の棟木より高いため下がりかゝCは不要と考えて宜しいでしょうか。それとも垂木～梁上部に垂壁(両側キートン+仕上)が必要でしょうか。 (平面詳細図) 	a2通りb2～b5については、棟木の上に乗る垂木間に設置するものです。(面戸板という呼び方が適切でした。) b5通りa2～a3については、切妻屋根の小口を塞ぐための下壁(H400、W2000)が設置されます。
78	A-28・40	戸袋3について、建具・雨戸キプラン・平面詳細図等で建具の指示が見当たりません。建具の取付が必要な場合は建具符号等の建具仕様を御指示下さい。	現場協議とする。