



- 注 記
1. 本工事に於いて使用するFEP管は難燃性とする。
 2. 掘削管路には山砂100mm敷設を見込むこと。
 3. アスファルト舗装の仕様は、ハンドホール等土工図を参照とする。
 4. ハンドホールには水抜き穴を設置するとともに、配管内に水、砂の侵入を防止する措置を講ずること。
 5. 埋設シート (W150 2倍折) はFEP100x1条に対して1条を見込むこと。

竣工図

凡例

記号	名称	摘要	備考
2K	新設ハンドホール	H2-9-R2K-60	中耐差
8K	新設ハンドホール	H2-9-R8K-60	重耐差
8K	既設ハンドホール		
★	地中埋設標	コンクリート製	
■	地中埋設標	鉄製	
■			

件名	令和3年度新宿御苑電気自動車充電設備等整備工事				
図面名称	ケーブルルート図(その1)				
所長	科長	主査	担当	縮尺	1/400
					図面番号
					E-08
環境省 新宿御苑管理事務所					