

工事名：令和 8 年度皇居外苑和田倉休憩所トイレ塗装等改修工事

No.	質問内容	回答
1	工事対象建物における有害物質の有無について 対象建物において、アスベストおよび鉛等（塗料に含まれる有害物質を含む）の使用状況についてご教示いただけますでしょうか。 含有の有無により積算金額に影響があるため、確認させていただきたく存じます。	当該建物は1992（平成4）年度に新築したものであり、過年度に実施した石綿含有調査の対象箇所については、クリソタイル等及びトレモライト等のいずれについても含有していないことを確認しています。 なお、過年度の調査対象に含まれていないシーリング材等について、施工に当たり石綿含有の有無を確認するため調査が必要となる場合には、監督職員と協議するものとします。 また、鉛等の塗料に含まれる有害物質については含有調査を実施していないため、施工に当たり調査が必要となる場合には、監督職員と協議するものとします。 これらの協議の結果、追加の調査が必要となった場合、その費用については設計変更の対象とします。