

空調用冷却塔保守 特記仕様書

1. 目的

この業務は環境調査研修所内の空調用冷却塔を定期的に保守調整し、空調用冷却塔が常に最適な状態で機能されるよう保つことを目的とする。

2. 対象設備

環境調査研修所（所沢市並木3-3）の実習棟に設置されている冷却塔

- （1）実習棟：（株）荏原シンワSDW-U150ASSC×2基連結型
（S9067651）1999年9月製造

3. 保守周期

第1回：シーズン前（5～6月）

第2回：シーズン中（7～8月）

第3回：シーズン後（10～11月）

4. 業務内容

（1）冷却塔全般の点検。

（2）ベルトモーター、ファン、散水装置、ボールタップの調整。

なお、ベアリング交換は別途作業とする。

（3）上部水槽、下部水槽、Y型ストレーナーの清掃。

（4）シーズン前の試運転立ち会い。

5. その他

本特記仕様書に定めのない事項は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書（平成20年版）」（（財）建築保全センター発行）によるもののほか、環境調査研修所担当官の指示による。