

真空式給湯暖房温水機保守業務 特記仕様書

1. 目的

この業務は環境調査研修所厚生棟に設置されている真空式給湯暖房温水機を定期的に点検し、真空式給湯暖房温水機が常に最適な状態で機能されるよう保つことを目的とする。

2. 対象設備

環境調査研修所（所沢市並木 3－3）の厚生棟に設置されている真空式給湯暖房温水機（（株）タクマバコティンヒーターGSAN－200HN型（S025G2730））
1 台

3. 保守周期

第1回：6月

第2回：10月

第3回：2月

4. 業務内容

本体、制御装置、燃焼装置、抽気装置、安全装置の各部を点検・清掃し、燃焼調整する。

5. その他

本特記仕様書に定めのない事項は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書（平成20年版）」（（財）建築保全センター発行）によるもののほか、環境調査研修所担当官の指示による。