

グリーストラップ清掃業務仕様書

場 所 厚生棟

作業内容

- (1) グリーストラップ、排水中間槽（2.5トン）、排水柵（5カ所）の清掃について、バキューム車を使用（ブラシ、ケレン作業で取り除いた槽内付着物、沈殿物をバキュームする）。
- (2) 清掃時発生 of 廃棄物、排水などバキュームしたもののすべてを産業廃棄物処理する。
- (3) 中間排水槽の配管点検及び排水ポンプの点検作業。