

平成 19 年 6 月 27 日
環 境 局

温泉施設の緊急電話調査結果及び事業者向け相談窓口の設置について

東京都は、去る 6 月 19 日の東京都渋谷区内の温泉施設「シエスパ」のガス爆発事故を受け、緊急に翌 6 月 20 日から電話により、全温泉施設の現状を調査するとともに、安全対策についての注意喚起を実施してきました。このたび調査結果をとりまとめましたので、お知らせします。なお、現在、東京消防庁等と連携して全温泉施設を実地調査中です。

また、事業者向け相談窓口の設置についても、併せてお知らせします。

1 調査結果

調査対象	回答有	休廃止	その他※
148	130	15	3

(※島しょの地熱発電等)

①-1 井戸、機械設備の設置場所

両方とも屋外	両方とも又はどちらかが屋内(うち地下室)	計
74	56 (18)	130

①-2 換気対策の有無(屋内設置について)

自然換気	換気装置あり	計
28	28	56

②-1 温泉中のメタンガス調査の有無

ある	ない	計
45	85	130

②-2 メタンガスの検出状況(調査したもののうち)

ある	ない	計
26	19	45

③ ガスセパレーターの有無

ある	ない	計
24	106	130

④ ガスセンサーの有無

ある	ない	計
9	121	130

⑤ 井戸周辺の空気中のメタンガスの定期検査の有無

ある	ない	計
9	121	130

(注) 第一義的には注意喚起を促すための緊急の電話による聞き取り調査であるため、必ずしも実態を反映していない場合もありうる。

2 事業者向け相談窓口の設置について

環境局は、本日、温泉に含まれる可燃性ガスによる災害防止のための、事業者に対する臨時の相談窓口を開設しました。

開設場所 新宿区西新宿 2-8-1 都庁第二本庁舎 9 階南側

環境局自然環境部水環境課

事業者用専用電話 03-5388-3460

開設時間 9:00~17:45(土、日、休日を除く。)

(問い合わせ先)

自然環境部水環境課 池田、加藤

都庁内線 42-620、42-623

直通電話 03-5388-3549