



# エコ・ファースト 2011年夏の節電の約束フォローアップ

平成23年10月31日  
ユニー株式会社

5月18日付環境大臣に約束した2011年の夏の節電の約束の実施状況は以下のとおりです。

## 1. 目標達成状況

単位: kw

対象	昨年同期 合算最大値	基準値 使用制限値 (85.0%)	計画 合算最大値	合算最大値実績					昨年同期 対比削減率
				7月	8月	9月	期間		
				合算最大値 7月12日 11時~12時	合算最大値 8月18日 11時~12時	合算最大値 8月26日 11時~12時	合算最大値 8月18日 11時~12時		
東京電力管内共同使用制限スキーム対象店舗	49,392	42,360	39,820	34,596	35,884	33,351	35,884	27.3%	
		15.0%	20.1%	30.6%	28.0%	33.1%	28.0%		
東北電力管内共同使用制限スキーム対象店舗	9,350	7,948	7,080	6,670	6,830	6,480	6,830	27.0%	
		15.0%	24.3%	28.7%	27.0%	30.7%	27.0%		
東京電力管内500kW未満の事業所	3,306	2,810	2,389	2,045	1,995	2,112	2,170	34.4%	
		15.0%	15.0%	38.1%	39.6%	36.1%	34.4%		
総合計	62,491	53,118	49,289	43,311	44,709	41,943	44,884		
		15.0%	21.1%	30.7%	28.5%	32.9%	28.2%		

2010年度7月~9月の合成後最大電力62,491kwのところ、本年7月~9月の合成後最大電力44,884kwの結果となり、28.2%の削減により目標を達成いたしました。

## 2. 個別の取組について

- (1) ●効果が大きかった取組
- 照明設備関連
    - ・基本照明の30%程度を消灯
  - 空調設備関連
    - ・お客様の御協力を促し室内28℃の徹底
- (2) ●比較的实施が容易であった取組
- 照明設備関連
    - ・間接照明の一部を消灯
  - 冷凍、冷蔵設備関連
    - ・冷凍、冷蔵ケースの適正温度管理
    - ・冷凍、冷蔵ケースの照明一部消灯
- 今冬、来夏に向けて、
- (3) ●今後も実施可能な取組
- 照明設備関連
    - ・基本照明の30%程度を消灯
    - ・間接照明の一部を消灯
  - 空調設備関連
    - ・外気導入設備のこまめな開閉操作による室温調整
  - 冷凍、冷蔵設備関連
    - ・冷凍、冷蔵ケースの適正温度管理
    - ・冷凍、冷蔵ケースの照明一部消灯
  - その他設備
    - ・事務所機器の待機電力削減
  - お客様へ節電を促す為にポスターや館内放送などの啓蒙活動の実施
  - 実施に苦労したが、もし今年と同レベルの取組が求められる場合実施可能な取組
  - 自家発電機の再稼働
    - ・休止中の自家発電機を稼働させ、目標値に不足する電力を削減
  - その他設備
    - ・エレベーター、エスカレーターの一部停止→お客様のコンセンサスが必要
  - 照明設備関連
    - ・屋外広告塔、壁面看板の消灯→入居テナント様のコンセンサスが必要
  - 今後の実施は困難な取組
    - なし
  - 実施はしたが電力量は増加した取組
    - なし
  - 約束はしていないものの実施した取組
    - 自動販売機の消灯と冷蔵停止時間の設定