

## 建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の 建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準（改正案）

平成 24 年経済産業省・国土交通省・環境省告示第 119 号  
平成 25 年経済産業省・国土交通省・環境省告示第 号一部改正

・ (略)

第 1 (略)

1 (略)

1 - 1 (略)

1 - 2 (略)

1 - 3 非住宅建築物の屋内周囲空間(地階を除く各階の外壁の中心線から水平距離が 5 メートル以内の屋内の空間、屋根の直下の階の屋内の空間及び外気に接する床の直上の屋内の空間をいう。以下同じ。)の年間熱負荷を各階の屋内周囲空間の床面積の合計(単位 平方メートル)で除して得た数値は、別表第 1 (い) 欄に掲げる用途及び別表第 1 (ろ) 欄の地域区分ごとに掲げる数値(単位 1 平方メートル 1 年につきメガジュール)以下とするものとする。この場合において、屋内周囲空間の年間熱負荷は、次の(1)及び(2)に定めるところによるものとする。

(1) 屋内周囲空間の年間熱負荷は、1 年間における次のイからニまでに掲げる熱による暖房負荷及び冷房負荷を合計したもの(単位 メガジュール)とすること。

イ 外気と屋内周囲空間との温度差(暖房期については 22 度と外気の温度との差とし、中間期については 24 度と外気の温度との差とし、冷房期については 26 度と外気の温度との差とする。)によって外壁、窓等を貫流する熱

ロ 外壁、窓等からの日射熱

ハ 屋内周囲空間で発生する熱

ニ 室内空気と取入外気との温湿度の差(暖房期については 22 度 40 パーセントと外気の温湿度との差、中間期については 24 度 50 パーセントと外気の温湿度との差、冷房期については 26 度 50 パーセントと外気の温湿度との差)によって移動する熱

(2) 別表第 1 (い) 欄に掲げる用途のうち複数の用途を含む建築物については、各用途の屋内周囲空間の年間熱負荷の合計を各用途の屋内周囲空間の床面積の合計(単位 平方メートル)で除して得た数値は、用途及び地域区分ごとに別表第 1 (ろ) 欄の各項に掲げる数値(単位 1 平方メートル 1 年につきメガジュール)をそれぞれの屋内周囲空間の床面積で加重平均した数値以下とするものとする。

2 (略)

附 則

( 施行期日 )

- 1 改正後の告示は、平成二十六年四月一日から施行する。
- 2 改正後の告示の適用については、前項の規定にかかわらず、平成二十七年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。

別表第 1

	(い)	(ろ)								
		<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	
(1)	事務所等	<u>430</u>	<u>430</u>	<u>430</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>590</u>	
(2)	ホテル等	<u>470</u>	<u>470</u>	<u>470</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>500</u>	<u>660</u>	
(3)	病院等	病室部	<u>790</u>	<u>790</u>	<u>790</u>	<u>770</u>	<u>770</u>	<u>770</u>	<u>790</u>	<u>980</u>
		非病室部	<u>420</u>	<u>420</u>	<u>420</u>	<u>430</u>	<u>430</u>	<u>430</u>	<u>440</u>	<u>560</u>
(4)	物品販売業を 営む店舗等	<u>610</u>	<u>610</u>	<u>610</u>	<u>710</u>	<u>710</u>	<u>710</u>	<u>820</u>	<u>1200</u>	
(5)	学校等	<u>330</u>	<u>330</u>	<u>330</u>	<u>360</u>	<u>360</u>	<u>360</u>	<u>400</u>	<u>530</u>	
(6)	飲食店等	<u>680</u>	<u>680</u>	<u>680</u>	<u>810</u>	<u>810</u>	<u>810</u>	<u>910</u>	<u>1440</u>	
(7)	集会所等	図書館等	<u>540</u>	<u>540</u>	<u>540</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>670</u>
		体育館等	<u>770</u>	<u>770</u>	<u>770</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>1100</u>
		映画館等	<u>1470</u>	<u>1470</u>	<u>1470</u>	<u>1500</u>	<u>1500</u>	<u>1500</u>	<u>1500</u>	<u>1860</u>
(8)	工場等	-	-	-	-	-	-	-	-	

1 「事務所等」とは、事務所、官公署その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。

2～6 (略)

7 「図書館等」とは、図書館、博物館その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。  
「体育館等」とは、体育館、公会堂、集会場、ポーリング場、劇場その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。  
「映画館等」とは、映画館、ぱちんこ屋その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。

8 (略)

9 削除

別表第 2 (削除)

(以下の別表の番号繰り上げ)