

電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)
 ー平成30年度実績ー R2.1.7環境省・経済産業省公表

- 令和元年度の温室効果ガス排出量を算定する際に用いる係数です(報告は令和2年度)。
- 基礎排出係数は基礎排出量の算定に、調整後排出係数は調整後排出量の算定に用います。
- 平成30年度から小売供給を開始した電気事業者については、平成29年度実績とみなす排出係数となっています。
 これらの電気事業者の平成30年度実績の排出係数(一部、平成30年度実績とみなすものを含む。)は、令和2年7月に更新予定です。
- 令和元年度から小売供給を開始した電気事業者の事業者別排出係数は、令和2年7月に公表予定です。
- (参考値)は平成29年度実績の排出係数です。この排出係数は、メニュー別排出係数(残差を除く。)と併せて令和2年7月に更新予定です。
- 把握率とは、排出係数の算出に当たり、燃料使用量の実測等をもって二酸化炭素排出量を算定した割合です。
- 把握できなかった理由は、把握率が100%でない事業者のみ記載しています。
 なお、特定の事業者名が記載されていた場合は事業者名は伏せて公表しています。

注:(残差)は、メニュー別排出係数を公表している電気事業者から電気の供給を受けている場合であって、供給を受けている電気に関するメニュー別排出係数が公表されていない場合に使用する係数です。

注:(参考値)は、メニュー別排出係数を公表している電気事業者についてのH29年度実績に基づくもので、原則参考情報です。ただし、メニュー別係数を公表している電気事業者から「メニュー別係数(残差)」に相当する電気の供給を受けているが、「メニュー別係数(残差)」が公表されていない場合には、この参考値を用いて算定します。

【小売電気事業者】

登録番号	電気事業者名	基礎排出係数 (t-CO ₂ /kWh)	調整後排出係数 (t-CO ₂ /kWh)		各事業者の 把握率(%)	把握できなかった理由
			メニューA	メニューB(残差) (参考値)事業者全体		
A0001	(株)F-Power	0.000508	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000527 0.000513	75.19	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0002	イーレックス(株)	0.000416	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000597 0.000765	71.94	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0003	リエスパワー(株)	0.000503		0.000000	100.00	
A0004	イーレックス・スパーク・マーケティング(株)	0.000538		0.000492	100.00	
A0007	(株)SEウイングズ	0.000477		0.000470	100.00	
A0008	(株)イーセル	0.000452		0.000480	100.00	
A0009	(株)エネット	0.000426	メニューA メニューB メニューC(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000000 0.000450 0.000442	99.92	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0011	須賀川瓦斯(株)	0.000481		0.000523	99.81	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0012	出光興産(株)(旧:昭和シェル石油(株))	0.000517	メニューA メニューB メニューC メニューD(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000438 0.000450 0.000598 0.000476	100.00	
A0013	(株)オプテージ(旧:(株)ケイ・オプティコム)	0.000578		0.000586	100.00	
A0014	エネサーブ(株)	0.000424		0.000707	100.00	
A0015	(株)サイサン	0.000461		0.000514	100.00	
A0016	ミツウロコグリーンエネルギー(株)	0.000309	メニューA メニューB メニューC メニューD(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000194 0.000390 0.000475 0.000493	98.96	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0017	(株)Shared Energy(旧:(株)パワーアットクラウド)	0.000847		0.000908	100.00	
A0018	ネクストパワーやまと(株)	0.000439		0.000494	100.00	
A0019	日本テクノ(株)	0.000343		0.000411	100.00	
A0020	中央電力エナジー(株)	0.000522		0.000513	100.00	
A0021	(株)Looop	0.000462	メニューA メニューB メニューC(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000349 0.000539 0.000601	94.42	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0023	(株)ナンワエナジー	0.000486		0.000503	89.33	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0024	静岡ガス&パワー(株)	0.000455		0.000542	100.00	
A0025	荏原環境プラント(株)	0.000125	メニューA メニューB メニューC メニューD メニューE メニューF メニューG メニューH メニューI メニューJ(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000232 0.000310 0.000312 0.000353 0.000302 0.000362 0.000450 0.000250 0.000509 0.000456	100.00	
A0026	東京エコサービス(株)	0.000086		0.000077	100.00	
A0027	ダイヤモンドパワー(株)	0.000502		0.000574	100.00	
A0028	出光グリーンパワー(株)	0.000137		0.000324	100.00	
A0031	(株)新出光	0.000490		0.000511	97.49	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0032	中央セントラルガス(株)	0.000386		0.000342	100.00	
A0033	にちほクラウド電力(株)	0.000491		0.000554	100.00	

登録番号	電気事業者名	基礎排出係数 (t-CO ₂ /kWh)	調整後排出係数 (t-CO ₂ /kWh)		各事業者の 把握率(%)	把握できなかった理由
A0034	(一財)泉佐野電力	0.000387		0.000497	100.00	
A0035	総合エネルギー(株)	0.000527		0.000515	100.00	
A0036	(株)グリーンサークル	0.000023		0.000493	100.00	
A0037	(株)ウエスト電力	0.000437		0.000407	100.00	
A0039	北海道瓦斯(株)	0.000489		0.000585	100.00	
A0042	新エネルギー開発(株)	0.000402		0.000372	100.00	
A0043	伊藤忠エネクス(株)	0.000625	メニューA メニューB メニューC(残差) (参考値)事業者全体	0.000199 0.000355 0.000818 0.000610	100.00	
A0045	(株)V-Power	0.000306		0.000463	100.00	
A0046	大和エネルギー(株)	0.000428		0.000382	100.00	
A0048	大阪瓦斯(株)	0.000350		0.000403	100.00	
A0049	エフビットコミュニケーションズ(株)	0.000551		0.000578	86.83	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0050	JXTGエネルギー(株)	0.000503		0.000494	100.00	
A0051	真庭バイオエネルギー(株)	0.000024		0.000493	100.00	
A0052	三井物産(株)	0.000500※		0.000923	-	
A0053	オリックス(株)	0.000485	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000399 0.000711 0.000678	100.00	
A0054	(株)エネサンス関東	0.000386		0.000340	100.00	
A0055	みんな電力(株)	0.000234	メニューA メニューB メニューC(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000259 0.000463 0.000510	100.00	
A0056	シン・エナジー(株)(旧:(株)洸陽電機)	0.000579		0.000592	97.81	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0057	(株)サニックス	0.000603		0.000706	100.00	
A0058	(株)コンシェルジュ	0.000305		0.000481	98.37	balancingグループ内の融通受電のため
A0060	(株)アイ・グリッド・ソリューションズ	0.000502		0.000462	96.89	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0061	サミットエナジー(株)	0.000448	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000519 0.000524	99.47	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0062	リコージャパン(株)	0.000489	メニューA メニューB メニューC(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000370 0.000477 0.000494	100.00	
A0063	(株)エネルギー・ソリューション・アンド・サービス	0.000492		0.000603	100.00	
A0064	東京ガス(株)	0.000432		0.000398	71.13	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0065	テス・エンジニアリング(株)	0.000240		0.000627	97.97	balancingグループ内の融通受電のため
A0066	青梅ガス(株)	0.000578		0.000563	100.00	
A0067	(株)イーネットワークシステムズ	0.000409		0.000363	100.00	
A0068	(株)エネアーク関東(旧:伊藤忠エネクスホームライフ関東(株))	0.000560		0.000514	100.00	
A0069	(株)東急パワーサプライ	0.000530		0.000491	-	
A0070	王子・伊藤忠エネクス電力販売(株)	0.000335		0.000548	100.00	
A0071	伊藤忠商事(株)	0.000500※	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000500※ 0.000665	-	
A0072	(株)エコスタイル	0.000419		0.000562	100.00	
A0073	入間ガス(株)	0.000578		0.000563	100.00	
A0074	テブコカスタマーサービス(株)	0.000491	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000508 0.000596	100.00	
A0075	(株)とんでんホールディングス	0.000254		0.000523	100.00	
A0076	日鉄エンジニアリング(株)(旧:新日鉄住金エンジニアリング(株))	0.000546		0.000630	77.30	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0077	KDDI(株)	0.000541		0.000574	98.99	balancingグループ内の融通受電のため
A0079	イワタニ関東(株)	0.000710		0.000702	100.00	
A0080	イワタニ首都圏(株)	0.000651		0.000657	100.00	
A0081	サーラeエナジー(株)	0.000349		0.000476	100.00	
A0082	(株)地球クラブ	0.000264		0.000489	96.10	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0083	(株)エコア	0.000508		0.000462	81.29	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0084	西部瓦斯(株)	0.000531		0.000497	96.27	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0085	東邦ガス(株)	0.000633	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000430 0.000629 0.000709	94.03	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0086	シナネン(株)	0.000454	メニューA メニューB メニューC メニューD メニューE メニューF(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000288 0.000362 0.000390 0.000490 0.000544 0.000570	58.45	係数が代替値の事業者からの受電のため

(※) 適正に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。

(-) 代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

登録番号	電気事業者名	基礎排出係数 (t-CO ₂ /kWh)	調整後排出係数 (t-CO ₂ /kWh)		各事業者の 把握率(%)	把握できなかった理由
A0087	(株)シナジアパワー	0.000509		0.000467	15.19	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0088	川重商事(株)	0.000560		0.000576	94.97	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0089	大一ガス(株)	0.000563		0.000566	88.91	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0090	(株)リミックスポイント	0.000533		0.000558	96.61	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0091	大阪いずみ市民生活協同組合	0.000443		0.000397	100.00	
A0092	(株)中海テレビ放送	0.000474		0.000519	100.00	
A0093	パンフィックパワー(株)	0.000273		0.000544	98.66	新規参入事業者からの受電のため
A0094	(株)いちたかガスワン	0.000579		0.000610	98.49	バランスンググループ内の融通受電のため
A0096	(株)ジェイコムイースト	0.000428		0.000548	100.00	
A0098	(株)ジェイコムウエスト	0.000431		0.000552	100.00	
A0103	(株)ジェイコム埼玉・東日本(旧:(株)ジェイコムさいたま)	0.000427		0.000547	100.00	
A0104	(株)ジェイコム札幌	0.000435		0.000557	100.00	
A0105	(株)ジェイコム湘南・神奈川(旧:(株)ジェイコム湘南)	0.000427		0.000547	100.00	
A0107	(株)ジェイコム千葉	0.000427		0.000547	100.00	
A0110	(株)ジェイコム東京	0.000427		0.000547	100.00	
A0119	土浦ケーブルテレビ(株)	0.000427		0.000547	100.00	
A0120	鹿児島電力(株)	0.000548		0.000502	100.00	
A0121	太陽ガス(株)	0.000503		0.000536	100.00	
A0122	アーバンエナジー(株)	0.000253	メニューA	0.000000	100.00	
			メニューB	0.000292		
			メニューC	0.000337		
			メニューD	0.000074		
			メニューE	0.000450		
			メニューF(残差)	0.000485		
(参考値)事業者全体	0.000467					
A0123	パワーシェアリング(株)	0.000500※		0.000500※	—	
A0124	合同会社北上新電力	0.000201		0.000735	100.00	
A0125	パーパススマートパワー(株)	0.000532		0.000486	100.00	
A0126	(株)タクマエナジー	0.000040	メニューA	0.000000	97.53	バランスンググループ内の融通受電のため
			メニューB(残差)	0.000449		
			(参考値)事業者全体	0.000305		
A0127	(株)スマートテック	0.000486		0.000499	94.25	バランスンググループ内の融通受電のため
A0128	水戸電力(株)	0.000411		0.000405	95.03	バランスンググループ内の融通受電のため
A0130	丸紅新電力(株)	0.000442		0.000542	97.08	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0133	奈良電力(株)	0.000562		0.000561	64.77	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0134	日立造船(株)	0.000054	メニューA	0.000000	100.00	
			メニューB(残差)	0.000176		
			(参考値)事業者全体	0.000191		
A0135	大東ガス(株)	0.000578		0.000563	100.00	
A0136	パナソニック(株)	0.000280	メニューA	0.000000	99.58	係数が代替値の事業者からの受電のため
			メニューB(残差)	0.000526		
			(参考値)事業者全体	0.000708		
A0137	アストモスエネルギー(株)	0.000568		0.000570	100.00	
A0138	(株)関電エネルギーソリューション	0.000384	メニューA	0.000000	87.16	係数が代替値の事業者からの受電のため
			メニューB(残差)	0.000707		
			(参考値)事業者全体	0.000615		
A0140	MCリテールエナジー(株)	0.000599		0.000571	91.44	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0141	(株)北九州パワー	0.000069		0.000038	100.00	
A0142	武州瓦斯(株)	0.000578		0.000563	100.00	
A0143	(株)みらい電力	0.000406		0.000491	94.19	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0144	大垣ガス(株)	0.000333		0.000470	100.00	
A0145	(株)藤田商店	0.000672		0.000699	100.00	
A0146	(株)ケーブルネット下関	0.000436		0.000559	100.00	
A0147	(株)ジェイコム九州	0.000434		0.000557	100.00	
A0149	(株)グローバルエンジニアリング	0.000400		0.000562	99.80	新規参入事業者からの受電のため
A0150	九州エナジー(株)	0.000461		0.000431	100.00	
A0151	(株)トヨタエナジーソリューションズ(旧:(株)トヨタタービンアンドシステム)	0.000482		0.000446	46.32	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0153	(株)エナリス・パワー・マーケティング	0.000494	メニューA	0.000081	98.85	バランスンググループ内の融通受電のため
			メニューB	0.000000		
			メニューC(残差)	0.000573		
			(参考値)事業者全体	0.000558		
A0154	歌舞伎エナジー(株)(旧:(株)エヌパワー南九州)	0.000464		0.000443	100.00	
A0155	みやまスマートエネルギー(株)	0.000425		0.000452	99.83	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0156	エフィシエント(株)	0.001094		0.000500※	100.00	
A0157	(株)生活クラブエナジー	0.000149		0.000365	100.00	
A0158	生活協同組合コープこうべ	0.000275		0.000388	100.00	
A0159	(株)シーエナジー	0.000451		0.000515	100.00	

(※) 通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。

(-) 代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

登録番号	電気事業者名	基礎排出係数 (t-CO ₂ /kWh)	調整後排出係数 (t-CO ₂ /kWh)	各事業者の 把握率(%)	把握できなかった理由
A0160	角栄ガス(株)	0.000578	0.000563	100.00	
A0161	京葉瓦斯(株)	0.000531	0.000546	99.77	バランスグループ内の融通受電のため
A0162	凸版印刷(株)	0.000516	0.000517	83.87	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0163	伊勢崎ガス(株)	0.000578	0.000563	100.00	
A0164	キヤノンマーケティングジャパン(株)	0.000557	0.000560	100.00	
A0165	(株)とっとり市民電力	0.000436	0.000490	100.00	
A0166	(株)イーエムアイ	0.000541	0.000535	100.00	
A0167	佐野瓦斯(株)	0.000578	0.000563	100.00	
A0168	桐生瓦斯(株)	0.000578	0.000563	100.00	
A0169	森の電力(株)	0.000089	0.000542	100.00	
A0170	大和ハウス工業(株)	0.000527	メニューA 0.000000 メニューB 0.000268 メニューC(残差) 0.000526 (参考値)事業者全体 0.000571	98.61	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0171	(株)早稲田環境研究所	0.000475	0.000429	100.00	
A0172	HTBエナジー(株)	0.000473	0.000577	97.29	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0173	(株)アシストワンエナジー	0.000546	0.000538	100.00	
A0174	(株)サン・ビーム	0.000536	0.000576	100.00	
A0175	(株)フソウ・エナジー	0.000534	0.000556	97.52	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0176	(株)日本エコシステム	0.000460	0.000413	100.00	
A0177	湘南電力(株)	0.000445	0.000483	98.67	バランスグループ内の融通受電のため
A0178	大東エナジー(株)	0.000630	0.000646	100.00	
A0179	アンフィニ(株)	0.000534	0.000533	88.08	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0180	(株)J-POWERサブライアントレーディング(旧:(株)バイサイドエナジー)	0.000443	0.000575	100.00	
A0181	鈴与商事(株)	0.000471	メニューA 0.000406 メニューB(残差) 0.000587 (参考値)事業者全体 0.000536	100.00	
A0183	(株)バランスハーツ	0.000488	0.000485	100.00	
A0184	ワタミファーム&エナジー(株)	0.000503	0.000576	81.97	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0185	(株)パルシステム電力	0.000120	0.000590	100.00	
A0186	SBパワー(株)	0.000513	0.000528	96.98	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0187	NFパワーサービス(株)	0.000546	0.000500	100.00	
A0188	ひおき地域エネルギー(株)	0.000466	メニューA 0.000385 メニューB 0.000390 メニューC(残差) 0.000479 (参考値)事業者全体 0.000460	100.00	
A0189	和歌山電力(株)	0.000549	0.000594	100.00	
A0190	(株)エナジードリーム	0.000521	0.000537	100.00	
A0191	(株)ドック電力	0.000457	0.000528	100.00	
A0193	九電みらいエナジー(株)	0.000465	0.000424	88.04	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0194	(株)ミツウロコヴェツセル	0.000534	0.000488	100.00	
A0195	(株)フォレストパワー	0.000036	0.000474	100.00	
A0196	日高都市ガス(株)	0.000578	0.000563	100.00	
A0197	(株)アドバンテック	0.000721	0.000732	98.41	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0199	ローカルエナジー(株)	0.000303	0.000477	33.43	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0200	エネックス(株)	0.000483	0.000556	100.00	
A0202	(株)G-Power	0.000000	0.000000	100.00	
A0203	(株)地域電力	0.000532	0.000545	100.00	
A0204	なでしこ電力(株)	0.000140	0.000545	100.00	
A0206	日田グリーン電力(株)	0.000029	0.000490	100.00	
A0207	(株)津軽あつぎるパワー	0.000044	0.000502	100.00	
A0208	(株)花巻銀河パワー	0.000091	0.000511	100.00	
A0209	埼玉ガス(株)	0.000578	0.000563	100.00	
A0210	宮崎パワーライン(株)	0.000047	0.000474	100.00	
A0211	(株)パワー・オブティマイザー	0.000507	0.000524	100.00	
A0213	(株)USEN NETWORKS	0.000590	0.000588	100.00	
A0214	(株)TTSパワー	0.000486	0.000440	100.00	
A0215	(株)パネイル	0.000630	0.000673	100.00	
A0216	(株)岩手ウッドパワー	0.000076	0.000518	100.00	
A0217	里山パワーワークス(株)	0.000110	0.000518	100.00	
A0218	(株)中之条パワー	0.000308	0.000525	100.00	
A0219	(株)TOSMO	0.000528	0.000543	100.00	
A0220	日産トレーディング(株)	0.000417	0.000385	98.68	バランスグループ内の融通受電のため
A0221	JAG国際エナジー(株)	0.000552	0.000578	100.00	
A0222	Next Power(株)(旧:(株)長谷エアネシス)	0.000551	0.000571	100.00	
A0223	伊藤忠エネクスホームライフ西日本(株)	0.000631	0.000585	100.00	
A0225	東芝エネルギーシステムズ(株)	0.000327	0.000557	96.78	バランスグループ内の融通受電のため
A0226	ネクストエナジー・アンド・リソース(株)	0.000466	0.000000	100.00	

(※) 通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。

(-) 代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

登録番号	電気事業者名	基礎排出係数 (t-CO ₂ /kWh)	調整後排出係数 (t-CO ₂ /kWh)		各事業者の 把握率(%)	把握できなかった理由
A0227	はりま電力(株)	0.000529		0.000531	98.49	バラシンググループ内の融通受電のため
A0228	(株)浜松新電力	0.000117		0.000377	100.00	
A0229	ゼロワットパワー(株)	0.000044	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000433 0.000406	100.00	
A0230	アストマックス・トレーディング(株)	0.000500※		0.000500※	—	
A0231	(株)やまがた新電力	0.000141		0.000609	100.00	
A0232	(一社)東松島みらいとし機構	0.000346		0.000529	100.00	
A0233	志賀高原リゾート開発(株)	0.000000		0.000424	100.00	
A0234	(株)グリーンパワー大東	0.000287		0.000300	100.00	
A0235	(株)Kenesエネルギーサービス	0.000435		0.000610	100.00	
A0236	愛知電力(株)	0.000443		0.000547	71.25	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0237	御所野縄文電力(株)	0.000089		0.000509	100.00	
A0238	御所野縄文パワー(株)	0.000027		0.000484	100.00	
A0239	宮古新電力(株)	0.000429		0.000414	100.00	
A0240	長崎地域電力(株)	0.000457		0.000502	100.00	
A0241	(株)エネアーク関西(旧:伊藤忠エネクスホームライフ関西(株))	0.000482		0.000436	100.00	
A0242	(株)NTTファシリティーズ	0.000576	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000363 0.000577 0.000886	100.00	
A0243	近畿電力(株)	0.000530		0.000516	34.84	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0245	新電力おおいた(株)	0.000401		0.000491	100.00	
A0246	(株)日本セレモニー	0.000485	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000471 0.000630 0.000596	97.96	バラシンググループ内の融通受電のため
A0248	(株)池見石油店	0.000643		0.000634	100.00	
A0250	芝浦電力(株)	0.000326	メニューA	0.000568	100.00	
A0253	(株)おトクでんき(旧:いこま電力(株))	0.000619		0.000649	100.00	
A0254	スズカ電工(株)	0.000478		0.000492	100.00	
A0256	(株)エーコープサービス	0.000344		0.000538	100.00	
A0257	サンリン(株)	0.000522		0.000476	100.00	
A0258	(株)宮崎ガスリビング	0.000465		0.000436	100.00	
A0259	山陰エレキ・アライアンス(株)	0.000520		0.000474	100.00	
A0260	(株)リエゾンエナジー(旧:昭和商事(株))	0.000543		0.000497	100.00	
A0261	ミライフ東日本(株)	0.000574		0.000605	100.00	
A0263	(株)ウッドエナジー	0.000000		0.000450	100.00	
A0264	山陰酸素工業(株)	0.000520		0.000474	100.00	
A0265	武陽ガス(株)	0.000578		0.000563	100.00	
A0266	ツネインC/パリューズ(株)	0.000407		0.000535	100.00	
A0267	北海道電力(株)	0.000643		0.000656	100.00	
A0268	東北電力(株)	0.000522	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000528 0.000523	100.00	
A0269	東京電力エナジーパートナー(株)	0.000468	メニューA メニューB メニューC(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000000 0.000455 0.000462	100.00	
A0270	中部電力(株)	0.000457	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000452 0.000472	100.00	
A0271	北陸電力(株)	0.000542	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000527 0.000574	100.00	
A0272	関西電力(株)	0.000352	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000334 0.000418	100.00	
A0273	中国電力(株)	0.000618		0.000636	100.00	
A0274	四国電力(株)	0.000500	メニューA メニューB メニューC(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000000 0.000528 0.000535	100.00	
A0275	九州電力(株)	0.000319	メニューA メニューB(残差) (参考値)事業者全体	0.000000 0.000347 0.000463	100.00	
A0276	沖縄電力(株)	0.000786		0.000769	100.00	
A0277	北日本石油(株)	0.000589		0.000563	100.00	
A0278	千葉電力(株)	0.000538		0.000527	100.00	
A0279	(株)坊っちゃん電力	0.000524		0.000560	100.00	
A0280	やめエネルギー(株)(旧:(株)アズマ)	0.000529		0.000539	100.00	
A0281	(株)アースインフィニティ	0.000533		0.000526	100.00	
A0283	足利ガス(株)	0.000578		0.000563	100.00	
A0284	(株)Misumi	0.000417		0.000371	100.00	
A0285	米子瓦斯(株)	0.000520		0.000474	100.00	
A0286	(株)エルピオ	0.000536		0.000506	100.00	
A0287	浜田ガス(株)	0.000520		0.000474	100.00	
A0288	(株)アメニティ電力	0.000483		0.000500	100.00	
A0289	新電力フロンティア(株)	0.000540		0.000581	100.00	

(※) 通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。

(-) 代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

登録番号	電気事業者名	基礎排出係数 (t-CO ₂ /kWh)	調整後排出係数 (t-CO ₂ /kWh)		各事業者の 把握率(%)	把握できなかった理由
A0290	ふくのしま電力(株)	0.000549		0.000575	100.00	
A0292	岡田建設(株)	0.000631		0.000609	100.00	
A0293	出雲ガス(株)	0.000520		0.000474	100.00	
A0294	富山電力(株)	0.000569		0.000587	100.00	
A0295	(一社)グリーン・市民電力	0.000000		0.000000	100.00	
A0296	(公財)東京都環境公社	0.000289		0.000576	100.00	
A0300	(株)ファミリーネット・ジャパン	0.000442		0.000690	100.00	
A0303	MKステーションズ(株)	0.000529		0.000509	100.00	
A0305	フラワー電力(株)	0.000438		0.000462	100.00	
A0306	(株)JTBコミュニケーションデザイン	0.000559		0.000552	100.00	
A0308	積水化学工業(株)	0.000254		0.000447	100.00	
A0309	(株)ユーミーエナジー	0.000578		0.000626	100.00	
A0310	全農エネルギー(株)	0.000445		0.000424	94.54	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0311	(株)ハルエネ	0.000471		0.000463	100.00	
A0312	三菱石油(株)	0.000538		0.000492	100.00	
A0313	(株)リケン工業	0.000527		0.000567	100.00	
A0314	(株)ビビット	0.000635		0.000589	100.00	
A0315	(株)おた電力	0.000578		0.000563	100.00	
A0317	伊藤忠プランテック(株)	0.000526		0.000536	100.00	
A0318	(株)オカモト	0.000546		0.000563	100.00	
A0320	熊本電力(株)	0.000565		0.000472	100.00	
A0323	キタコー(株)	0.000531		0.000485	100.00	
A0324	生活協同組合コープしが	0.000445		0.000399	100.00	
A0327	東海電力(株)	0.000443		0.000396	100.00	
A0328	西日本電力(株)	0.000438		0.000392	100.00	
A0329	福岡電力(株)	0.000438		0.000392	100.00	
A0330	香川電力(株)	0.000553		0.000568	100.00	
A0331	札幌電力(株)	0.000472		0.000426	100.00	
A0332	(株)PinT(旧:せとうち電力(株))	0.000499		0.000453	100.00	
A0333	東日本電力(株)	0.000466		0.000420	100.00	
A0334	広島電力(株)	0.000493		0.000446	100.00	
A0335	宮城電力(株)	0.000438		0.000392	100.00	
A0336	(株)沖縄ガスニューパワー	0.000502		0.000646	100.00	
A0337	諏訪瓦斯(株)	0.000333		0.000470	100.00	
A0338	(株)アイキューフォーメーション	0.000548		0.000502	100.00	
A0339	(株)ナカシマ	0.000527		0.000555	100.00	
A0340	(株)エージービー	0.000428		0.000387	100.00	
A0342	(株)いちき串木野電力	0.000492		0.000456	100.00	
A0343	四つ葉電力(株)	0.000517		0.000555	100.00	
A0344	西武ガス(株)	0.000578		0.000563	100.00	
A0345	松本ガス(株)	0.000333		0.000470	100.00	
A0346	(株)日本省電(旧:グリーンテック(株))	0.000617		0.000570	100.00	
A0347	FTエナジー(株)	0.000532		0.000489	100.00	
A0348	南部だんだんエナジー(株)	0.000229		0.000454	100.00	
A0349	(株)エフエネ	0.000597		0.000634	86.65	balancingグループ内の融通受電のため、係数が代替値の事業者からの受電のため
A0350	こなんウルトラパワー(株)	0.000386		0.000495	100.00	
A0351	(株)CHIBAむつざわエナジー	0.000376		0.000525	100.00	
A0352	(株)関西空調	0.000560		0.000593	100.00	
A0353	奥出雲電力(株)	0.000250		0.000465	100.00	
A0354	清水建設(株)	0.000526		0.000577	100.00	
A0355	中央電力(株)	0.000484		0.000450	100.00	
A0356	(株)成田香取エネルギー	0.000241		0.000351	100.00	
A0358	三光(株)	0.000339		0.000401	100.00	
A0359	東罐商事(株)	0.000359		0.000313	100.00	
A0360	グローバルソリューションサービス(株)	0.000521		0.000510	100.00	
A0362	(株)CWS	0.000344		0.000415	100.00	
A0364	ふくしま新電力(株)	0.000529		0.000559	100.00	
A0365	ズームエナジージャパン合同会社	0.000516		0.000515	69.01	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0366	(株)エネクスライフサービス	0.000527		0.000481	100.00	
A0367	ネイチャーエナジー小国(株)	0.000404		0.000466	100.00	
A0368	リエスパワーネクスト(株)	0.000577		0.000419	100.00	
A0369	京都生活協同組合	0.000445		0.000399	100.00	
A0371	関西エネルギーパワー(株)	0.000531		0.000549	93.75	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0372	(株)グリムスパワー	0.000563		0.000585	98.27	balancingグループ内の融通受電のため
A0373	日本ファシリティ・ソリューション(株)	0.000603		0.000556	100.00	
A0374	(株)登米電力	0.000545		0.000541	100.00	
A0376	自然電力(株)	0.000519	メニューA	0.000000	94.52	balancingグループ内の融通受電のため、係数が代替値の事業者からの受電のため
			メニューB	0.000178		
			メニューC	0.000401		
			メニューD(残差)	0.000500※		
			(参考値)事業者全体	0.000000		
A0377	(株)オノプロックス	0.000581		0.000629	100.00	
A0378	本庄ガス(株)	0.000578		0.000563	100.00	
A0379	(株)フィット	0.000558		0.000512	100.00	

(※) 通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。

(-) 代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

登録番号	電気事業者名	基礎排出係数 (t-CO ₂ /kWh)	調整後排出係数 (t-CO ₂ /kWh)	各事業者の 把握率(%)	把握できなかった理由
A0380	青森県民エナジー(株)	0.000383	0.000608	100.00	
A0381	国際航業(株)	0.000490	0.000508	100.00	
A0382	ローカルでんき(株)	0.000537	0.000542	100.00	
A0383	(株)明治産業	0.000479	0.000446	100.00	
A0385	岡山電力(株)	0.000587	0.000575	45.71	バランスグループ内の融通受電のため、係数が代替値の事業者からの受電のため
A0386	ミライフ(株)	0.000556	0.000569	60.82	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0387	(株)翠光トップライン	0.000561	0.000594	100.00	
A0388	楽天モバイル(株)(旧:楽天(株))	0.000558	0.000512	98.16	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0389	うすきエネルギー(株)	0.000501	0.000532	100.00	
A0390	(株)トヨーエネルギーファーム(旧:(株)Toyo Electric Power)	0.000565	0.000608	100.00	
A0391	森のエネルギー(株)(旧:富士見森のエネルギー(株))	0.000543	0.000497	87.53	バランスグループ内の融通受電のため
A0392	岐阜電力(株)	0.000560	0.000611	100.00	
A0393	格安電力(株)	0.000557	0.000583	100.00	
A0395	テクノエフアンドシー(株)	0.000404	0.000358	100.00	
A0396	(株)エスケーエナジー	0.000606	0.000569	97.48	係数が代替値の事業者からの受電のため
A0397	名南共同エネルギー(株)	0.000702	0.000697	95.73	バランスグループ内の融通受電のため
A0398	Apaman Energy(株)	0.000522	0.000556	100.00	
A0399	ファミリーエナジー合同会社	0.000590	0.000594	100.00	
A0400	AG Energy(株)	0.000566	0.000582	97.40	バランスグループ内の融通受電のため
A0401	アンビット・エナジー・ジャパン合同会社	0.000553	0.000598	100.00	
A0402	(株)TOKYO油電力	0.000564	0.000611	100.00	
A0403	大分ケーブルテレコム(株)	0.000434	0.000557	100.00	
A0405	Just Energy Japan合同会社	0.000683	0.000744	100.00	
A0406	生活協同組合コープみらい	0.000441	0.000395	100.00	
A0407	寝屋川電力(株)	0.000559	0.000605	100.00	
A0408	(株)広島一電力	0.000586	0.000623	100.00	
A0409	富士山電力(株)(旧:大阪府民電力(株))	0.000543	0.000583	100.00	
A0410	石川電力(株)	0.000518	0.000556	100.00	
A0411	福井電力(株)	0.000509	0.000547	100.00	
A0414	(株)Optimized Energy	0.000500※	0.000454	—	
A0415	エネラボ(株)(旧:せと電力(株))	0.000581	0.000620	93.28	バランスグループ内の融通受電のため、係数が代替値の事業者からの受電のため
A0416	(株)ネクシイズ・ゼロ	0.000551	0.000592	100.00	
A0417	地元電力(株)	0.000517	0.000555	100.00	
A0419	スマートエナジー磐田(株)	0.000288	メニューA 0.000000 メニューB(残差) 0.000346 (参考値)事業者全体 0.000354	100.00	
A0420	そうまIグリッド合同会社	0.000395	0.000517	100.00	
A0424	新潟県民電力(株)	0.000518	0.000556	100.00	
A0425	エネトロード(株)	0.000500※	0.000500※	—	
A0427	Myシティ電力(株)	0.000560	0.000606	100.00	
A0428	(株)トーセキ	0.000587	0.000638	100.00	
A0430	(株)さくら新電力	0.000594	0.000646	100.00	
A0431	(株)グローアップ	0.000512	0.000466	100.00	
A0433	あくびコミュニケーションズ(株)	0.000621	0.000636	100.00	
A0435	いごま市民パワー(株)	0.000399	0.000368	100.00	
A0436	(株)コープでんき東北	0.000409	0.000363	100.00	
A0437	おもてなし山形(株)	0.000549	0.000561	100.00	
A0438	長野都市ガス(株)	0.000333	0.000470	100.00	
A0439	上田ガス(株)	0.000333	0.000470	100.00	
A0440	日本瓦斯(株)(旧:(株)エネカット)	0.000716	0.000670	100.00	
A0441	(株)内藤工業所	0.000549	0.000556	100.00	
A0442	(株)シグナストラスト	0.000496	0.000467	46.97	係数を公表していない事業者からの受電のため
A0443	ゲーテハウス(株)	0.000548	0.000571	100.00	
A0444	おまかせ電力(株)(旧:(株)コデンエナジーバンク)	0.000517	0.000557	100.00	
A0445	岩手電力(株)	0.000629	0.000684	100.00	
A0446	JPエネルギー(株)	0.000617	0.000659	92.04	係数を公表していない事業者からの受電のため
A0447	兵庫電力(株)	0.000507	0.000484	100.00	
A0448	大和ライフエナジア(株)	0.000846	0.000800	100.00	
A0449	京都新電力(株)	0.000643	0.000701	100.00	
A0451	Cocoテラスたがわ(株)	0.000469	0.000478	100.00	
A0452	東北電力エナジートレーディング(株)	0.000500※	0.000505	—	
A0453	(株)横浜環境デザイン	0.000151	0.000197	100.00	
A0454	(株)まち未来製作所	0.000368	0.000513	100.00	
A0455	TRENDE(株)	0.000769	0.000766	100.00	
A0456	(株)どさんこパワー	0.000599	0.000631	100.00	
A0458	(株)地方創生テクノロジーラボ	0.000523	0.000561	100.00	
A0459	みなとみらい電力(株)	0.000646	0.000705	100.00	
A0460	日本電灯電力販売(株)	0.000585	0.000634	100.00	
A0461	(株)LIXIL TEPCO スマートパートナーズ	0.000641	0.000595	100.00	
A0464	三菱瓦斯化学(株)	0.000540	0.000518	100.00	

(※) 適正に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。

(-) 代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。

登録番号	電気事業者名	基礎排出係数 (t-CO ₂ /kWh)	調整後排出係数 (t-CO ₂ /kWh)		各事業者の 把握率(%)	把握できなかった理由
A0465	(株)ユビニティー	0.000517		0.000555	100.00	
A0466	(株)宮交シティ	0.000501		0.000455	100.00	
A0467	(株)アルファライズ	0.000517		0.000555	100.00	
A0468	おおすみ半島スマートエネルギー(株)	0.000466		0.000420	100.00	
A0470	おきなわコープエナジー(株)	0.000809		0.000784	100.00	
A0471	久慈地域エネルギー(株)	0.000557		0.000572	100.00	
A0472	弘前ガス(株)	0.000575		0.000529	100.00	
A0473	(株)フォーバルテレコム	0.000486		0.000440	100.00	
A0475	信州電力(株)	0.000546		0.000589	100.00	
A0476	(株)ひまわりでんき(旧:山口電力(株))	0.000517		0.000555	100.00	
A0477	くるめエネルギー(株)	0.000424		0.000378	100.00	
A0478	(株)はまエネ	0.000640		0.000701	100.00	
A0479	(株)ホープ	0.000568		0.000390	100.00	
A0480	松阪新電力(株)	0.000220		0.000431	100.00	
A0481	ヒューリックプロパティソリューション(株)	0.000462		0.000582	100.00	
A0482	宮崎電力(株)(旧:(株)盛和)	0.000475		0.000497	100.00	
A0483	みの市民エネルギー(株)	0.000554		0.000591	100.00	
A0484	三友エンテック(株)	0.000486		0.000440	100.00	
A0486	府中・調布まちなかエナジー(株)	0.000542		0.000578	100.00	
A0487	伊勢志摩電力(株)	0.000649		0.000688	100.00	
A0488	(一社)塩尻市森林公社	0.001071		0.001238	87.82	バラシンググループ内の融通受電のため
A0489	九州スポーツ電力(株)	0.000747		0.000794	100.00	
A0490	(株)CDエナジーダイレクト	0.000476		0.000430	100.00	
A0491	ジニーエナジー合同会社(旧:スマイルエナジー合同会社)	0.000500※		0.000454	—	
A0493	(株)ぶんごおののエナジー	0.000531		0.000558	100.00	
A0494	ウィジョンナリーパワー(株)	0.000609		0.000661	100.00	
A0495	有明エナジー(株)	0.000486		0.000448	100.00	
A0498	Ethos合同会社	0.000816		0.000770	100.00	
A0499	厚木瓦斯(株)	0.000578		0.000563	100.00	
A0500	(株)エネ・ビジョン	0.000471		0.000425	100.00	
A0501	イワタニ三重(株)	0.000333		0.000470	100.00	
A0502	(株)マルキ	0.000556		0.000510	100.00	
A0503	大多喜ガス(株)	0.000512		0.000466	100.00	
A0505	郡上エネルギー(株)	0.000606		0.000645	100.00	
A0506	鈴与電力(株)	0.000538		0.000437	100.00	
A0507	コープ電力(株)	0.000201		0.000594	100.00	
A0508	生活協同組合コープぐんま	0.000441		0.000395	100.00	
A0509	とちぎコープ生活協同組合	0.000441		0.000395	100.00	
A0510	いばらきコープ生活協同組合	0.000441		0.000395	100.00	
A0511	亀岡ふるさとエナジー(株)	0.000376		0.000511	100.00	
A0513	(株)織戸組	0.000546		0.000500	100.00	
A0514	ふかやeパワー(株)	0.000609		0.000596	100.00	
A0515	(株)Link Life	0.000500※		0.000500※	—	
A0519	日本エネルギー総合システム(株)	0.000465		0.000000	100.00	
A0520	イワタニ東海(株)	0.000333		0.000470	100.00	
A0525	(株)ところざわ未来電力	0.000035		0.000253	100.00	
A0526	朝日ガスエナジー(株)	0.000333		0.000470	100.00	
A0528	(株)エネファント	0.000517		0.000555	100.00	
A0534	みよしエナジー(株)	0.000544		0.000590	100.00	
A0536	東日本ガス(株)	0.000500※		0.000454	—	
A0537	東彩ガス(株)	0.000500※		0.000454	—	
A0539	(株)karch	0.000167		0.000480	100.00	
A0543	(株)かみでん里山公社	0.000514		0.000533	100.00	
A0548	北日本ガス(株)	0.000465		0.000419	100.00	
A0552	イワタニ長野(株)	0.000333		0.000470	100.00	
A0554	(株)クボタ	0.000443		0.000397	100.00	

【一般送配電事業者】

番号	電気事業者名	基礎排出係数 (t-CO ₂ /kWh)	調整後排出係数 (t-CO ₂ /kWh)		各事業者の 把握率(%)	把握できなかった理由
1	北海道電力(株)	0.000462		0.000462		
2	東北電力(株)	0.000462		0.000462		
3	東京電力パワーグリッド(株)	0.000462		0.000462		
4	中部電力(株)	0.000462		0.000462		
5	北陸電力(株)	0.000462		0.000462		
6	関西電力(株)	0.000462		0.000462		
7	中国電力(株)	0.000462		0.000462		
8	四国電力(株)	0.000462		0.000462		
9	九州電力(株)	0.000462		0.000462		
10	沖縄電力(株)	0.000741		0.000720	100.00	

【一般送配電事業者】の係数は、最終保障供給又は離島供給を受けている場合に使用する係数です。沖縄電力以外の一般送配電事業者は全国平均係数を代用して報告・公表しています。

代替値	0.000488
-----	----------

(※) 通達に定める方法によって算出した結果、異常値となった基礎排出係数または調整後排出係数に代替値を適用。

(-) 代替値を適用、または基礎排出係数が代替値である事業者からの受電量が販売電力量を上回ったため、把握率の算出が困難。