

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m³N)	測定年月日	平成22年 3月31日 時点の稼働状況
22201-01-1	静岡県	静岡市	西ヶ谷清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	BF	1983/4/1	0.025	2009/7/15	稼働中
22201-01-2	静岡県	静岡市	西ヶ谷清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	BF	1983/4/1	0.025	2009/7/16	稼働中
22201-02-1	静岡県	静岡市	沼上清掃工場(焼却施設)	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	BF	1995/6/21	0.016	2009/8/17	稼働中
22201-02-2	静岡県	静岡市	沼上清掃工場(焼却施設)	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	BF	1995/6/21	0.0097	2009/9/16	稼働中
22201-02-3	静岡県	静岡市	沼上清掃工場(焼却施設)	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	200	8.33	BF	1995/6/21	0.015	2009/8/18	稼働中
22201-03-1	静岡県	静岡市	沼上清掃工場(灰溶融施設)	1号炉	その他(灰溶融)	全連続	60	2.5	BF	2004/4/1	0.00046	2009/10/29	稼働中
22201-03-2	静岡県	静岡市	沼上清掃工場(灰溶融施設)	2号炉	その他(灰溶融)	全連続	60	2.5	BF	2004/4/1	0.00057	2009/9/17	稼働中
22201-04-1	静岡県	静岡市	清水清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	105	4.375	BF	1975/4/1	0.083	2009/7/13	稼働中
22201-04-2	静岡県	静岡市	清水清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	105	4.375	BF	1975/4/1	0.059	2009/7/14	稼働中
22201-04-3	静岡県	静岡市	清水清掃工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1988/6/1	0.46	2009/6/17	稼働中
22201-05-1	静岡県	静岡市	清水衛生センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	準連続	27.93	1.16	MC	1989/4/1	0.044	2009/5/20	稼働中
22202-01-2	静岡県	浜松市	浜松市北部清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1991/4/1	0.031	2009/6/17	稼働中
22202-01-3	静岡県	浜松市	浜松市北部清掃工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1991/4/1	0.057	2009/6/18	稼働中
22202-01-4	静岡県	浜松市	浜松市北部清掃工場	4号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1991/4/1	0.0097	2009/7/15	稼働中
22202-02-1	静岡県	浜松市	浜松市南部清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1996/3/11	0.00010	2009/9/8	稼働中
22202-02-2	静岡県	浜松市	浜松市南部清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1996/3/11	0.0019	2009/10/6	稼働中
22202-02-3	静岡県	浜松市	浜松市南部清掃工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1996/3/11	0.00067	2009/10/27	稼働中
22202-04-1	静岡県	浜松市	浜北清掃センター(40t炉1号)	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1997/4/1	0.44	2009/12/16	稼働中
22202-04-2	静岡県	浜松市	浜北清掃センター(40t炉2号)	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	20	2.5	BF	1997/4/1	0.57	2009/12/17	稼働中
22202-05-1	静岡県	浜松市	浜北清掃センター(90t炉)	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	2002/11/1	0.063	2009/12/7	稼働中
22202-09-1	静岡県	浜松市	天竜ごみ処理工場	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	18	0.75	BF	2005/6/1	0.022	2010/1/22	稼働中
22202-09-2	静岡県	浜松市	天竜ごみ処理工場	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	18	0.75	BF	2005/6/1	0.0095	2010/1/21	稼働中
22202-10-1	静岡県	浜松市	浜松市西部清掃工場	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	150	6.25	BF	2009/2/1	0.0048	2010/2/13	稼働中
22202-10-2	静岡県	浜松市	浜松市西部清掃工場	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	150	6.25	BF	2009/2/1	0.0038	2010/1/6	稼働中
22202-10-3	静岡県	浜松市	浜松市西部清掃工場	3号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	150	6.25	BF	2009/2/1	0.0026	2010/1/7	稼働中
22203-01-1	静岡県	沼津市	沼津市清掃プラント	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1976/11/1	0.00012	2009/6/9	稼働中
22203-01-2	静岡県	沼津市	沼津市清掃プラント	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	BF	1976/11/1	0.00011	2009/9/1	稼働中
22205-01-1	静岡県	熱海市	熱海市エコ・プラント姫の沢	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	102	4.25	BF	1999/4/1	0.015	2009/9/15	稼働中
22205-01-2	静岡県	熱海市	熱海市エコ・プラント姫の沢	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	102	4.25	BF	1999/4/1	0.027	2009/9/16	稼働中
22206-01-1	静岡県	三島市	三島市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1989/11/1	0.97	2009/9/17	稼働中
22206-01-2	静岡県	三島市	三島市清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1989/11/1	0.46	2009/9/16	稼働中
22207-01-1	静岡県	富士宮市	廃棄物焼却炉	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	120	5	BF	1994/9/1	0.010	2010/2/3	稼働中
22207-01-2	静岡県	富士宮市	廃棄物焼却炉	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	120	5	BF	1994/9/1	0.070	2010/3/17	稼働中
22208-01-1	静岡県	伊東市	伊東市環境美化センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.167	EP	1984/11/1	0.85	2009/10/6	稼働中
22208-01-2	静岡県	伊東市	伊東市環境美化センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.167	EP	1984/11/1	0.14	2009/11/12	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m³N)	測定年月日	平成22年 3月31日 時点の稼働状況
22209-01-1	静岡県	島田市	島田市田代環境プラザ	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	74	3.08	BF	2006/3/21	0.0023	2010/1/14	稼働中
22209-01-2	静岡県	島田市	島田市田代環境プラザ	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	74	3.08	BF	2006/3/21	0.0031	2010/1/14	稼働中
22210-01-1	静岡県	富士市	富士市環境クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	EP	1986/4/1	0.36	2009/12/1	稼働中
22210-01-2	静岡県	富士市	富士市環境クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	150	6.25	EP	1986/4/1	0.36	2009/12/1	稼働中
22211-01-1	静岡県	磐田市	磐田市クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1982/5/1	0.00018	2009/12/4	稼働中
22211-01-2	静岡県	磐田市	磐田市クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1982/5/1	0.012	2009/11/5	稼働中
22216-01-1	静岡県	袋井市森町広域行政組合	中遠クリーンセンター	1号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	66	2.75	BF	2008/3/20	0.000094	2010/1/28	休止中
22216-01-2	静岡県	袋井市森町広域行政組合	中遠クリーンセンター	2号炉	直接溶融・ガス化溶融	全連続	66	2.75	BF	2008/3/20	0.00011	2009/7/9	稼働中
22219-01-1	静岡県	下田市	下田市営じん芥処理場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	準連続	40	2.5	BF	1982/4/1	0.031	2009/7/17	稼働中
22219-01-2	静岡県	下田市	下田市営じん芥処理場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	準連続	40	2.5	BF	1982/4/1	0.032	2009/7/17	稼働中
22220-01-1	静岡県	裾野市	裾野市美化センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	46.5	1.938	EP	1988/5/6	0.54	2009/11/18	稼働中
22220-01-2	静岡県	裾野市	裾野市美化センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	46.5	1.938	EP	1988/5/6	0.99	2009/11/18	稼働中
22221-01-1	静岡県	湖西市	湖西市環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	BF	1998/8/1	0.00010	2009/12/24	稼働中
22221-01-2	静岡県	湖西市	湖西市環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	60	2.5	BF	1998/8/1	0.000090	2010/1/28	稼働中
22221-02-1	静岡県	湖西市	湖西市新居ごみ焼却場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化パッチ	12.5	1.56	BF	1992/5/22	0.82	2009/12/17	稼働中
22221-02-2	静岡県	湖西市	湖西市新居ごみ焼却場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化パッチ	12.5	1.56	BF	1992/5/22	0.21	2009/12/18	稼働中
22222-01-1	静岡県	伊豆市	伊豆市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化パッチ	25	3	BF	1986/4/7	0.39	2009/7/14	稼働中
22225-01-1	静岡県	伊豆の国市	韭山ごみ焼却場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化パッチ	40	2.5	BF	1974/12/16	0.015	2010/2/9	稼働中
22225-02-1	静岡県	伊豆の国市	伊豆長岡清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	準連続	32	2	BF	1982/3/1	0.084	2010/1/22	稼働中
22304-01-1	静岡県	南伊豆町	南伊豆町清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化パッチ	15	1.875	BF	1991/5/1	0.042	2009/11/27	稼働中
22304-01-2	静岡県	南伊豆町	南伊豆町清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化パッチ	15	1.875	BF	1991/5/1	0.016	2009/11/27	稼働中
22305-01-1	静岡県	松崎町	クリーンピア松崎	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	準連続	16	2	BF	1999/9/8	0.048	2010/1/6	稼働中
22306-02-1	静岡県	西伊豆町	西伊豆町賀茂清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	45	1.875	BF	1998/4/1	3.1	2009/7/9	稼働中
22325-01-1	静岡県	函南町	函南町ごみ焼却場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	52.5	2.19	BF	1999/10/1	0.12	2009/12/16	稼働中
22325-01-2	静岡県	函南町	函南町ごみ焼却場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	52.5	2.19	BF	1999/10/1	0.18	2009/12/16	稼働中
22342-01-1	静岡県	長泉町	長泉町塵芥焼却場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	2000/3/1	0.0055	2009/5/21	稼働中
22342-01-2	静岡県	長泉町	長泉町塵芥焼却場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	75	3.125	BF	1999/6/15	0.0053	2009/12/3	稼働中
22820-01-1	静岡県	牧之原市御前崎市広域施設組合	環境保全センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	70.5	2.9	BF	1992/4/2	0.11	2009/7/2	稼働中
22820-01-2	静岡県	牧之原市御前崎市広域施設組合	環境保全センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	70.5	2.9	BF	1992/4/1	0.21	2009/7/2	稼働中
22825-01-1	静岡県	東河環境センター	東河環境センターごみ処理施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	準連続	30	1.875	BF	2002/11/1	0.039	2009/9/30	稼働中
22825-01-2	静岡県	東河環境センター	東河環境センターごみ処理施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	準連続	30	1.875	BF	2002/11/1	0.049	2009/9/30	稼働中
22861-01-1	静岡県	伊豆市沼津市衛生施設組合	土肥戸田衛生センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化パッチ	15	1.875	BF	1987/4/1	0.0032	2009/10/21	稼働中
22861-01-2	静岡県	伊豆市沼津市衛生施設組合	土肥戸田衛生センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化パッチ	15	1.875	BF	1987/4/1	0.0040	2009/10/21	稼働中
22921-01-1	静岡県	志太広域事務組合	高柳清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	85	3.54	EP+BF	1984/4/1	0.029	2009/12/9	稼働中
22921-01-2	静岡県	志太広域事務組合	高柳清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	85	3.54	EP+BF	1984/4/1	0.000084	2010/2/9	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成22年 3月31日 時点の稼働状況
22921-01-3	静岡県	志太広域事務組合	高柳清掃工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	85	3.54	EP+BF	1984/4/1	0.0054	2010/2/10	稼働中
22921-02-1	静岡県	志太広域事務組合	一色清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	120	5	EP+BF	1974/4/1	0.15	2010/1/6	稼働中
22937-01-1	静岡県	吉田町牧之原市広域施設組合	吉田町牧之原市広域施設組合清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	50.25	2.1	BF	1999/4/1	0.011	2009/12/15	稼働中
22937-01-2	静岡県	吉田町牧之原市広域施設組合	吉田町牧之原市広域施設組合清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶解を含む)	全連続	50.25	2.1	BF	1999/4/1	0.028	2009/12/16	稼働中
22954-01-1	静岡県	掛川市・菊川市衛生施設組合	環境資源ギャラリー	1号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続	70	2.917	BF	2005/9/5	0.000073	2009/12/16	稼働中
22954-01-2	静岡県	掛川市・菊川市衛生施設組合	環境資源ギャラリー	2号炉	直接溶解・ガス化溶解	全連続	70	2.917	BF	2005/9/5	0.00022	2009/12/16	稼働中