

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成20年 3月31日 時点の稼働状況
41201-05-2	佐賀県	佐賀市	川副・東と賀清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	17.5	2.188	BF	1988/4/1	0.36	2007/11/15	稼働中
41201-05-1	佐賀県	佐賀市	川副・東と賀清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	17.5	2.188	BF	1988/4/1	0.25	2007/11/16	稼働中
41401-01-1	佐賀県	有田町	有田町クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	12	1.5	BF	1995/4/1	0.25	2007/11/1	稼働中
41401-01-2	佐賀県	有田町	有田町クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	12	1.5	BF	1995/4/1	0.65	2007/11/1	稼働中
41201-02-1	佐賀県	佐賀市	佐賀市清掃工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.167	BF	2002/12/1	0.0086	2008/3/29	稼働中
41201-02-2	佐賀県	佐賀市	佐賀市清掃工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.167	BF	2002/12/1	0.055	2007/10/30	稼働中
41201-02-3	佐賀県	佐賀市	佐賀市清掃工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	100	4.167	BF	2002/12/1	0.0032	2007/10/30	稼働中
41201-03-1	佐賀県	佐賀市	クリーンセンター大和	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	12.5	1.56	BF	1997/4/1	0.062	2007/11/20	稼働中
41201-03-2	佐賀県	佐賀市	クリーンセンター大和	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	12.5	1.56	BF	1997/4/1	0.081	2007/11/20	稼働中
41201-04-1	佐賀県	佐賀市	富士クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	機械化バッチ	8	1	BF	1994/4/1	0.021	2007/9/3	稼働中
41202-01-1	佐賀県	唐津市	唐津市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	50	2.08	BF	1997/4/4	0.73	2007/7/27	稼働中
41202-01-2	佐賀県	唐津市	唐津市清掃センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	50	2.08	BF	1997/4/4	0.063	2007/8/31	稼働中
41202-01-3	佐賀県	唐津市	唐津市清掃センター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	50	2.08	BF	1997/4/4	0.6	2007/9/28	稼働中
41204-02-1	佐賀県	多久市	多久市清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	30	1.875	BF	1976/2/1	0.0083	2007/9/19	稼働中
41205-01-1	佐賀県	伊万里市	伊万里市環境センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	30	1.875	EP	1982/4/1	1.8	2007/6/19	稼働中
41205-01-2	佐賀県	伊万里市	伊万里市環境センター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	30	1.875	EP	1982/4/1	7.2	2007/6/20	稼働中
41819-01-1	佐賀県	天山地区共同塵芥処理場組合	天山地区共同塵芥処理場	1号炉(2号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	25	1.563	BF	1981/4/1	0.58	2007/7/13	稼働中
41819-01-2	佐賀県	天山地区共同塵芥処理場組合	天山地区共同塵芥処理場	2号炉(1号炉と共通)	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	25	1.563	BF	1981/4/1	0.58	2007/7/13	稼働中
41830-01-1	佐賀県	杵藤地区広域市町村圏組合	杵藤クリーンセンター焼却施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	46	2.875	BF	1989/4/1	0.019	2008/2/6	稼働中
41830-01-2	佐賀県	杵藤地区広域市町村圏組合	杵藤クリーンセンター焼却施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	46	2.875	BF	1989/4/1	0.12	2008/2/5	稼働中
41830-01-3	佐賀県	杵藤地区広域市町村圏組合	杵藤クリーンセンター焼却施設	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	46	2.875	BF	1989/4/1	0.54	2008/2/8	稼働中
41840-01-1	佐賀県	脊振共同塵芥処理組合	脊振広域クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	37	2.31	BF	1996/11/1	0.12	2008/1/16	稼働中
41840-01-2	佐賀県	脊振共同塵芥処理組合	脊振広域クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	37	2.31	BF	1996/11/1	0.044	2008/1/15	稼働中
41858-01-1	佐賀県	鳥栖・三養基西部環境施設組合	鳥栖・三養基西部溶融資源化センター	1号炉(2号炉と共通)	ガス化改質	全連続	66	2.75	BF	2004/4/1	0.0075	2007/11/28	稼働中
41858-01-2	佐賀県	鳥栖・三養基西部環境施設組合	鳥栖・三養基西部溶融資源化センター	2号炉(1号炉と共通)	ガス化改質	全連続	66	2.75	BF	2004/4/1	0.0075	2007/11/28	稼働中