

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日
16202-01-1	富山県	高岡市	高岡市環境クリーン工場	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1980/5/1	0.082	2008/8/2
16202-01-2	富山県	高岡市	高岡市環境クリーン工場	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1980/5/1	0.057	2008/8/12
16202-01-3	富山県	高岡市	高岡市環境クリーン工場	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	90	3.75	BF	1980/5/1	0.065	2008/8/13
16205-01-1	富山県	氷見市	氷見市西部清掃センター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	50	3.125	BF	1978/4/1	0.00051	2009/3/12
16211-01-1	富山県	射水市	射水市クリーンピア射水	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	46	1.917	BF	2002/12/1	0.081	2008/10/28
16211-01-2	富山県	射水市	射水市クリーンピア射水	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	46	1.917	BF	2002/12/1	0.024	2008/11/11
16211-01-3	富山県	射水市	射水市クリーンピア射水	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	46	1.917	BF	2002/12/1	0.030	2008/10/28
16891-02-1	富山県	砺波広域圏事務組合	クリーンセンターとなみ 一般廃棄物処理施設	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	35	2.187	BF	1991/2/1	0.039	2009/1/9
16891-02-2	富山県	砺波広域圏事務組合	クリーンセンターとなみ 一般廃棄物処理施設	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	35	2.187	BF	1991/2/1	0.042	2009/1/9
16892-03-1	富山県	新川広域圏事務組合	エコぽ〜と	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	58	3.625	BF	2000/4/1	0.036	2008/11/7
16892-03-2	富山県	新川広域圏事務組合	エコぽ〜と	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	58	3.625	BF	2000/4/1	0.043	2008/11/7
16892-03-3	富山県	新川広域圏事務組合	エコぽ〜と	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	准連続	58	3.625	BF	2000/4/1	0.056	2008/11/7
16897-02-1	富山県	富山地区広域圏事務組合	富山地区広域圏クリーンセンター	1号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	270	11.25	BF	2003/4/1	0.000035	2008/8/12
16897-02-2	富山県	富山地区広域圏事務組合	富山地区広域圏クリーンセンター	2号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	270	11.25	BF	2003/4/1	0.000058	2008/10/15
16897-02-3	富山県	富山地区広域圏事務組合	富山地区広域圏クリーンセンター	3号炉	焼却(焼却+灰溶融を含む)	全連続	270	11.25	BF	2003/4/1	0.000042	2008/10/15

