

市町村用個別データ(平成13年12月1日～平成14年11月30日)

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉型式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	設置届出年月日	稼働開始年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	備考
27100-01-1	大阪府	大阪市	森之宮工場	1号炉	全連続	300	12.5	EP	1969/2/1	1969/2/28	-	-	
27100-01-2	大阪府	大阪市	森之宮工場	2号炉(1.3号炉と共通)	全連続	300	12.5	EP	1969/2/1	1969/2/28	-	-	
27100-01-3	大阪府	大阪市	森之宮工場	3号炉(1.2号炉と共通)	全連続	300	12.5	EP	1969/2/1	1969/2/28	-	-	
27100-02-1	大阪府	大阪市	平野工場	1号炉	全連続	200	8.33	EP	1971/5/1	1971/5/25	0.72	2002/7/25	廃止
27100-02-2	大阪府	大阪市	平野工場	2号炉(1.3号炉と共通)	全連続	200	8.33	EP	1971/5/1	1971/5/25	*****	2002/7/25	廃止
27100-02-3	大阪府	大阪市	平野工場	3号炉(1.2号炉と共通)	全連続	200	8.33	EP	1971/5/1	1971/5/25	*****	2002/7/25	廃止
27100-04-1	大阪府	大阪市	港工場	1号炉	全連続	300	12.5	EP+BF	1977/4/1	1977/5/26	0.000088	2002/8/02	
27100-04-2	大阪府	大阪市	港工場	2号炉	全連続	300	12.5	EP+BF	1977/4/1	1977/5/26	0.0031	2002/8/02	
27100-05-1	大阪府	大阪市	南港工場	1号炉	全連続	300	12.5	EP+BF	1974/11/14	1978/3/31	0.00012	2002/9/11	
27100-05-2	大阪府	大阪市	南港工場	2号炉	全連続	300	12.5	EP+BF	1974/11/14	1978/3/31	0.00015	2002/9/11	
27100-06-1	大阪府	大阪市	大正工場	1号炉	全連続	300	12.5	EP+BF	1976/12/17	1980/7/8	0.00017	2002/7/09	
27100-06-2	大阪府	大阪市	大正工場	2号炉	全連続	300	12.5	EP+BF	1976/12/17	1980/7/8	0.000031	2002/7/09	
27100-07-1	大阪府	大阪市	住之江工場	1号炉	全連続	300	12.5	EP+BF	1985/10/29	1988/8/1	0.0024	2002/7/16	
27100-07-2	大阪府	大阪市	住之江工場	2号炉	全連続	300	12.5	EP+BF	1985/10/29	1988/8/1	0.00017	2002/7/16	
27100-08-1	大阪府	大阪市	鶴見工場	1号炉	全連続	300	12.5	EP+BF	1987/8/29	1990/4/1	0.013	2002/9/05	
27100-08-2	大阪府	大阪市	鶴見工場	2号炉	全連続	300	12.5	EP+BF	1987/8/29	1990/4/1	0.00018	2002/9/05	
27100-09-1	大阪府	大阪市	西淀工場	1号炉	全連続	300	12.5	BF	1991/2/12	1995/4/1	0.068	2002/7/18	
27100-09-2	大阪府	大阪市	西淀工場	2号炉	全連続	300	12.5	BF	1991/2/12	1995/4/1	0.045	2002/7/18	
27100-10-1	大阪府	大阪市	八尾工場	1号炉	全連続	300	12.5	BF	1991/11/7	1995/4/1	0.05	2002/10/08	
27100-10-2	大阪府	大阪市	八尾工場	2号炉	全連続	300	12.5	BF	1991/11/7	1995/4/1	0.036	2002/10/08	
27100-11-1	大阪府	大阪市	大阪市環境事業局木津川事務所	1号炉	機械化バッチ	0.595	0.085	BF	1996/8/1	1996/8/1	0.28	2002/2/14	
27100-11-2	大阪府	大阪市	大阪市環境事業局木津川事務所	2号炉(1.3号炉と共通)	機械化バッチ	0.63	0.09	BF	1996/8/1	1996/8/1	*****	2002/2/14	
27100-11-3	大阪府	大阪市	大阪市環境事業局木津川事務所	3号炉(1.2号炉と共通)	機械化バッチ	0.595	0.085	BF	1996/8/1	1996/8/1	*****	2002/2/14	
27100-12-1	大阪府	大阪市	舞洲工場	1号炉	全連続	450	18.75	BF	1997/3/18	2001/4/28	0.0022	2002/9/13	
27100-12-2	大阪府	大阪市	舞洲工場	2号炉	全連続	450	18.75	BF	1997/3/18	2001/4/28	0.00086	2002/9/13	
27201-01-1	大阪府	堺市	クリーンセンター南工場(1号炉)	1号炉	全連続	150	6.25	EP	1971/2/1	1973/4/1	0.23	2002/11/08	
27201-01-2	大阪府	堺市	クリーンセンター南工場(2号炉)	2号炉	全連続	150	6.25	EP	1971/2/1	1973/4/1	0.37	2002/11/08	
27201-01-3	大阪府	堺市	クリーンセンター南工場(3号炉)	3号炉	全連続	150	6.25	EP	1971/2/1	1973/4/1	0.2	2002/11/08	
27201-02-1	大阪府	堺市	クリーンセンター東第一工場(1号炉)	1号炉	全連続	150	6.25	BF	1976/6/1	1977/4/1	0.0047	2002/09/17	
27201-02-2	大阪府	堺市	クリーンセンター東第一工場(2号炉)	2号炉	全連続	150	6.25	BF	1976/6/1	1977/4/1	0.00032	2002/09/17	
27201-03-1	大阪府	堺市	クリーンセンター東第二工場(1号炉)	1号炉	全連続	230	9.58	BF	1994/3/16	1997/4/1	0.00019	2002/09/18	
27201-03-2	大阪府	堺市	クリーンセンター東第二工場(2号炉)	2号炉	全連続	230	9.58	BF	1994/3/16	1997/4/1	0.00000085	2002/09/18	
27204-01-1	大阪府	池田市	クリーンセンター	1号炉	全連続	60	2.5	BF	1983/4/13	1983/10/1	0.0084	2002/7/31	
27204-01-2	大阪府	池田市	クリーンセンター	2号炉	全連続	60	2.5	BF	1983/4/13	1983/10/1	0.014	2002/08/01	
27204-01-3	大阪府	池田市	クリーンセンター	3号炉	全連続	60	2.5	BF	1983/4/13	1983/10/1	0.012	2002/8/21	
27205-01-1	大阪府	吹田市	北工場(第2)	1号炉	全連続	150	6.25	EP	1979/5/15	1982/1/1	0.05	2002/07/02	
27205-01-2	大阪府	吹田市	北工場(第2)	2号炉	全連続	150	6.25	EP	1979/5/15	1982/1/1	0.072	2002/06/04	
27205-01-3	大阪府	吹田市	北工場(第2)	3号炉	全連続	150	6.25	EP	1979/5/15	1982/1/1	0.068	2002/08/02	
27207-01-1	大阪府	高槻市	第1工場	1号炉	全連続	150	6.25	EP	1978/12/12	1980/7/1	0.0067	2002/07/02	
27207-01-2	大阪府	高槻市	第1工場	2号炉	全連続	150	6.25	EP	1978/12/12	1980/7/1	0.0026	2002/09/20	
27207-01-3	大阪府	高槻市	第1工場	3号炉	全連続	150	6.25	EP	1978/12/12	1980/7/1	0.0091	2002/07/29	
27207-02-1	大阪府	高槻市	第2工場	1号炉	全連続	180	7.5	EP	1992/3/11	1995/2/1	0.014	2002/11/22	
27207-02-2	大阪府	高槻市	第2工場	2号炉	全連続	180	7.5	EP	1992/3/11	1995/2/1	0.05	2002/07/15	
27209-01-1	大阪府	守口市	クリーンセンター3号炉	1号炉	全連続	142	5.917	BF	1985/12/28	1988/4/1	8.5	2002/11/12	廃止
27209-02-1	大阪府	守口市	クリーンセンター4号炉	1号炉	全連続	142	5.917	BF	1985/12/28	1988/4/1	0.024	2002/11/21	

市町村用個別データ(平成13年12月1日～平成14年11月30日)

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉型式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	設置届出年月日	稼働開始年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	備考
27210-01-1	大阪府	枚方市	穂谷川清掃工場第2プラント	1号炉	全連続	150	6.25	EP	1973/4/*	1973/5/1	0.74	2002/07/02	
27210-01-2	大阪府	枚方市	穂谷川清掃工場第2プラント	2号炉(1号炉と共通)	全連続	150	6.25	EP	1973/4/*	1973/5/1	*****	2002/07/02	
27210-02-1	大阪府	枚方市	穂谷川清掃工場第3プラント	1号炉	全連続	200	8.3	EP	1986/1/23	1988/3/1	0.35	2002/07/03	
27211-02-1	大阪府	茨木市	第2工場1号炉	1号炉	全連続	150	6.25	BF	1993/8/9	1996/4/1	0.028	2002/06/11	
27211-02-2	大阪府	茨木市	第2工場2号炉	2号炉	全連続	150	6.25	BF	1993/8/9	1996/4/1	0.041	2002/06/12	
27211-03-1	大阪府	茨木市	第1工場1号炉	1号炉	全連続	150	6.25	BF	1997/7/22	1999/3/1	0.00073	2002/06/13	
27215-04-1	大阪府	寝屋川市	クリーンセンター	1号炉	全連続	180	7.5	EP	1978/8/22	1980/9/30	0.28	2002/09/18	
27215-04-2	大阪府	寝屋川市	クリーンセンター	2号炉(1号炉と共通)	全連続	180	7.5	EP	1978/8/22	1980/9/30	*****	2002/09/18	
27217-01-1	大阪府	松原市	清掃工場	1号炉	全連続	75	3.125	EP	1967/2/15	1967/5/1	2.1	2002/07/24	廃止
27217-01-2	大阪府	松原市	清掃工場	2号炉(1号炉と共通)	全連続	75	3.125	EP	1967/2/15	1967/5/1	*****	2002/07/24	廃止
27220-01-1	大阪府	箕面市	環境クリーンセンター	1号炉	全連続	135	5.625	BF	1989/10/18	1992/2/1	0.00033	2001/12/06	
27220-01-2	大阪府	箕面市	環境クリーンセンター	2号炉	全連続	135	5.625	BF	1989/10/18	1992/2/1	0.0078	2001/12/05	
27223-01-1	大阪府	門真市	環境センター4号炉	1号炉	全連続	144	6	EP	1986/10/1	1989/4/1	0.04117	2002/10/08	
27223-02-1	大阪府	門真市	環境センター5号炉	1号炉	全連続	156	6.5	BF	1993/10/1	1996/4/1	0.012	2002/09/13	
27224-01-1	大阪府	摂津市	環境センター3号炉	1号炉	全連続	90	3.75	EP	1982/4/16	1983/11/1	0.81	2002/06/20	
27224-04-1	大阪府	摂津市	環境センター4号炉	1号炉	全連続	90	3.75	EP	1982/4/16	1983/11/1	0.084	2002/07/24	
27301-01-1	大阪府	島本町	清掃工場	1号炉	機械化パッチ	23	3	BF	1990/1/8	1991/4/1	11	2002/01/08	休止
27301-01-2	大阪府	島本町	清掃工場	2号炉	機械化パッチ	23	3	BF	1990/1/8	1991/4/1	21	2002/01/08	
27341-01-1	大阪府	忠岡町	クリーンセンター	1号炉	全連続	30	1.25	BF	1984/7/1	1986/4/1	*	*	休止
27341-01-2	大阪府	忠岡町	クリーンセンター	2号炉	全連続	30	1.25	BF	1984/7/1	1986/4/1	0.35	2002/04/02	休止
27361-01-1	大阪府	熊取町	環境センター	1号炉	全連続	61.5	2.56	BF	1990/11/5	1992/4/1	0.18	2002/10/25	
27361-01-2	大阪府	熊取町	環境センター	2号炉	全連続	61.5	2.56	BF	1990/11/5	1992/4/1	0.58	2002/01/16	
27366-01-1	大阪府	岬町	美化センター	1号炉	全連続	50	2.08	BF	1984/10/24	1986/3/1	0.064	2002/10/09	
27827-01-1	大阪府	豊中市伊丹市クリーンランド	クリーンランド1号炉	1号炉	全連続	225	9.375	BF	1975/4/1	1975/5/1	0.00072	2002/09/13	
27827-01-2	大阪府	豊中市伊丹市クリーンランド	クリーンランド2号炉	2号炉	全連続	225	9.375	BF	1975/4/1	1975/5/1	0.29	2002/09/17	
27827-01-3	大阪府	豊中市伊丹市クリーンランド	クリーンランド3号炉	3号炉	全連続	225	9.375	BF	1975/4/1	1975/5/1	0.18	2002/09/19	
27827-02-1	大阪府	豊中市伊丹市クリーンランド	クリーンランド4号炉	1号炉	全連続	195	8.125	BF	1994/11/30	1995/4/1	0.075	2002/09/30	
27828-01-1	大阪府	泉北環境整備施設組合	第2事業所3号炉	1号炉	全連続	150	6.25	BF	1973/4/1	1973/4/1	0.17	2002/05/23	廃止
27828-02-1	大阪府	泉北環境整備施設組合	第2事業所4号炉	1号炉	全連続	150	6.25	BF	1978/4/1	1978/4/1	19	2002/05/22	廃止
27828-03-1	大阪府	泉北環境整備施設組合	第2事業所5号炉	1号炉	全連続	150	6.25	EP+BF	1989/8/3	1991/3/25	0.015	2002/11/26	
27828-04-1	大阪府	泉北環境整備施設組合	第2事業所1号炉(新炉)	1号炉	全連続	150	6.25	BF	1999/11/25	2002/9/5	0.00066	2002/11/27	
27828-04-2	大阪府	泉北環境整備施設組合	第2事業所2号炉(新炉)	2号炉	全連続	150	6.25	BF	1999/11/25	2002/9/5	0.00069	2002/11/27	
27831-01-1	大阪府	柏羽藤環境事業組合	クリーンセンター	1号炉	全連続	150	6.25	BF	1988/12/26	1992/3/1	0.1	2002/05/27	
27831-01-2	大阪府	柏羽藤環境事業組合	クリーンセンター	2号炉	全連続	150	6.25	BF	1988/12/26	1992/3/1	0.74	2002/05/27	
27831-01-3	大阪府	柏羽藤環境事業組合	クリーンセンター	3号炉	全連続	150	6.25	BF	1988/12/26	1992/3/1	0.08	2002/05/27	
27833-01-1	大阪府	泉佐野市田尻町清掃施設組合	第2事業所	1号炉	全連続	80	3.3	BF	1985/3/25	1986/4/1	0.25	2002/11/15	
27833-01-2	大阪府	泉佐野市田尻町清掃施設組合	第2事業所	2号炉	全連続	80	3.3	EP	1985/3/25	1986/4/1	1.6	2002/02/22	
27833-01-3	大阪府	泉佐野市田尻町清掃施設組合	第2事業所	3号炉	全連続	80	3.3	EP	1985/3/25	1986/4/1	1.7	2002/01/30	
27834-01-1	大阪府	東大阪都市清掃施設組合	第3工場	1号炉	全連続	200	8.3	BF	1975/4/1	1975/3/1	0.014	2002/10/03	
27834-01-2	大阪府	東大阪都市清掃施設組合	第3工場	2号炉	全連続	200	8.3	BF	1975/4/1	1975/3/1	0.0016	2002/02/13	
27834-01-3	大阪府	東大阪都市清掃施設組合	第3工場	3号炉	全連続	200	8.3	BF	1975/4/1	1975/3/1	0.061	2002/01/24	
27834-02-1	大阪府	東大阪都市清掃施設組合	第4工場	1号炉	全連続	200	8.3	BF	1975/4/1	1975/3/1	0.036	2002/9/12	
27834-02-2	大阪府	東大阪都市清掃施設組合	第4工場	2号炉	全連続	200	8.3	BF	1975/4/1	1975/3/1	0.0096	2002/09/12	
27835-01-1	大阪府	四条畷市交野市清掃施設組合	ごみ焼却場1号炉	1号炉	全連続	90	3.75	BF	2002/11/7	1967/7/1	0.14	2002/07/22	
27835-02-1	大阪府	四条畷市交野市清掃施設組合	ごみ焼却場2号炉	1号炉	全連続	90	3.75	BF	2002/11/7	1973/4/1	0.11	2002/06/26	

市町村用個別データ(平成13年12月1日～平成14年11月30日)

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉型式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	設置届出年月日	稼働開始年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	備考
27836-01-1	大阪府	岸和田市貝塚市清掃施設組合	清掃工場4号炉	1号炉	全連続	150	6.25	EP	1980/8/13	1982/6/1	0.061	2002/07/23	
27836-02-1	大阪府	岸和田市貝塚市清掃施設組合	清掃工場3号炉	1号炉	全連続	150	6.25	EP	1988/11/17	1989/10/1	0.061	2002/07/23	
27836-03-1	大阪府	岸和田市貝塚市清掃施設組合	清掃工場2号炉	1号炉	全連続	150	6.25	EP	1992/3/24	1993/4/1	0.061	2002/07/23	
27836-04-1	大阪府	岸和田市貝塚市清掃施設組合	清掃工場1号炉	1号炉	全連続	150	6.25	EP	1992/3/24	1993/4/1	0.061	2002/07/23	
27837-01-1	大阪府	南河内清掃施設組合	第1清掃工場	1号炉	全連続	150	6.25	EP	1983/1/11	1985/8/1	0.63	2002/06/25	
27837-01-2	大阪府	南河内清掃施設組合	第1清掃工場	2号炉	全連続	150	6.25	EP	1983/1/11	1985/8/1	0.9	2002/10/18	
27837-02-1	大阪府	南河内清掃施設組合	第2清掃工場	1号炉	全連続	95	3.958	BF	1998/1/23	2000/4/1	0.0029	2002/06/11	
27837-02-2	大阪府	南河内清掃施設組合	第2清掃工場	2号炉	全連続	95	3.958	BF	1998/1/23	2000/4/1	0.0017	2002/08/22	
27838-01-1	大阪府	泉南清掃事務組合	清掃工場	1号炉	全連続	95	3.95	BF	1983/9/30	1986/4/1	0.00019	2002/09/14	
27838-01-2	大阪府	泉南清掃事務組合	清掃工場	2号炉	全連続	95	3.95	BF	1983/9/30	1986/4/1	0.00017	2002/09/14	