

市町村用個別データ(平成14年12月1日～平成15年11月30日)

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉型式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成15年 11月30日 時点の稼働状況
27100 - 01-1	大阪府	大阪市	森之宮工場	1号炉(2、3号炉と共通)	焼却	全連続	300	12.5	E P	1969/2/28	0.13	2003/07/02	稼働中
27100 - 01-2	大阪府	大阪市	森之宮工場	2号炉(1、3号炉と共通)	焼却	全連続	300	12.5	E P	1969/2/28	0.13	2003/07/02	稼働中
27100 - 01-3	大阪府	大阪市	森之宮工場	3号炉(1、2号炉と共通)	焼却	全連続	300	12.5	E P	1969/2/28	0.13	2003/07/02	稼働中
27100 - 02-1	大阪府	大阪市	平野工場	1号炉	焼却	全連続	450	18.75	B F	2003/4/1	0.0000017	2003/07/25	稼働中
27100 - 02-2	大阪府	大阪市	平野工場	2号炉	焼却	全連続	450	18.75	B F	2003/4/1	0.000063	2003/07/25	稼働中
27100 - 04-1	大阪府	大阪市	港工場	1号炉	焼却	全連続	300	12.5	E P+B F	1977/5/26	0.0082	2003/09/02	稼働中
27100 - 04-2	大阪府	大阪市	港工場	2号炉	焼却	全連続	300	12.5	E P+B F	1977/5/26	0.25	2003/09/02	稼働中
27100 - 05-1	大阪府	大阪市	南港工場	1号炉	焼却	全連続	300	12.5	E P+B F	1978/3/31	0	2003/09/30	稼働中
27100 - 05-2	大阪府	大阪市	南港工場	2号炉	焼却	全連続	300	12.5	E P+B F	1978/3/31	0.00042	2003/09/30	稼働中
27100 - 06-1	大阪府	大阪市	大正工場	1号炉	焼却	全連続	300	12.5	E P+B F	1980/7/8	0.0011	2003/07/09	稼働中
27100 - 06-2	大阪府	大阪市	大正工場	2号炉	焼却	全連続	300	12.5	E P+B F	1980/7/8	0.0011	2003/07/09	稼働中
27100 - 07-1	大阪府	大阪市	住之江工場	1号炉	焼却	全連続	300	12.5	E P+B F	1988/8/1	0.00025	2003/07/16	稼働中
27100 - 07-2	大阪府	大阪市	住之江工場	2号炉	焼却	全連続	300	12.5	E P+B F	1988/8/1	0.00015	2003/07/16	稼働中
27100 - 08-1	大阪府	大阪市	鶴見工場	1号炉	焼却	全連続	300	12.5	E P+B F	1990/4/1	0.025	2003/09/05	稼働中
27100 - 08-2	大阪府	大阪市	鶴見工場	2号炉	焼却	全連続	300	12.5	E P+B F	1990/4/1	0.036	2003/09/05	稼働中
27100 - 09-1	大阪府	大阪市	西淀工場	1号炉	焼却	全連続	300	12.5	B F	1995/4/1	0.057	2003/07/18	稼働中
27100 - 09-2	大阪府	大阪市	西淀工場	2号炉	焼却	全連続	300	12.5	B F	1995/4/1	0.068	2003/07/18	稼働中
27100 - 10-1	大阪府	大阪市	八尾工場	1号炉	焼却	全連続	300	12.5	B F	1995/4/1	0.06	2003/10/08	稼働中
27100 - 10-2	大阪府	大阪市	八尾工場	2号炉	焼却	全連続	300	12.5	B F	1995/4/1	0.098	2003/10/08	稼働中
27100 - 11-1	大阪府	大阪市	大阪市環境事業局木津川事務所	1号炉	焼却	機械化バッチ	0.595	0.085	B F	1986/8/1	0.069	2003/02/21	稼働中
27100 - 11-2	大阪府	大阪市	大阪市環境事業局木津川事務所	2号炉	焼却	固定バッチ	0.63	0.09	B F	1996/8/1	0.29	2003/02/24	稼働中
27100 - 11-3	大阪府	大阪市	大阪市環境事業局木津川事務所	3号炉	焼却	機械化バッチ	0.595	0.085	B F	1996/8/1	0.19	2003/02/24	稼働中
27100 - 12-1	大阪府	大阪市	舞洲工場	1号炉	焼却	全連続	450	18.75	B F	2001/4/28	0.0067	2003/07/31	稼働中

市町村用個別データ(平成14年12月1日～平成15年11月30日)

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉型式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成15年 11月30日 時点の稼働状況
27100 - 12-2	大阪府	大阪市	舞洲工場	2号炉	焼却	全連続	450	18.75	B F	2001/4/28	0.001	2003/07/31	稼働中
27201 - 01-1	大阪府	堺市	クリーンセンター南工場(1号炉)	1号炉	焼却	全連続	150	6.25	E P	1973/4/1	0.31	2003/8/06	稼働中
27201 - 01-2	大阪府	堺市	クリーンセンター南工場(2号炉)	2号炉	焼却	全連続	150	6.25	E P	1973/4/1	0.49	2003/8/06	稼働中
27201 - 01-3	大阪府	堺市	クリーンセンター南工場(3号炉)	3号炉	焼却	全連続	150	6.25	E P	1973/4/1	0.74	2003/8/06	稼働中
27201 - 02-1	大阪府	堺市	クリーンセンター東第一工場(1号炉)	1号炉	焼却	全連続	150	6.25	B F	1977/4/1	0.0073	2003/10/03	稼働中
27201 - 02-2	大阪府	堺市	クリーンセンター東第一工場(2号炉)	2号炉	焼却	全連続	150	6.25	B F	1977/4/1	0.035	2003/10/03	稼働中
27201 - 03-1	大阪府	堺市	クリーンセンター東第二工場(1号炉)	1号炉	焼却	全連続	230	9.58	B F	1997/4/1	0	2003/9/11	稼働中
27201 - 03-2	大阪府	堺市	クリーンセンター東第二工場(2号炉)	2号炉	焼却	全連続	230	9.58	B F	1997/4/1	0	2003/9/11	稼働中
27204 - 01-1	大阪府	池田市	クリーンセンター	1号炉	焼却	全連続	60	2.5	B F	1983/10/1	0.09	2003/09/04	稼働中
27204 - 01-2	大阪府	池田市	クリーンセンター	2号炉	焼却	全連続	60	2.5	B F	1983/10/1	0.12	2003/09/05	稼働中
27204 - 01-3	大阪府	池田市	クリーンセンター	3号炉	焼却	全連続	60	2.5	B F	1983/10/1	0.12	2003/10/15	稼働中
27205 - 01-1	大阪府	吹田市	北工場(第2)	1号炉	焼却	全連続	150	6.25	E P	1982/1/1	0.12	2003/07/02	稼働中
27205 - 01-2	大阪府	吹田市	北工場(第2)	2号炉	焼却	全連続	150	6.25	E P	1982/1/1	0.033	2003/06/03	稼働中
27205 - 01-3	大阪府	吹田市	北工場(第2)	3号炉	焼却	全連続	150	6.25	E P	1982/1/1	0.068	2003/08/05	稼働中
27207 - 01-1	大阪府	高槻市	第1工場	1号炉	焼却	全連続	150	6.25	E P	1980/7/1	0.0014	2003/8/19	稼働中
27207 - 01-2	大阪府	高槻市	第1工場	2号炉	焼却	全連続	150	6.25	E P	1980/7/1	0.0026	2003/9/9	稼働中
27207 - 01-3	大阪府	高槻市	第1工場	3号炉	焼却	全連続	150	6.25	E P	1980/7/1	0.0051	2003/6/30	稼働中
27207 - 02-1	大阪府	高槻市	第2工場	1号炉	焼却	全連続	180	7.5	E P	1995/2/1	0.05	2003/11/4	稼働中
27207 - 02-2	大阪府	高槻市	第2工場	2号炉	焼却	全連続	180	7.5	E P	1995/2/1	0.043	2003/7/18	稼働中
27209 - 02-4	大阪府	守口市	クリーンセンター4号炉	4号炉	焼却	全連続	142	5.92	B F	1988/4/1	0.023	2003/09/08	稼働中
27210 - 01-1	大阪府	枚方市	穂谷川清掃工場第2プラント	1号炉(2号炉と共通)	焼却	全連続	150	6.25	E P	1973/5/14	0.33	2003/07/15	稼働中
27210 - 01-2	大阪府	枚方市	穂谷川清掃工場第2プラント	2号炉(1号炉と共通)	焼却	全連続	150	6.25	E P	1973/5/14	0.33	2003/07/15	稼働中
27210 - 02-1	大阪府	枚方市	穂谷川清掃工場第3プラント	1号炉	焼却	全連続	200	8.3	E P	1988/3/15	0.45	2003/07/14	稼働中

市町村用個別データ(平成14年12月1日～平成15年11月30日)

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉型式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成15年 11月30日 時点の稼働状況
27211 - 02-1	大阪府	茨木市	第2工場1号炉	1号炉	熔融	全連続	150	6.25	B F	1996/4/1	0.0044	2003/06/11	稼働中
27211 - 02-2	大阪府	茨木市	第2工場2号炉	2号炉	熔融	全連続	150	6.25	B F	1996/4/1	0.042	2003/06/26	稼働中
27211 - 03-1	大阪府	茨木市	第1工場1号炉	1号炉	熔融	全連続	150	6.25	B F	1999/3/1	0.0087	2003/06/12	稼働中
27215 - 04-1	大阪府	寝屋川市	クリーンセンター	1号炉(2号炉と共通)	焼却	全連続	180	7.5	E P	1980/9/30	0.66	2003/10/02	稼働中
27215 - 04-2	大阪府	寝屋川市	クリーンセンター	2号炉(1号炉と共通)	焼却	全連続	180	7.5	E P	1980/9/30	0.66	2003/10/02	稼働中
27220 - 01-1	大阪府	箕面市	環境クリーンセンター	1号炉	焼却	全連続	135	5.625	B F	1992/2/1	0.016	2002/12/13	稼働中
27220 - 01-2	大阪府	箕面市	環境クリーンセンター	2号炉	焼却	全連続	135	5.625	B F	1992/2/1	0.028	2002/12/12	稼働中
27223 - 01-4	大阪府	門真市	環境センター4号炉	4号炉	焼却	全連続	144	6	B F	1989/4/1	0.04	2003/09/16	稼働中
27223 - 02-5	大阪府	門真市	環境センター5号炉	5号炉	焼却	全連続	156	6.5	B F	1996/4/1	0.038	2003/07/09	稼働中
27224 - 01-3	大阪府	摂津市	環境センター3号炉	3号炉	焼却	全連続	90	3.75	B F	1983/11/1	0.11	2003/06/09	稼働中
27224 - 04-4	大阪府	摂津市	環境センター4号炉	4号炉	焼却	全連続	90	3.75	B F	1993/4/1	0.075	2003/06/06	稼働中
27301 - 01-1	大阪府	島本町	清掃工場	1号炉	焼却	機械化バッチ	23	3	B F	1991/4/1	0.0046	2003/11/13	稼働中
27301 - 01-2	大阪府	島本町	清掃工場	2号炉	焼却	機械化バッチ	23	3	B F	1991/4/1	0.0055	2003/11/13	稼働中
27341 - 01-1	大阪府	忠岡町	クリーンセンター	1号炉	焼却	全連続	30	1.25	B F	1986/4/1	0.84	2003/11/18	稼働中
27341 - 01-2	大阪府	忠岡町	クリーンセンター	2号炉	焼却	全連続	30	1.25	B F	1986/4/1	0.1	2003/02/28	稼働中
27361 - 01-1	大阪府	熊取町	環境センター	1号炉	焼却	全連続	61.5	2.56	B F	1992/4/1	1.1	2003/07/10	稼働中
27361 - 01-2	大阪府	熊取町	環境センター	2号炉	焼却	全連続	61.5	2.56	B F	1992/4/1	0.79	2003/10/17	稼働中
27366 - 01-1	大阪府	岬町	美化センター	1号炉	焼却	准連続	50	2.1	B F	1986/3/1	-	-	稼働中
27827 - 01-1	大阪府	豊中市伊丹市クリーンランド	クリーンランド1号炉	1号炉	焼却	全連続	225	9.375	B F	1975/5/1	0.28	2003/09/19	稼働中
27827 - 01-2	大阪府	豊中市伊丹市クリーンランド	クリーンランド2号炉	2号炉	焼却	全連続	225	9.375	B F	1975/5/1	0.026	2003/09/19	稼働中
27827 - 01-3	大阪府	豊中市伊丹市クリーンランド	クリーンランド3号炉	3号炉	焼却	全連続	225	9.375	B F	1975/5/1	0.077	2003/11/11	稼働中
27827 - 02-4	大阪府	豊中市伊丹市クリーンランド	クリーンランド4号炉	4号炉	焼却	全連続	195	8.125	B F	1995/4/1	0.0083	2003/09/03	稼働中
27828 - 03-5	大阪府	泉北環境整備施設組合	第2事業所5号炉	5号炉	焼却	全連続	150	6.25	E P + B F	1991/3/25	0.4	2003/05/16	稼働中

市町村用個別データ(平成14年12月1日～平成15年11月30日)

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉型式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成15年 11月30日 時点の稼働状況
27828 - 04-1	大阪府	泉北環境整備施設組合	第2事業所1号炉	1号炉	焼却	全連続	150	6.25	B F	2003/3/25	0.0043	2003/07/28	稼働中
27828 - 04-2	大阪府	泉北環境整備施設組合	第2事業所2号炉	2号炉	焼却	全連続	150	6.25	B F	2003/3/25	0.0032	2003/07/28	稼働中
27831 - 01-1	大阪府	柏羽藤環境事業組合	クリーンセンター	1号炉	焼却	全連続	150	6.25	B F	1992/4/1	0.041	2003/07/15	稼働中
27831 - 01-2	大阪府	柏羽藤環境事業組合	クリーンセンター	2号炉	焼却	全連続	150	6.25	B F	1992/4/1	0.032	2003/06/17	稼働中
27831 - 01-3	大阪府	柏羽藤環境事業組合	クリーンセンター	3号炉	焼却	全連続	150	6.25	B F	1992/4/1	0.073	2003/06/17	稼働中
27833 - 01-1	大阪府	泉佐野市田尻町清掃施設組合	第2事業所	1号炉	焼却	全連続	80	3.3	B F	1986/4/1	-	-	稼働中
27833 - 01-2	大阪府	泉佐野市田尻町清掃施設組合	第2事業所	2号炉	焼却	全連続	80	3.3	B F	1986/4/1	0.097	2003/11/25	稼働中
27833 - 01-3	大阪府	泉佐野市田尻町清掃施設組合	第2事業所	3号炉	焼却	全連続	80	3.3	B F	1986/4/1	0.13	2003/11/27	稼働中
27834 - 01-1	大阪府	東大阪都市清掃施設組合	第3工場	1号炉	焼却	全連続	200	8.3	B F	1975/3/1	0.25	2003/10/30	稼働中
27834 - 01-2	大阪府	東大阪都市清掃施設組合	第3工場	2号炉	焼却	全連続	200	8.3	B F	1975/3/1	0.28	2003/11/07	稼働中
27834 - 01-3	大阪府	東大阪都市清掃施設組合	第3工場	3号炉	焼却	全連続	200	8.3	B F	1975/3/1	0.23	2003/11/07	稼働中
27834 - 02-1	大阪府	東大阪都市清掃施設組合	第4工場	1号炉	焼却	全連続	300	12.5	B F	1981/4/1	0.033	2003/06/23	稼働中
27834 - 02-2	大阪府	東大阪都市清掃施設組合	第4工場	2号炉	焼却	全連続	300	12.5	B F	1981/4/1	0.38	2003/06/23	稼働中
27835 - 01-1	大阪府	四条畷市交野市清掃施設組合	ごみ焼却場1号炉	1号炉	焼却	全連続	90	3.75	B F	1967/7/1	0.0044	2003/11/28	稼働中
27835 - 02-1	大阪府	四条畷市交野市清掃施設組合	ごみ焼却場2号炉	1号炉	焼却	全連続	90	3.75	B F	1973/4/1	0.099	2002/12/13	稼働中
27836 - 01-4	大阪府	岸和田市貝塚市清掃施設組合	清掃工場4号炉	4号炉(2,3,4施設と共通)	焼却	全連続	150	6.25	E P	1982/6/1	0.058	2003/07/25	稼働中
27836 - 02-3	大阪府	岸和田市貝塚市清掃施設組合	清掃工場3号炉	3号炉(1,3,4施設と共通)	焼却	全連続	150	6.25	E P	1989/10/1	0.058	2003/07/25	稼働中
27836 - 03-2	大阪府	岸和田市貝塚市清掃施設組合	清掃工場2号炉	2号炉(1,2,4施設と共通)	焼却	全連続	150	6.25	E P	1992/2/1	0.058	2003/07/25	稼働中
27836 - 04-1	大阪府	岸和田市貝塚市清掃施設組合	清掃工場1号炉	1号炉(1,2,3施設と共通)	焼却	全連続	150	6.25	E P	1993/4/1	0.058	2003/07/25	稼働中
27837 - 01-1	大阪府	南河内清掃施設組合	第1清掃工場	1号炉	焼却	全連続	150	6.25	E P	1985/8/1	0.78	2003/08/08	稼働中
27837 - 01-2	大阪府	南河内清掃施設組合	第1清掃工場	2号炉	焼却	全連続	150	6.25	E P	1985/8/1	0.63	2003/10/21	稼働中
27837 - 02-1	大阪府	南河内清掃施設組合	第2清掃工場	1号炉	焼却	全連続	95	3.958	B F	2000/4/1	0.0017	2003/06/10	稼働中
27837 - 02-2	大阪府	南河内清掃施設組合	第2清掃工場	2号炉	焼却	全連続	95	3.958	B F	2000/4/1	0.0086	2003/08/06	稼働中

市町村用個別データ(平成14年12月1日～平成15年11月30日)

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉型式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成15年 11月30日 時点の稼働状況
27838 - 01-1	大阪府	泉南清掃事務組合	清掃工場	1号炉	焼却	全連続	95	3.95	B F	1986/4/1	0.028	2003/09/13	稼働中
27838 - 01-2	大阪府	泉南清掃事務組合	清掃工場	2号炉	焼却	全連続	95	3.95	B F	1986/4/1	0.066	2003/09/13	稼働中