

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成16年 11月30日 時点の稼働状況
04100-01-1	宮城県	仙台市	仙台市小鶴工場	1号炉	焼却	全連続	200	8.3	E P	1977/4/1	0.047	2004/06/24	稼働中
04100-01-2	宮城県	仙台市	仙台市小鶴工場	2号炉	焼却	全連続	200	8.3	E P	1977/4/1	0.048	2004/09/10	廃止
04100-01-3	宮城県	仙台市	仙台市小鶴工場	3号炉	焼却	全連続	200	8.3	E P	1977/4/1	0.035	2004/09/10	稼働中
04100-02-1	宮城県	仙台市	仙台市今泉工場	1号炉	焼却	全連続	200	8.3	B F	1985/12/21	0.00024	2004/06/22	稼働中
04100-02-2	宮城県	仙台市	仙台市今泉工場	2号炉	焼却	全連続	200	8.3	B F	1985/12/21	0.00054	2004/06/23	稼働中
04100-02-3	宮城県	仙台市	仙台市今泉工場	3号炉	焼却	全連続	200	8.3	B F	1985/12/21	0.027	2004/06/23	稼働中
04100-03-1	宮城県	仙台市	仙台市葛岡工場	1号炉	焼却	全連続	300	12.5	B F	1995/9/1	0.050	2004/07/29	稼働中
04100-03-2	宮城県	仙台市	仙台市葛岡工場	2号炉	焼却	全連続	300	12.5	B F	1995/9/1	0.081	2004/07/30	稼働中
04203-01-1	宮城県	塩竈市	塩竈市清掃工場	1号炉	焼却	全連続	90	3.75	E P	1975/10/31	0.31	2004/06/07	稼働中
04423-01-1	宮城県	富谷町	富谷町清掃センター	1号炉(2号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	15	1.875	B F	1986/4/1	-	-	稼働中
04423-01-2	宮城県	富谷町	富谷町清掃センター	2号炉(1号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	15	1.875	B F	1986/4/1	-	-	稼働中
04582-01-1	宮城県	牡鹿町	牡鹿町クリーンセンター	1号炉(2号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	10	1.25	B F	1995/10/1	0.04	2004/11/30	稼働中
04582-01-2	宮城県	牡鹿町	牡鹿町クリーンセンター	2号炉(1号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	10	1.25	B F	1995/10/1	0.04	2004/11/30	稼働中
04865-02-1	宮城県	六の国環境衛生組合	玉造クリーンセンター	1号炉	焼却	機械化バッチ	20	2.5	B F	1989/4/1	0.069	2004/07/14	稼働中
04865-02-2	宮城県	六の国環境衛生組合	玉造クリーンセンター	2号炉	焼却	機械化バッチ	20	2.5	B F	1989/4/1	0.0061	2004/02/20	稼働中
04866-01-1	宮城県	大崎東部環境衛生事務組合	大崎東部クリーンセンター	1号炉	焼却	准連続	48	3	B F	1991/4/1	0.0049	2004/09/29	稼働中
04866-01-2	宮城県	大崎東部環境衛生事務組合	大崎東部クリーンセンター	2号炉	焼却	准連続	48	3	B F	1991/4/1	0.083	2004/09/30	稼働中
04867-01-1	宮城県	黒川地域行政事務組合	環境管理センター	1号炉	焼却	准連続	40	2.5	B F	1980/11/1	0.24	2004/11/29	稼働中
04867-01-2	宮城県	黒川地域行政事務組合	環境管理センター	2号炉	焼却	准連続	40	2.5	B F	1980/11/1	0.13	2004/11/30	稼働中
04869-02-1	宮城県	亘理名取共立衛生処理組合	名取クリーンセンター	1号炉	焼却	全連続	60	2.5	B F	1983/4/1	0.000044	2004/09/28	稼働中
04869-02-2	宮城県	亘理名取共立衛生処理組合	名取クリーンセンター	2号炉	焼却	全連続	60	2.5	B F	1983/4/1	0.00071	2004/09/29	稼働中
04869-03-1	宮城県	亘理名取共立衛生処理組合	亘理清掃センター	1号炉	焼却	全連続	37.5	1.56	B F	1993/10/1	0.00091	2004/11/18	稼働中
04869-03-2	宮城県	亘理名取共立衛生処理組合	亘理清掃センター	2号炉	焼却	全連続	37.5	1.56	B F	1993/10/1	0.00068	2004/11/19	稼働中
04872-02-3	宮城県	宮城東部衛生処理組合	宮城東部衛生処理センター ごみ焼却施設	3号炉	焼却	全連続	90	3.75	B F	1995/2/1	0.022	2004/05/24	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成16年 11月30日 時点の稼働状況
04872-02-4	宮城県	宮城東部衛生処理組合	宮城東部衛生処理センター ごみ焼却施設	4号炉	焼却	全連続	90	3.75	B F	1995/2/1	0.019	2004/05/20	稼働中
04873-01-1	宮城県	登米地方環境衛生事務組合	クリーンセンター	1号炉	焼却	准連続	40	2.5	B F	1989/3/25	0.21	2004/09/29	稼働中
04873-01-2	宮城県	登米地方環境衛生事務組合	クリーンセンター	2号炉	焼却	准連続	40	2.5	B F	1989/3/25	0.20	2004/09/30	稼働中
04875-03-1	宮城県	大崎中央環境組合	清掃管理センター	1号炉	焼却	全連続	60	2.5	B F	1987/12/16	0.14	2004/10/18	稼働中
04875-03-2	宮城県	大崎中央環境組合	清掃管理センター	2号炉	焼却	全連続	60	2.5	B F	1987/12/16	0.25	2004/10/18	稼働中
04880-01-1	宮城県	気仙沼地方衛生処理組合	気仙沼地方衛生処理組合 ごみ焼却場	1号炉	焼却	全連続	81	3.375	B F	1995/3/1	0.018	2004/10/26	稼働中
04880-01-2	宮城県	気仙沼地方衛生処理組合	気仙沼地方衛生処理組合 ごみ焼却場	2号炉	焼却	全連続	81	3.375	B F	1995/3/1	0.069	2004/10/26	稼働中
04928-01-1	宮城県	石巻地区広域行政事務組合	石巻広域クリーンセンター	1号炉	熔融	全連続	115	4.8	B F	2002/12/1	0.000092	2004/06/16	稼働中
04928-01-2	宮城県	石巻地区広域行政事務組合	石巻広域クリーンセンター	2号炉	熔融	全連続	115	4.8	B F	2002/12/1	0.00016	2004/06/16	稼働中
04932-03-1	宮城県	仙南地域広域行政事務組合	角田衛生センター第二事業所	1号炉	焼却	全連続	60	2.5	B F	1992/4/1	0.014	2004/07/21	稼働中
04932-03-2	宮城県	仙南地域広域行政事務組合	角田衛生センター第二事業所	2号炉	焼却	全連続	60	2.5	B F	1992/4/1	0.027	2004/07/21	稼働中
04932-04-1	宮城県	仙南地域広域行政事務組合	大河原衛生センター	1号炉	ガス化改質	准連続	50	3.125	B F	1996/12/1	0.44	2004/07/15	稼働中
04932-04-2	宮城県	仙南地域広域行政事務組合	大河原衛生センター	2号炉	ガス化改質	准連続	50	3.125	B F	1996/12/1	0.36	2004/07/15	稼働中
04933-01-1	宮城県	栗原地域広域行政事務組合	栗原クリーンセンター	1号炉	焼却	准連続	40	2.5	B F	1989/4/1	-	-	稼働中
04933-01-2	宮城県	栗原地域広域行政事務組合	栗原クリーンセンター	2号炉	焼却	准連続	40	2.5	B F	1989/4/1	-	-	稼働中
04971-01-1	宮城県	六の国環境衛生組合	加美クリーンセンター	1号炉	焼却	准連続	45	2.8	B F	1983/4/1	0.26	2004/01/27	稼働中